

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А**  
 Адрес: **Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **35276.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **114682**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>31.07.2025</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-0; МП: СП-0;</b>
Вычислитель: <b>СПТ 943.2 № 14925</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,5324</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,2259</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,1027</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>159,72</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>41,08</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4				
		Т		°C		°C		кгс/см2		Т		Т		Т		м3		°C		°C		кгс/см2		кгс/см2		Гкал
23.12.2024	24,00		187,20	166,99	20,21	80,81	49,05	31,76	5,80	2,90	19,20			19,20	19,76		19,76		80,37			4,90			6,95	
24.12.2024	24,00		181,68	163,09	18,59	78,28	47,56	30,72	5,80	2,90	17,63			17,63	18,12		18,12		78,11			4,90			6,48	
25.12.2024	24,00		185,80	166,04	19,76	78,87	48,54	30,33	5,80	2,90	18,71			18,71	19,23		19,23		78,58			4,90			6,61	
26.12.2024	24,00		188,62	169,82	18,80	79,49	49,84	29,65	5,80	2,90	17,85			17,85	18,36		18,36		79,21			4,90			6,54	
27.12.2024	24,00		186,32	166,60	19,72	78,62	49,03	29,59	5,80	2,90	18,78			18,78	19,30		19,30		78,33			4,90			6,49	
28.12.2024	24,00		185,15	164,95	20,20	79,18	49,06	30,12	5,80	2,90	19,20			19,20	19,74		19,74		78,77			4,90			6,58	
29.12.2024	24,00		187,53	165,89	21,64	79,07	48,99	30,08	5,80	2,90	20,69			20,69	21,26		21,26		78,69			4,90			6,71	
30.12.2024	24,00		191,75	168,35	23,40	79,45	49,47	29,98	5,80	2,90	22,39			22,39	23,02		23,02		79,20			4,90			6,92	
31.12.2024	24,00		189,24	163,50	25,74	80,66	49,49	31,17	5,80	2,90	24,53			24,53	25,24		25,24		80,48			4,90			7,19	
01.01.2025	24,00		184,13	165,63	18,50	82,70	49,74	32,96	5,80	2,90	17,50			17,50	18,03		18,03		82,46			4,90			7,01	
02.01.2025	24,00		183,57	163,86	19,71	83,94	49,90	34,04	5,80	2,90	18,67			18,67	19,26		19,26		83,62			4,90			7,25	
03.01.2025	24,00		183,14	163,02	20,12	83,66	49,79	33,87	5,80	2,90	19,09			19,09	19,68		19,68		83,20			4,90			7,22	
04.01.2025	24,00		179,68	160,56	19,12	83,94	49,16	34,78	5,80	2,90	18,08			18,08	18,64		18,64		83,56			4,90			7,20	
05.01.2025	24,00		181,09	160,28	20,81	86,08	49,52	36,56	5,80	2,90	19,74			19,74	20,38		20,38		85,68			4,90			7,67	
06.01.2025	24,00		181,18	161,07	20,11	88,28	50,16	38,12	5,80	2,90	18,99			18,99	19,63		19,63		87,77			4,90			7,93	
07.01.2025	24,00		182,93	162,78	20,15	87,44	50,40	37,04	5,80	2,90	19,04			19,04	19,67		19,67		86,88			4,90			7,81	
08.01.2025	24,00		188,59	167,47	21,12	86,39	51,45	34,94	5,80	2,90	20,08			20,08	20,74		20,74		85,93			4,90			7,69	
09.01.2025	24,00		186,87	167,90	18,97	83,91	50,65	33,26	5,80	2,90	18,00			18,00	18,56		18,56		83,44			4,90			7,19	
10.01.2025	24,00		185,86	165,72	20,14	82,61	49,87	32,74	5,80	2,90	19,22			19,22	19,80		19,80		82,23			4,90			7,10	
11.01.2025	24,00		186,58	166,24	20,34	82,57	50,03	32,54	5,80	2,90	19,42			19,42	20,01		20,01		82,14			4,90			7,10	
12.01.2025	24,00		185,07	162,96	22,11	82,92	49,17	33,75	5,80	2,90	21,15			21,15	21,79		21,79		82,55			4,90			7,35	
13.01.2025	24,00		179,59	159,43	20,16	83,18	48,30	34,88	5,80	2,90	19,18			19,18	19,77		19,77		82,74			4,90			7,25	
14.01.2025	24,00		187,80	166,33	21,47	82,40	49,68	32,72	5,80	2,90	19,72			19,72	20,31		20,31		81,92			4,90			7,23	
15.01.2025	24,00		186,14	165,86	20,28	81,38	49,35	32,03	5,80	2,90	19,36			19,36	19,93		19,93		81,01			4,90			6,98	
16.01.2025	24,00		188,93	167,69	21,24	80,81	49,51	31,30	5,80	2,90	20,33			20,33	20,92		20,92		80,20			4,90			6,98	
17.01.2025	24,00		186,84	167,20	19,64	78,88	48,74	30,14	5,80	2,90	18,80			18,80	19,32		19,32		78,51			4,90			6,60	
18.01.2025	24,00		188,42	166,27	22,15	78,42	48,50	29,92	5,80	2,90	21,35			21,35	21,94		21,94		78,10			4,90			6,73	
19.01.2025	24,00		188,54	163,09	25,45	78,50	47,86	30,64	5,80	2,90	24,62			24,62	25,30		25,30		78,25			4,90			7,01	
20.01.2025	24,00		185,98	162,46	23,52	79,37	47,92	31,45	5,80	2,90	22,69			22,69	23,33		23,33		79,10			4,90			6,99	
21.01.2025	24,00		180,98	158,12	22,86	81,75	47,81	33,94	5,80	2,90	21,87			21,87	22,53		22,53		81,46			4,90			7,25	
22.01.2025	24,00		183,37	160,61	22,76	81,87	47,68	34,19	5,80	2,90	21,80			21,80	22,45		22,45		81,53			4,90			7,37	
<b>Среднее</b>	24,00		185,44	164,51	20,93	81,79	49,23	32,56	5,80	2,90	19,93			19,93	20,52		20,52		81,42			4,90			7,08	
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>5748,57</b>	<b>5099,78</b>	<b>648,79</b>						<b>617,68</b>			<b>617,68</b>	<b>636,02</b>		<b>636,02</b>								<b>219,38</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	135163	115627,00	17879,00		18337,00			6392,88	27085,40
23.01.2025	141100	120893,00	18518,50		18995,50			6671,55	27853,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **219,15** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **636,02** м.куб.

0 час Гкал  
 Ответственный за учет: **Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**  
 Идентификатор: **9cef1c7f-7761-4b35-8c15-6c1c077cac17**

**ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**ОТПРАВЛЕНО** **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.01.25 14:32 (MSK)** Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**  
 Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

**УТВЕРЖДЕНО** **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **28.01.25 10:31 (MSK)** Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 Представитель теплоснабжающей организации