

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 14, лит. Ж**  
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36982.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **126841**  
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>28.07.2025</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;</b>
Вычислитель: <b>ВКТ-7.03 № 207144</b>	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,17</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,2112</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,096</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>51,6456</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>38,4</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2024	24,00	*	89,70	82,52	7,18	79,50	52,69	26,81	6,80	4,90	6,32		6,32	6,50		6,50			78,87				2,79
24.12.2024	24,00	*	87,21	81,21	6,00	77,29	50,92	26,37	6,80	4,90	5,23		5,23	5,35		5,35			77,01				2,61
25.12.2024	24,00	*	89,12	82,39	6,73	77,53	51,42	26,11	6,80	4,90	5,99		5,99	6,17		6,17			77,38				2,67
26.12.2024	24,00	*	90,52	84,28	6,24	78,28	52,37	25,91	6,80	4,90	5,27		5,27	5,41		5,41			78,05				2,67
27.12.2024	24,00	*	90,38	83,76	6,62	78,18	52,25	25,93	6,80	4,90	5,78		5,78	5,95		5,95			77,89				2,70
28.12.2024	24,00	*	89,54	82,78	6,76	77,73	51,88	25,85	6,80	4,90	5,87		5,87	6,02		6,02			77,46				2,67
29.12.2024	24,00	*	90,76	83,52	7,24	78,01	52,09	25,92	6,80	4,90	6,62		6,62	6,78		6,78			77,82				2,74
30.12.2024	24,00	*	91,76	83,15	8,61	78,03	52,20	25,83	6,80	4,90	7,94		7,94	8,13		8,13			77,69				2,82
31.12.2024	24,00	*	88,87	80,57	8,30	78,84	51,72	27,12	6,80	4,90	7,72		7,72	7,94		7,94			79,10				2,84
01.01.2025	24,00	*	87,94	81,91	6,03	81,85	53,42	28,43	6,80	4,90	5,21		5,21	5,37		5,37			81,70				2,82
02.01.2025	24,00	*	87,80	81,52	6,28	83,79	54,39	29,40	6,80	4,90	5,35		5,35	5,54		5,54			83,37				2,93
03.01.2025	24,00	*	87,09	81,14	5,95	83,51	53,88	29,63	6,80	4,90	5,16		5,16	5,32		5,32			83,06				2,90
04.01.2025	24,00	*	86,67	80,52	6,15	84,07	53,69	30,38	6,80	4,90	5,24		5,24	5,39		5,39			83,85				2,97
05.01.2025	24,00	*	87,07	80,04	7,03	85,64	54,13	31,51	6,80	4,90	6,16		6,16	6,33		6,33			85,79				3,13
06.01.2025	24,00	*	86,72	80,33	6,39	88,94	55,40	33,54	6,80	4,90	5,59		5,59	5,77		5,77			88,59				3,27
07.01.2025	24,00	*	87,32	81,26	6,06	89,36	56,25	33,11	6,80	4,90	5,25		5,25	5,44		5,44			88,91				3,24
08.01.2025	24,00	*	89,86	82,89	6,97	87,41	56,39	31,02	6,80	4,90	6,16		6,16	6,36		6,36			86,44				3,19
09.01.2025	24,00	*	88,41	82,26	6,15	84,01	54,65	29,36	6,80	4,90	5,31		5,31	5,47		5,47			83,49				2,94
10.01.2025	24,00	*	88,35	81,75	6,60	83,05	54,07	28,98	6,80	4,90	5,77		5,77	5,94		5,94			82,78				2,92
11.01.2025	24,00	*	88,07	81,84	6,23	83,12	54,24	28,88	6,80	4,90	5,36		5,36	5,50		5,50			82,76				2,88
12.01.2025	24,00	*	88,46	80,90	7,56	83,20	53,83	29,37	6,80	4,90	6,70		6,70	6,91		6,91			82,93				3,01
13.01.2025	24,00	*	86,51	79,98	6,53	82,65	52,75	29,90	6,80	4,90	5,91		5,91	6,10		6,10			82,33				2,94
14.01.2025	24,00	*	88,05	82,36	5,69	81,33	53,06	28,27	6,80	4,90	4,92		4,92	5,05		5,05			80,47				2,79
15.01.2025	24,00	*	88,20	81,52	6,68	79,59	52,18	27,41	6,80	4,90	5,93		5,93	6,10		6,10			79,33				2,77
16.01.2025	24,00	*	88,09	81,64	6,45	78,38	51,79	26,59	6,80	4,90	5,70		5,70	5,88		5,88			77,94				2,68
17.01.2025	24,00	*	85,06	79,09	5,97	78,74	52,26	26,48	6,80	4,90	5,57		5,57	5,73		5,73			78,42				2,57
18.01.2025	24,00	*	89,39	82,21	7,18	78,74	52,24	26,50	6,80	4,90	6,53		6,53	6,70		6,70			78,50				2,75
19.01.2025	24,00	*	87,67	80,86	6,81	78,41	51,62	26,79	6,80	4,90	6,16		6,16	6,32		6,32			78,21				2,70
20.01.2025	24,00	*	86,99	80,34	6,65	79,08	51,71	27,37	6,80	4,90	5,96		5,96	6,13		6,13			78,95				2,73
21.01.2025	24,00	*	85,68	79,66	6,02	81,29	52,02	29,27	6,80	4,90	5,29		5,29	5,43		5,43			81,21				2,82
22.01.2025	24,00	*	87,00	79,75	7,25	83,30	53,11	30,19	6,80	4,90	6,71		6,71	6,91		6,91			83,03				3,02
<b>Среднее</b>	24,00		88,20	81,55	6,66	81,38	53,05	28,33	6,80	4,90	5,89		5,89	6,06		6,06			81,08				2,85
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>2734,26</b>	<b>2527,95</b>	<b>206,31</b>						<b>182,68</b>			<b>182,68</b>	<b>187,94</b>		<b>187,94</b>					<b>88,48</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	84602,6	76120,00	7455,30		7624,63			2711,85	27094,00
23.01.2025	87427,7	78731,00	7644,98		7819,78			2818,60	27861,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **0,25 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **88,43** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **187,94** м.куб.

0 час Гкал  
 Ответственный за расчет: **Эл.Игоревич** (от Абонента)  
 Идентификатор: **a777b073-d28d-40fa-b6a2-81a4c26705a6**

**ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**ОТПРАВЛЕНО** **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.01.25 14:33 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

**УТВЕРЖДЕНО** **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **28.01.25 10:30 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации