

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалына, д. 23, лит. А**
 Адрес: **Цимбалына ул, д. 23, лит. А ГВС**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **36978.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **ГВС**
 Код УУТЭ: **125316**

график: **130/70**

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 220998 | расходемер: | Gmin= Gmax= Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | | | |
| Обратный трубопровод (M2) | | | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,2 30 | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | ПРЭМ | 0,2 30 | КТСП-Н |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв) | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.ср 0,038 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 0 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,4132 |
| | | | Qгвс.ср= 0,1199 |
| | | | Gтех.гвс.= 15,2 |
| | | | Gгвс.= 47,96 |
| | | | Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------|----|----|----|----|----|---------|---------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------|-------|-------|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.12.2024 | 24,00 | | | | | | | | | | 39,72 | 9,05 | 30,67 | 40,54 | 9,05 | 31,49 | | 66,39 | 34,06 | 5,80 | 4,90 | 2,33 |
| 24.12.2024 | 24,00 | | | | | | | | | | 39,74 | 11,26 | 28,48 | 40,55 | 11,26 | 29,29 | | 66,32 | 34,99 | 5,80 | 4,90 | 2,24 |
| 25.12.2024 | 24,00 | | | | | | | | | | 41,11 | 10,90 | 30,21 | 41,93 | 10,90 | 31,03 | | 65,96 | 35,07 | 5,80 | 4,90 | 2,33 |
| 26.12.2024 | 24,00 | | | | | | | | | | 41,16 | 10,72 | 30,44 | 41,96 | 10,72 | 31,24 | | 65,72 | 35,32 | 5,80 | 4,90 | 2,33 |
| 27.12.2024 | 24,00 | | | | | | | | | | 42,77 | 10,40 | 32,37 | 43,63 | 10,40 | 33,23 | | 65,70 | 35,86 | 5,80 | 4,90 | 2,44 |
| 28.12.2024 | 24,00 | * | | | | | | | | | 111,06 | 9,37 | 101,69 | 113,34 | 9,37 | 103,97 | | 66,82 | 34,88 | 5,80 | 4,90 | 7,10 |
| 29.12.2024 | 24,00 | | | | | | | | | | 40,41 | 11,52 | 28,89 | 41,23 | 11,52 | 29,71 | | 65,88 | 34,92 | 5,80 | 4,90 | 2,26 |
| 30.12.2024 | 24,00 | | | | | | | | | | 44,26 | 10,61 | 33,65 | 45,17 | 10,61 | 34,56 | | 66,33 | 34,51 | 5,80 | 4,90 | 2,57 |
| 31.12.2024 | 24,00 | | | | | | | | | | 49,09 | 8,85 | 40,24 | 50,09 | 8,85 | 41,24 | | 66,36 | 34,45 | 5,80 | 4,90 | 2,95 |
| 01.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 40,60 | 11,64 | 28,96 | 41,38 | 11,64 | 29,74 | | 64,42 | 35,01 | 5,80 | 4,90 | 2,21 |
| 02.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 41,21 | 11,43 | 29,78 | 42,00 | 11,43 | 30,57 | | 64,92 | 34,57 | 5,80 | 4,90 | 2,28 |
| 03.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 39,47 | 12,32 | 27,15 | 40,22 | 12,32 | 27,90 | | 64,44 | 34,28 | 5,80 | 4,90 | 2,12 |
| 04.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 37,58 | 11,87 | 25,71 | 38,29 | 11,87 | 26,42 | | 64,08 | 32,68 | 5,80 | 4,90 | 2,02 |
| 05.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 41,54 | 11,07 | 30,47 | 42,34 | 11,07 | 31,27 | | 64,47 | 33,69 | 5,80 | 4,90 | 2,31 |
| 06.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 42,72 | 10,92 | 31,80 | 43,54 | 10,92 | 32,62 | | 63,89 | 32,17 | 5,80 | 4,90 | 2,38 |
| 07.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 40,87 | 10,93 | 29,94 | 41,64 | 10,93 | 30,71 | | 63,63 | 32,01 | 5,80 | 4,90 | 2,25 |
| 08.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 40,81 | 9,79 | 31,02 | 41,59 | 9,79 | 31,80 | | 63,69 | 31,76 | 5,80 | 4,90 | 2,29 |
| 09.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 39,52 | 10,38 | 29,14 | 40,29 | 10,38 | 29,91 | | 63,96 | 32,84 | 5,80 | 4,90 | 2,18 |
| 10.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 37,16 | 12,09 | 25,07 | 37,85 | 12,09 | 25,76 | | 63,77 | 33,44 | 5,80 | 4,90 | 1,96 |
| 11.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 37,48 | 11,49 | 25,99 | 38,20 | 11,49 | 26,71 | | 64,60 | 33,25 | 5,80 | 4,90 | 2,04 |
| 12.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 41,47 | 9,62 | 31,85 | 42,28 | 9,62 | 32,66 | | 64,66 | 32,25 | 5,80 | 4,90 | 2,37 |
| 13.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 39,88 | 10,24 | 29,64 | 40,65 | 10,24 | 30,41 | | 63,58 | 32,60 | 5,80 | 4,90 | 2,20 |
| 14.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 38,23 | 12,25 | 25,98 | 38,93 | 12,25 | 26,68 | | 63,69 | 33,18 | 5,80 | 4,90 | 2,03 |
| 15.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 39,14 | 11,25 | 27,89 | 39,90 | 11,25 | 28,65 | | 64,71 | 33,64 | 5,80 | 4,90 | 2,15 |
| 16.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 39,84 | 10,64 | 29,20 | 40,62 | 10,64 | 29,98 | | 65,40 | 33,98 | 5,80 | 4,90 | 2,24 |
| 17.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 38,19 | 11,18 | 27,01 | 38,92 | 11,18 | 27,74 | | 64,73 | 34,38 | 5,80 | 4,90 | 2,09 |
| 18.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 39,83 | 12,88 | 26,95 | 40,57 | 12,88 | 27,69 | | 64,30 | 34,40 | 5,80 | 4,90 | 2,12 |
| 19.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 41,61 | 11,72 | 29,89 | 42,43 | 11,72 | 30,71 | | 64,83 | 33,59 | 5,80 | 4,90 | 2,30 |
| 20.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 40,21 | 12,52 | 27,69 | 40,96 | 12,52 | 28,44 | | 63,50 | 33,83 | 5,80 | 4,90 | 2,13 |
| 21.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 39,53 | 11,81 | 27,72 | 40,28 | 11,81 | 28,47 | | 63,36 | 32,88 | 5,80 | 4,90 | 2,12 |
| 22.01.2025 | 24,00 | | | | | | | | | | 39,10 | 9,08 | 30,02 | 39,85 | 9,08 | 30,77 | | 64,49 | 31,70 | 5,80 | 4,90 | 2,24 |
| Среднее | 24,00 | | | | | | | | | | 42,75 | 10,96 | 31,79 | 43,59 | 10,96 | 32,62 | | 64,79 | 33,75 | 5,80 | 4,90 | 2,41 |
| Итого | 744,00 | | | | | | | | | | 1325,31 | 339,80 | 985,51 | 1351,17 | 339,80 | 1011,37 | | | | | | 74,58 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|---------|---------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 22.12.2024 | | | 3569,48 | 967,14 | 3640,80 | 967,56 | | 200,57 | 2077,00 |
| 23.01.2025 | | | 4937,23 | 1315,79 | 5035,28 | 1316,21 | | 277,70 | 2845,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,18 °С**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **74,4** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **1011,37** м.куб.

0 час Гкал Ответственный за расчет: Эл.подпись Игореви

Абонент подписан Электронной подписью Идентификатор: a777b073-d28d-40fa-b6a2-81a4c26705a6

ОТВЕЧЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.01.25 14:33 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **28.01.25 10:30 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации