Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 10 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №202222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	206.56	196.91	9.65	80.43	61.70	18.73	0.69	0.49	101.64	91.84	9.80	104.57	93.94	10.63	-	80.52	70.26	0.59	0.49	4.47
24.12.24	24.00	-	202.64	192.89	9.75	78.32	60.02	18.30	0.69	0.49	99.84	90.03	9.81	102.63	91.95	10.68	-	78.47	68.35	0.59	0.49	4.31
25.12.24	24.00	-	206.54	196.44	10.10	78.74	60.53	18.21	0.69	0.49	101.95	91.63	10.32	104.81	93.59	11.22	-	78.88	68.86	0.59	0.49	4.38
26.12.24	24.00	-	209.63	200.36	9.27	79.39	61.40	17.99	0.69	0.49	102.96	93.44	9.52	105.91	95.52	10.39	-	79.53	69.63	0.59	0.49	4.35
27.12.24	24.00	-	206.52	196.61	9.91	78.49	60.70	17.79	0.69	0.49	101.63	91.76	9.87	104.45	93.70	10.75	-	78.63	68.73	0.59	0.49	4.29
28.12.24	24.00	-	203.38	194.84	8.54	79.14	60.93	18.21	0.69	0.49	99.39	90.96	8.43	102.20	92.93	9.27	-	79.27	69.12	0.59	0.49	4.23
29.12.24	24.00	-	208.10	195.77	12.33	78.92	60.83	18.09	0.69	0.49	103.72	91.25	12.47	106.63	93.17	13.46	-	79.00	69.06	0.59	0.49	4.52
30.12.24	24.00	-	207.85	197.43	10.42	79.48	61.14	18.34	0.69	0.49	102.71	92.02	10.69	105.63	94.06	11.57	-	79.57	69.34	0.59	0.49	4.46
31.12.24	24.00	-	206.39	192.87	13.52	80.72	61.32	19.40	0.69	0.49	103.76	89.89	13.87	106.79	91.93	14.86	-	80.81	70.13	0.59	0.49	4.84
01.01.25	24.00	-	202.50	196.04	6.46	82.78	62.68	20.10	0.69	0.49	98.36	91.46	6.90	101.40	93.65	7.75	-	82.87	71.73	0.59	0.49	4.49
02.01.25	24.00	-	201.17	193.29	7.88	83.84	63.10	20.74	0.69	0.49	98.60	90.28	8.32	101.68	92.44	9.24	-	83.92	72.43	0.59	0.49	4.68
03.01.25	24.00	-	199.93	192.80	7.13	83.49	62.72	20.77	0.69	0.49	97.59	89.98	7.61	100.61	92.14	8.47	-	83.56	72.10	0.59	0.49	4.61
04.01.25	24.00	-	197.80	189.80	8.00	84.06	62.49	21.57	0.69	0.49	97.09	88.52	8.57	100.14	90.68	9.46	-	84.13	72.23	0.59	0.49	4.78
05.01.25	24.00	-	197.89	189.29	8.60	86.25	63.55	22.70	0.69	0.49	97.34	88.40	8.94	100.55	90.56	9.99	-	86.32	73.77	0.59	0.49	5.05
06.01.25	24.00	-	199.84	189.79	10.05	88.29	64.75	23.54	0.69	0.49	98.80	88.58	10.22	102.20	90.92	11.28	-	88.36	75.50	0.59	0.49	5.37
07.01.25	24.00	-	192.65	183.88	8.77	87.30	64.08	23.22	0.69	0.49	89.81	80.90	8.91	92.82	83.01	9.81	-	87.41	75.11	0.59	0.49	5.05
08.01.25	24.00	-	209.43	196.50	12.93	86.25	65.14	21.11	0.69	0.49	104.36	91.15	13.21	107.82	93.51	14.31	-	86.32	75.09	0.59	0.49	5.28
09.01.25	24.00	-	207.29	197.23	10.06	83.84	63.75	20.09	0.69	0.49	102.06	91.77	10.29	105.26	93.95	11.31	-	83.89	72.99	0.59	0.49	4.82
10.01.25	24.00	-	204.52	195.63	8.89	82.66	62.82	19.84	0.69	0.49	100.21	91.16	9.05	103.26	93.32	9.94	-	82.70	71.81	0.59	0.49	4.63
11.01.25	24.00	-	206.11	196.02	10.09	82.46	62.69	19.77	0.69	0.49	101.55	91.41	10.14	104.64	93.57	11.07	-	82.49	71.69	0.59	0.49	4.72
12.01.25	24.00	-	202.78	190.69	12.09	82.89	62.44	20.45	0.69	0.49	100.64	88.54	12.10	103.72	90.66	13.06	-	82.92	72.02	0.59	0.49	4.91
13.01.25	24.00	-	198.16	188.38	9.78	83.11	61.93	21.18	0.69	0.49	97.25	87.54	9.71	100.25	89.66	10.59	-	83.15	71.83	0.59	0.49	4.82
14.01.25	24.00	-	205.24	196.04	9.20	82.22	62.26	19.96	0.69	0.49	100.60	91.31	9.29	103.65	93.47	10.18	-	82.26	71.48	0.59	0.49	4.68
15.01.25	24.00	-	204.96	195.44	9.52	81.13	61.81	19.32	0.69	0.49	100.95	91.24	9.71	103.94	93.37	10.57	-	81.17	70.60	0.59	0.49	4.56
16.01.25	24.00	-	208.87	198.30	10.57	80.40	58.66	21.74	0.69	0.49	103.75	92.56	11.19	106.57	94.49	12.08	-	77.48	67.29	0.59	0.49	5.17
17.01.25	24.00	-	207.99	197.64	10.35	78.66	57.29	21.37	0.69	0.49	103.23	92.24	10.99	105.90	94.12	11.78	-	75.48	65.59	0.59	0.49	5.05
18.01.25	24.00	-	206.75	196.54	10.21	78.06	56.42	21.64	0.69	0.49	102.78	91.75	11.03	105.39	93.51	11.88	-	74.65	64.56	0.59	0.49	5.06
19.01.25	24.00	-	205.63	193.31	12.32	78.35	55.83	22.52	0.69	0.49	103.47	90.24	13.23	106.09	91.92	14.17	-	74.55	64.30	0.59	0.49	5.33
20.01.25	24.00	-	202.50	192.43	10.07	79.34	56.22	23.12	0.69	0.49	100.71	89.90	10.81	103.30	91.63	11.67	-	75.49	64.83	0.59	0.49	5.26
21.01.25	24.00	-	197.94	187.51	10.43	81.71	57.13	24.58	0.69	0.49	98.73	87.54	11.19	101.43	89.33	12.10	-	77.98	66.53	0.59	0.49	5.47
22.01.25	24.00	-	200.46	190.83	9.63	81.65	56.38	25.27	0.69	0.49	99.85	89.12	10.73	102.53	90.91	11.62	-	77.01	65.73	0.59	0.49	5.62
Среднее	24.00	-	203.81	193.92	9.89	81.69	61.06	20.63	0.69	0.49	100.49	90.27	10.22	103.44	92.310	11.13	-	80.93	70.09	0.59	0.49	4.81
Итого	744.00	-	6318.02	6011.50	306.52	-	-	-	-	-	3115.33	2798.41	316.92	3206.77	2861.61	345.16	-	-	-	-	-	149.24

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	0.00	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			149.24	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			345.16	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.