Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №202229			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 0.35		
Подающ.тр.(М1):	№ 525188	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17483Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 698487	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17483Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 526995	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4177	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	96.58	85.60	10.98	79.97	48.12	31.85	0.69	0.49	40.79	-	40.79	41.74	-	41.74	-	71.53	-	-	-	3.61
24.12.24	24.00	-	109.36	97.98	11.38	77.87	48.69	29.18	0.69	0.49	38.13	-	38.13	39.02	-	39.02	-	70.81	-	-	-	3.75
25.12.24	24.00	-	95.87	84.24	11.63	78.25	47.70	30.55	0.69	0.49	41.24	-	41.24	42.19	-	42.19	-	70.32	-	-	-	3.49
26.12.24	24.00	-	85.28	74.34	10.94	78.94	47.15	31.79	0.69	0.49	43.46	-	43.46	44.44	-	44.44	-	70.71	-	-	-	3.23
27.12.24	24.00	-	93.71	82.42	11.29	78.07	47.66	30.41	0.69	0.49	41.84	-	41.84	42.84	-	42.84	-	71.63	-	-	-	3.39
28.12.24	24.00	-	100.50	88.46	12.04	78.68	48.57	30.11	0.69	0.49	40.52	-	40.52	41.46	-	41.46	-	70.62	-	-	-	3.61
29.12.24	24.00	-	95.11	83.61	11.50	78.47	48.19	30.28	0.69	0.49	41.76	-	41.76	42.70	-	42.70	-	69.85	-	-	-	3.44
30.12.24	24.00	-	93.37	80.38	12.99	79.01	47.91	31.10	0.69	0.49	44.02	-	44.02	45.01	-	45.01	-	69.45	-	-	-	3.53
31.12.24	24.00	-	114.23	96.36	17.87	80.24	50.47	29.77	0.69	0.49	42.41	-	42.41	43.43	-	43.43	-	72.15	-	-	-	4.31
01.01.25	24.00	-	102.54	93.48	9.06	82.13	50.65	31.48	0.69	0.49	36.67	-	36.67	37.54	-	37.54	-	71.86	-	-	-	3.69
02.01.25	24.00	-	117.43	107.85	9.58	83.38	53.39	29.99	0.69	0.49	34.60	-	34.60	35.45	-	35.45	-	72.88	-	-	-	4.04
03.01.25	24.00	-	116.20	104.64	11.56	82.95	53.10	29.85	0.69	0.49	35.71	-	35.71	36.61	-	36.61	-	73.45	-	-	-	4.09
04.01.25	24.00	-	130.84	120.10	10.74	83.52	55.20	28.32	0.69	0.49	31.80	-	31.80	32.59	-	32.59	-	74.51	-	-	-	4.31
05.01.25	24.00	-	133.47	121.80	11.67	85.66	56.54	29.12	0.69	0.49	32.00	-	32.00	32.90	-	32.90	-	77.84	-	-	-	4.56
06.01.25	24.00	-	123.53	111.56	11.97	87.68	55.97	31.71	0.69	0.49	33.82	-	33.82	34.71	-	34.71	-	76.10	-	-	-	4.60
07.01.25	24.00	-	106.24	95.96	10.28	86.62	52.28	34.34	0.69	0.49	36.74	-	36.74	37.73	-	37.73	-	76.15	-	-	-	4.19
08.01.25	24.00	-	91.21	78.91	12.30	85.60	50.13	35.47	0.69	0.49	41.49	-	41.49	42.54	-	42.54	-	74.18	-	-	-	3.86
09.01.25	24.00	-	94.97	82.39	12.58	83.21	49.80	33.41	0.69	0.49	41.61	-	41.61	42.54	-	42.54	-	70.61	-	-	-	3.80
10.01.25	24.00	-	98.34	87.12	11.22	82.07	49.87	32.20	0.69	0.49	39.49	-	39.49	40.47	-	40.47	-	73.22	-	-	-	3.73
11.01.25	24.00	-	98.07	84.82	13.25	81.93	49.75	32.18	0.69	0.49	41.04	-	41.04	42.07	-	42.07	-	73.23	-	-	-	3.82
12.01.25	24.00	-	117.58	105.18	12.40	82.40	52.91	29.49	0.69	0.49	36.91	-	36.91	37.82	-	37.82	-	73.40	-	-	-	4.13
13.01.25	24.00	-	131.86	119.44	12.42	82.66	54.92	27.74	0.69	0.49	32.65	-	32.65	33.49	-	33.49	-	75.10	-	-	-	4.35
14.01.25	24.00	-	93.09	81.52	11.57	81.76	48.88	32.88	0.69	0.49	41.22	-	41.22	42.22	-	42.22	-	72.26	-	-	-	3.63
15.01.25	24.00	-	96.10	82.60	13.50	80.81	48.81	32.00	0.69	0.49	42.23	-	42.23	43.25	-	43.25	-	72.36	-	-	-	3.74
16.01.25	24.00	-	89.68	77.03	12.65	80.09	47.90	32.19	0.69	0.49	42.52	-	42.52	43.53	-	43.53	-	71.06	-	-	-	3.49
17.01.25	24.00	-	91.58	79.84	11.74	78.37	47.44	30.93	0.69	0.49	42.22	-	42.22	43.18	-	43.18	-	70.12	-	-	-	3.39
18.01.25	24.00	-	95.54	81.92	13.62	77.78	47.67	30.11	0.69	0.49	43.19	-	43.19	44.16	-	44.16	-	69.92	-	-	-	3.53
19.01.25	24.00	-	109.67	94.70	14.97	78.04	49.30	28.74	0.69	0.49	41.14	-	41.14	42.08	-	42.08	-	71.30	-	-	-	3.90
20.01.25	24.00	-	117.27	106.37	10.90	79.05	51.19	27.86	0.69	0.49	35.60	-	35.60	36.46	-	36.46	-	72.64	-	-	-	3.83
21.01.25	24.00	-	141.51	130.10	11.41	81.35	55.19	26.16	0.69	0.49	29.98	-	29.98	30.72	-	30.72	-	73.32	-	-	-	4.34
22.01.25	24.00	-	126.29	115.15	11.14	81.26	52.84	28.42	0.69	0.49	32.75	-	32.75	33.55	-	33.55	-	73.03	-	-	-	4.18
Среднее	24.00	-	106.68	94.71	11.97	81.22	50.59	30.63	0.69	0.49	38.70	-	38.70	39.63	-	39.63	-	72.44	-	-	0.00	3.86
Итого	744.00	-	3307.02	2935.87	371.15	-	-	-	-	-	1199.55	-	1199.55	1228.44	-	1228.44	-	-	-	-	-	119.52

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.13	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			119.39	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			378.72	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.