Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №204817 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17870Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17870Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4158	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	112.25	106.99	5.26	79.99	54.76	25.23	0.69	0.49	50.59	-	50.59	52.04	-	52.04	-	80.78	-	-	-	3.12
24.12.24	24.00	-	105.69	99.98	5.71	77.71	52.76	24.95	0.69	0.49	50.08	-	50.08	51.46	-	51.46	-	78.59	-	-	-	2.94
25.12.24	24.00	-	111.99	106.27	5.72	78.29	53.48	24.81	0.69	0.49	50.74	-	50.74	52.17	-	52.17	-	79.10	-	-	-	3.09
26.12.24	24.00	-	113.82	108.44	5.38	78.95	54.48	24.47	0.69	0.49	51.39	-	51.39	52.85	-	52.85	-	79.75	-	-	-	3.08
27.12.24	24.00	-	112.45	106.44	6.01	78.07	53.67	24.40	0.69	0.49	51.11	-	51.11	52.52	-	52.52	-	78.85	-	-	-	3.07
28.12.24	24.00	-	112.51	105.27	7.24	78.67	53.49	25.18	0.69	0.49	51.71	-	51.71	53.19	-	53.19	-	79.46	-	-	-	3.22
29.12.24	24.00	-	113.14	105.94	7.20	78.44	53.69	24.75	0.69	0.49	52.01	-	52.01	53.45	-	53.45	-	79.22	-	-	-	3.19
30.12.24	24.00	-	114.50	107.16	7.34	78.98	54.55	24.43	0.69	0.49	52.63	-	52.63	54.18	-	54.18	-	79.77	-	-	-	3.20
31.12.24	24.00	-	113.26	104.06	9.20	80.20	54.13	26.07	0.69	0.49	52.95	-	52.95	54.51	-	54.51	-	81.03	-	-	-	3.45
01.01.25	24.00	-	111.00	106.00	5.00	82.22	55.48	26.74	0.69	0.49	49.92	-	49.92	51.47	-	51.47	-	83.09	-	-	-	3.25
02.01.25	24.00	-	110.78	104.31	6.47	83.31	55.47	27.84	0.69	0.49	50.45	-	50.45	52.05	-	52.05	-	84.18	-	-	-	3.45
03.01.25	24.00	-	110.11	103.52	6.59	82.94	55.05	27.89	0.69	0.49	49.95	-	49.95	51.50	-	51.50	-	83.79	-	-	-	3.44
04.01.25	24.00	-	109.24	101.40	7.84	83.41	54.70	28.71	0.69	0.49	49.96	-	49.96	51.53	-	51.53	-	84.30	-	-	-	3.57
05.01.25	24.00	-	108.26	101.98	6.28	85.53	55.65	29.88	0.69	0.49	49.06	-	49.06	50.72	-	50.72	-	86.46	-	-	-	3.59
06.01.25	24.00	-	109.26	102.42	6.84	87.58	56.06	31.52	0.69	0.49	49.88	-	49.88	51.60	-	51.60	-	88.53	-	-	-	3.83
07.01.25	24.00	-	110.13	103.72	6.41	86.59	56.46	30.13	0.69	0.49	50.08	-	50.08	51.77	-	51.77	-	87.51	-	-	-	3.69
08.01.25	24.00	-	113.11	106.27	6.84	85.65	57.17	28.48	0.69	0.49	51.57	-	51.57	53.28	-	53.28	-	86.50	-	-	-	3.62
09.01.25	24.00	-	112.77	106.74	6.03	83.25	56.12	27.13	0.69	0.49	51.10	-	51.10	52.71	-	52.71	-	84.08	-	-	-	3.40
10.01.25	24.00	-	111.65	105.78	5.87	82.03	55.26	26.77	0.69	0.49	50.68	-	50.68	52.18	-	52.18	-	82.89	-	-	-	3.32
11.01.25	24.00	-	112.14	106.06	6.08	81.94	55.49	26.45	0.69	0.49	50.94	-	50.94	52.52	-	52.52	-	82.77	-	-	-	3.31
12.01.25	24.00	-	111.24	103.52	7.72	82.34	55.05	27.29	0.69	0.49	51.31	-	51.31	52.90	-	52.90	-	83.22	-	-	-	3.47
13.01.25	24.00	-	107.80	102.17	5.63	82.53	54.20	28.33	0.69	0.49	48.84	-	48.84	50.36	-	50.36	-	83.43	-	-	-	3.36
14.01.25	24.00	-	112.20	106.61	5.59	81.78	55.02	26.76	0.69	0.49	50.86	-	50.86	52.40	-	52.40	-	82.60	-	-	-	3.31
15.01.25	24.00	-	112.42	106.07	6.35	80.82	54.68	26.14	0.69	0.49	51.35	-	51.35	52.87	-	52.87	-	81.65	-	-	-	3.29
16.01.25	24.00	-	113.83	107.37	6.46	80.13	54.65	25.48	0.69	0.49	52.07	-	52.07	53.57	-	53.57	-	80.92	-	-	-	3.26
17.01.25	24.00	-	113.00	107.11	5.89	78.39	53.79	24.60	0.69	0.49	51.45	-	51.45	52.92	-	52.92	-	79.18	-	-	-	3.10
18.01.25	24.00	-	113.43	106.48	6.95	77.80	53.36	24.44	0.69	0.49	52.15	-	52.15	53.63	-	53.63	-	78.59	-	-	-	3.15
19.01.25	24.00	-	112.41	104.61	7.80	77.99	52.97	25.02	0.69	0.49	52.02	-	52.02	53.50	-	53.50	-	78.78	-	-	-	3.23
20.01.25	24.00	-	110.94	103.83	7.11	78.92	53.17	25.75	0.69	0.49	51.07	-	51.07	52.56	-	52.56	-	79.75	-	-	-	3.24
21.01.25	24.00	-	107.50	101.24	6.26	81.19	53.12	28.07	0.69	0.49	49.07	-	49.07	50.57	-	50.57	-	82.11	-	-	-	3.36
22.01.25	24.00	-	110.06	102.52	7.54	81.13	53.49	27.64	0.69	0.49	50.81	-	50.81	52.35	-	52.35	-	82.02	-	-	-	3.45
Среднее	24.00	-	111.38	104.85	6.54	81.19	54.56	26.62	0.69	0.49	50.90	-	50.90	52.43	-	52.43	-	82.03	-	-	0.00	3.33
Итого	744.00	-	3452.89	3250.28	202.61	-	-	-	-	-	1577.80	-	1577.80	1625.33	-	1625.33	-	-	-	-	-	103.08

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-		
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.07	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			103.00	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			206.74	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.