Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №222013 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№ 528233	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17564Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 528431	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17564Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 528384	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3945	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	104.46	90.05	14.41	80.60	52.06	28.54	0.69	0.49	12.01	-	12.01	12.22	-	12.22	-	63.90	-	-	-	3.74
24.12.24	24.00	-	103.92	90.12	13.80	78.38	50.50	27.88	0.69	0.49	11.28	-	11.28	11.50	-	11.50	-	63.79	-	-	-	3.60
25.12.24	24.00	-	104.73	91.25	13.48	78.86	51.14	27.72	0.69	0.49	10.93	-	10.93	11.15	-	11.15	-	63.84	-	-	-	3.60
26.12.24	24.00	-	106.23	91.74	14.49	79.52	52.28	27.24	0.69	0.49	12.02	-	12.02	12.26	-	12.26	-	64.05	-	-	-	3.65
27.12.24	24.00	-	105.63	90.47	15.16	78.63	51.52	27.11	0.69	0.49	12.63	-	12.63	12.87	-	12.87	-	64.34	-	-	-	3.65
28.12.24	24.00	-	105.38	89.02	16.36	79.26	51.54	27.72	0.69	0.49	13.87	-	13.87	14.15	-	14.15	-	64.80	-	-	-	3.77
29.12.24	24.00	-	104.85	90.30	14.55	79.01	51.66	27.35	0.69	0.49	12.03	-	12.03	12.25	-	12.25	-	63.38	-	-	-	3.62
30.12.24	24.00	-	106.75	88.62	18.13	79.56	52.08	27.48	0.69	0.49	15.62	-	15.62	15.93	-	15.93	-	65.01	-	-	-	3.88
31.12.24	24.00	-	105.89	85.14	20.75	80.79	52.09	28.70	0.69	0.49	18.39	-	18.39	18.75	-	18.75	-	64.82	-	-	-	4.12
01.01.25	24.00	-	103.52	90.27	13.25	82.83	53.09	29.74	0.69	0.49	10.91	-	10.91	11.09	-	11.09	-	64.08	-	-	-	3.79
02.01.25	24.00	-	102.10	88.91	13.19	83.94	53.34	30.60	0.69	0.49	10.85	-	10.85	11.04	-	11.04	-	64.30	-	-	-	3.83
03.01.25	24.00	-	102.26	88.87	13.39	83.57	52.95	30.62	0.69	0.49	11.02	-	11.02	11.23	-	11.23	-	63.39	-	-	-	3.84
04.01.25	24.00	-	101.06	87.54	13.52	84.05	52.75	31.30	0.69	0.49	11.21	-	11.21	11.41	-	11.41	-	64.05	-	-	-	3.88
05.01.25	24.00	-	100.74	85.93	14.81	86.20	53.46	32.74	0.69	0.49	12.52	-	12.52	12.75	-	12.75	-	64.31	-	-	-	4.09
06.01.25	24.00	-	100.19	86.38	13.81	88.24	54.31	33.93	0.69	0.49	11.49	-	11.49	11.71	-	11.71	-	64.35	-	-	-	4.16
07.01.25	24.00	-	101.70	86.27	15.43	87.22	54.41	32.81	0.69	0.49	13.14	-	13.14	13.40	-	13.40	-	64.27	-	-	-	4.18
08.01.25	24.00	-	103.26	88.21	15.05	86.25	54.84	31.41	0.69	0.49	12.68	-	12.68	12.92	-	12.92	-	64.39	-	-	-	4.08
09.01.25	24.00	-	104.06	89.33	14.73	83.83	53.99	29.84	0.69	0.49	12.42	-	12.42	12.65	-	12.65	-	64.44	-	-	-	3.90
10.01.25	24.00	-	103.41	89.39	14.02	82.66	53.23	29.43	0.69	0.49	11.65	-	11.65	11.86	-	11.86	-	63.62	-	-	-	3.79
11.01.25	24.00	-	104.09	89.64	14.45	82.55	53.42	29.13	0.69	0.49	12.04	-	12.04	12.30	-	12.30	-	64.21	-	-	-	3.81
12.01.25	24.00	-	103.24	85.95	17.29	82.98	52.77	30.21	0.69	0.49	15.06	-	15.06	15.36	-	15.36	-	64.29	-	-	-	4.04
13.01.25	24.00	-	101.18	87.15	14.03	83.19	52.15	31.04	0.69	0.49	11.65	-	11.65	11.88	-	11.88	-	63.84	-	-	-	3.88
14.01.25	24.00	-	103.96	89.82	14.14	82.38	52.67	29.71	0.69	0.49	11.75	-	11.75	11.98	-	11.98	-	63.64	-	-	-	3.84
15.01.25	24.00	-	103.60	89.55	14.05	81.42	52.45	28.97	0.69	0.49	11.68	-	11.68	11.93	-	11.93	-	63.90	-	-	-	3.74
16.01.25	24.00	-	104.89	91.13	13.76	80.72	52.30	28.42	0.69	0.49	11.38	-	11.38	11.60	-	11.60	-	63.63	-	-	-	3.70
17.01.25	24.00	-	92.15	78.09	14.06	78.85	49.68	29.17	0.69	0.49	11.82	-	11.82	12.06	-	12.06	-	63.96	-	-	-	3.39
18.01.25	24.00	-	81.60	67.88	13.72	78.19	46.78	31.41	0.69	0.49	11.73	-	11.73	11.94	-	11.94	-	64.10	-	-	-	3.21
19.01.25	24.00	-	97.13	80.44	16.69	78.54	49.33	29.21	0.69	0.49	14.50	-	14.50	14.76	-	14.76	-	64.59	-	-	-	3.66
20.01.25	24.00	-	98.90	84.67	14.23	79.51	49.95	29.56	0.69	0.49	12.02	-	12.02	12.23	-	12.23	-	64.01	-	-	-	3.64
21.01.25	24.00	-	101.34	86.65	14.69	81.89	50.99	30.90	0.69	0.49	12.27	-	12.27	12.51	-	12.51	-	63.68	-	-	-	3.88
22.01.25	24.00	-	100.13	85.46	14.67	81.77	50.86	30.91	0.69	0.49	12.34	-	12.34	12.60	-	12.60	-	63.90	-	-	-	3.85
Среднее	24.00	-	102.01	87.23	14.78	81.79	52.08	29.70	0.69	0.49	12.42	-	12.42	12.65	-	12.65	-	64.09	-	-	0.00	3.80
Итого	744.00	-	3162.35	2704.24	458.11	-	-	-	-	-	384.91	-	384.91	392.29	-	392.29	-	-	-	-	-	117.82

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	0.13	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			117.68	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			392.29	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.