Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6101			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.35
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	202.51	189.84	12.67	81.51	60.10	21.40	0.72	0.35	118.34	-	118.34	121.87	-	121.87	-	81.47	-	0.37	-	5.11
24.12.24	24.00	-	197.56	185.87	11.69	79.00	57.96	21.04	0.72	0.35	115.20	-	115.20	118.44	-	118.44	-	78.99	-	0.37	-	4.85
25.12.24	24.00	-	201.39	188.98	12.41	79.61	58.75	20.86	0.72	0.35	117.60	-	117.60	120.96	-	120.96	-	79.59	-	0.37	-	4.95
26.12.24	24.00	-	205.97	192.98	12.99	80.21	59.59	20.62	0.72	0.35	120.52	-	120.52	124.01	-	124.01	-	80.20	-	0.37	-	5.04
27.12.24	24.00	-	202.74	189.60	13.14	79.31	58.83	20.48	0.72	0.35	118.76	-	118.76	122.13	-	122.13	-	79.29	-	0.37	-	4.94
28.12.24	24.00	-	201.09	187.52	13.57	79.91	58.83	21.08	0.72	0.35	118.06	-	118.06	121.46	-	121.46	-	79.90	-	0.37	-	5.06
29.12.24	24.00	-	201.06	187.88	13.18	79.76	58.79	20.97	0.72	0.35	117.71	-	117.71	121.09	-	121.09	-	79.74	-	0.37	-	5.01
30.12.24	24.00	-	204.67	190.44	14.23	80.18	59.24	20.95	0.72	0.35	120.02	-	120.02	123.49	-	123.49	-	80.16	-	0.37	-	5.15
31.12.24	24.00	-	201.18	185.22	15.96	81.42	59.50	21.92	0.72	0.35	118.61	-	118.61	122.14	-	122.14	-	81.40	-	0.37	-	5.38
01.01.25	24.00	-	198.61	188.15	10.47	83.51	60.75	22.76	0.72	0.35	115.38	-	115.38	118.98	-	118.98	-	83.48	-	0.37	-	5.18
02.01.25	24.00	-	197.40	185.90	11.50	84.76	61.45	23.31	0.72	0.35	115.12	-	115.12	118.81	-	118.81	-	84.73	-	0.37	-	5.33
03.01.25	24.00	-	196.51	185.12	11.39	84.43	61.04	23.39	0.72	0.35	114.60	-	114.60	118.25	-	118.25	-	84.39	-	0.37	-	5.31
04.01.25	24.00	-	194.27	182.02	12.25	84.78	60.74	24.03	0.72	0.35	113.55	-	113.55	117.19	-	117.19	-	84.75	-	0.37	-	5.43
05.01.25	24.00	-	193.09	181.85	11.24	86.95	61.86	25.09	0.72	0.35	112.65	-	112.65	116.43	-	116.43	-	86.91	-	0.37	-	5.56
06.01.25	24.00	-	194.85	182.12	12.73	89.16	62.93	26.22	0.72	0.35	114.27	-	114.27	118.28	-	118.28	-	89.10	-	0.37	-	5.93
07.01.25	24.00	-	195.54	184.55	10.99	88.23	63.02	25.22	0.72	0.35	114.13	-	114.13	118.06	-	118.06	-	88.18	-	0.37	-	5.64
08.01.25	24.00	-	201.23	189.42	11.81	87.21	63.32	23.89	0.72	0.35	117.64	-	117.64	121.61	-	121.61	-	87.16	-	0.37	-	5.58
09.01.25	24.00	-	201.16	190.13	11.03	84.73	61.95	22.78	0.72	0.35	117.25	-	117.25	121.00	-	121.00	-	84.70	-	0.37	-	5.29
10.01.25	24.00	-	199.07	187.82	11.25	83.41	60.76	22.65	0.72	0.35	116.12	-	116.12	119.74	-	119.74	-	83.38	-	0.37	-	5.21
11.01.25	24.00	-	201.21	188.17	13.05	83.37	60.75	22.62	0.72	0.35	118.08	-	118.08	121.75	-	121.75	-	83.34	-	0.37	-	5.36
12.01.25	24.00	-	197.75	185.32	12.43	83.75	60.62	23.13	0.72	0.35	115.93	-	115.93	119.56	-	119.56	-	83.72	-	0.37	-	5.35
13.01.25	24.00	-	194.08	181.14	12.94	83.99	60.14	23.85	0.72	0.35	113.78	-	113.78	117.36	-	117.36	-	83.95	-	0.37	-	5.43
14.01.25	24.00	-	201.17	189.18	11.99	83.25	60.68	22.57	0.72	0.35	117.55	-	117.55	121.19	-	121.19	-	83.21	-	0.37	-	5.29
15.01.25	24.00	-	200.61	188.08	12.53	82.25	60.29	21.95	0.72	0.35	117.48	-	117.48	121.04	-	121.04	-	82.22	-	0.37	-	5.18
16.01.25	24.00	-	203.15	190.18	12.98	81.61	60.13	21.47	0.72	0.35	119.00	-	119.00	122.56	-	122.56	-	81.58	-	0.37	-	5.16
17.01.25	24.00	-	202.15	189.71	12.44	79.69	59.00	20.69	0.72	0.35	118.24	-	118.24	121.63	-	121.63	-	79.68	-	0.37	-	4.94
18.01.25	24.00	-	202.01	188.78	13.23	79.15	58.49	20.66	0.72	0.35	118.30	-	118.30	121.65	-	121.65	-	79.14	-	0.37	-	4.97
19.01.25	24.00	-	200.03	185.01	15.03	79.23	58.14	21.09	0.72	0.35	117.80	-	117.80	121.14	-	121.14	-	79.21	-	0.37	-	5.11
20.01.25	24.00	-	197.76	184.78	12.97	80.12	58.57	21.55	0.72	0.35	115.91	-	115.91	119.26	-	119.26	-	80.10	-	0.37	-	5.04
21.01.25	24.00	-	193.02	179.86	13.16	82.52	59.23	23.30	0.72	0.35	113.30	-	113.30	116.76	-	116.76	-	82.49	-	0.37	-	5.30
22.01.25	24.00	-	195.17	182.53	12.63	82.58	59.56	23.02	0.72	0.35	114.27	-	114.27	117.76	-	117.76	-	82.55	-	0.37	-	5.26
Среднее	24.00	-	199.29	186.71	12.58	82.57	60.16	22.41	0.72	0.35	116.62	-	116.62	120.18	-	120.18	-	82.54	-	0.37	0.00	5.24
Итого	744.00	-	6178.02	5788.15	389.87	-	-	-	-	-	3615.17	-	3615.17	3725.61		3725.61	-	-	-	-	-	162.34

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	-0.14	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			162.20	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			397.82	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации:
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.