Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 37 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 37 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6057 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	167.61	156.48	11.13	81.24	56.85	24.39	0.72	0.37	67.01	-	67.01	68.99	-	68.99	-	81.14	-	0.37	-	4.74
24.12.24	24.00	-	162.91	153.20	9.71	78.78	55.00	23.78	0.72	0.37	64.40	-	64.40	66.20	-	66.20	-	78.75	-	0.37	-	4.42
25.12.24	24.00	-	165.29	155.92	9.36	79.37	55.58	23.79	0.72	0.37	65.07	-	65.07	66.92	-	66.92	-	79.31	-	0.37	-	4.47
26.12.24	24.00	-	168.52	159.22	9.30	79.99	56.49	23.50	0.72	0.37	66.20	-	66.20	68.11	-	68.11	-	79.95	-	0.37	-	4.50
27.12.24	24.00	-	165.41	156.54	8.87	79.08	55.79	23.29	0.72	0.37	64.76	-	64.76	66.59	-	66.59	-	79.03	-	0.37	-	4.36
28.12.24	24.00	-	164.13	154.84	9.29	79.67	55.77	23.90	0.72	0.37	64.56	-	64.56	66.41	-	66.41	-	79.59	-	0.37	-	4.45
29.12.24	24.00	-	164.29	154.35	9.94	79.53	55.70	23.84	0.72	0.37	65.04	-	65.04	66.89	-	66.89	-	79.46	-	0.37	-	4.48
30.12.24	24.00	-	168.02	156.44	11.58	79.97	56.18	23.79	0.72	0.37	67.47	-	67.47	69.41	-	69.41	-	79.91	-	0.37	-	4.66
31.12.24	24.00	-	165.58	152.39	13.19	81.19	56.20	25.00	0.72	0.37	67.72	-	67.72	69.73	-	69.73	-	81.14	-	0.37	-	4.90
01.01.25	24.00	-	162.01	154.23	7.78	83.27	57.38	25.89	0.72	0.37	62.97	-	62.97	64.92	-	64.92	-	83.19	-	0.37	-	4.66
02.01.25	24.00	-	161.83	152.30	9.54	84.50	58.04	26.47	0.72	0.37	64.08	-	64.08	66.12	-	66.12	-	84.42	-	0.37	-	4.85
03.01.25	24.00	-	160.60	151.73	8.86	84.16	57.69	26.47	0.72	0.37	63.19	-	63.19	65.19	-	65.19	-	84.05	-	0.37	-	4.78
04.01.25	24.00	-	157.49	149.54	7.95	84.52	57.27	27.25	0.72	0.37	61.44	-	61.44	63.39	-	63.39	-	84.43	-	0.37	-	4.76
05.01.25	24.00	-	156.69	148.62	8.07	86.68	58.04	28.64	0.72	0.37	61.31	-	61.31	63.35	-	63.35	-	86.57	-	0.37	-	4.97
06.01.25	24.00	-	159.04	149.64	9.40	88.86	58.99	29.87	0.72	0.37	63.11	-	63.11	65.31	-	65.31	-	88.73	-	0.37	-	5.32
07.01.25	24.00	-	160.35	151.24	9.11	87.94	59.07	28.87	0.72	0.37	63.25	-	63.25	65.41	-	65.41	-	87.82	-	0.37	-	5.18
08.01.25	24.00	-	165.74	155.19	10.55	86.93	59.42	27.51	0.72	0.37	66.13	-	66.13	68.34	-	68.34	-	86.82	-	0.37	-	5.20
09.01.25	24.00	-	164.64	155.79	8.85	84.47	58.30	26.17	0.72	0.37	64.61	-	64.61	66.67	-	66.67	-	84.36	-	0.37	-	4.84
10.01.25	24.00	-	162.49	154.04	8.45	83.16	57.28	25.88	0.72	0.37	63.47	-	63.47	65.43	-	65.43	-	83.06	-	0.37	-	4.70
11.01.25	24.00	-	164.35	154.94	9.42	83.12	57.57	25.54	0.72	0.37	64.80	-	64.80	66.80	-	66.80	-	83.01	-	0.37	-	4.76
12.01.25	24.00	-	163.04	152.59	10.45	83.48	57.24	26.24	0.72	0.37	64.96	-	64.96	66.99	-	66.99	-	83.39	-	0.37	-	4.89
13.01.25	24.00	-	159.97	149.43	10.54	83.71	56.69	27.02	0.72	0.37	63.92	-	63.92	65.92	-	65.92	-	83.61	-	0.37	-	4.94
14.01.25	24.00	-	165.89	155.75	10.14	82.99	57.32	25.67	0.72	0.37	65.81	-	65.81	67.83	-	67.83	-	82.88	-	0.37	-	4.85
15.01.25	24.00	-	164.09	155.11	8.98	81.98	56.89	25.08	0.72	0.37	64.30	-	64.30	66.23	-	66.23	-	81.90	-	0.37	-	4.64
16.01.25	24.00	-	167.03	156.78	10.25	81.31	56.73	24.59	0.72	0.37	66.16	-	66.16	68.12	-	68.12	-	81.19	-	0.37	-	4.70
17.01.25	24.00	-	165.29	156.39	8.90	79.41	55.75	23.66	0.72	0.37	64.63	-	64.63	66.47	-	66.47	-	79.34	-	0.37	-	4.42
18.01.25	24.00	-	165.96	155.74	10.21	78.83	55.32	23.51	0.72	0.37	65.74	-	65.74	67.59	-	67.59	-	78.77	-	0.37	-	4.48
19.01.25	24.00	-	164.73	153.04	11.69	78.90	55.00	23.90	0.72	0.37	66.30	-	66.30	68.16	-	68.16	-	78.85	-	0.37	-	4.60
20.01.25	24.00	-	162.52	152.50	10.02	79.79	55.30	24.50	0.72	0.37	64.38	-	64.38	66.23	-	66.23	-	79.75	-	0.37	-	4.55
21.01.25	24.00	-	159.33	148.52	10.80	82.19	55.70	26.50	0.72	0.37	63.79	-	63.79	65.72	-	65.72	-	82.12	-	0.37	-	4.84
22.01.25	24.00	-	160.16	150.73	9.43	82.29	56.02	26.27	0.72	0.37	63.20	-	63.20	65.12	-	65.12	-	82.19	-	0.37	-	4.75
Среднее	24.00	-	163.39	153.65	9.73	82.30	56.79	25.51	0.72	0.37	64.64	-	64.64	66.60	-	66.60	-	82.22	-	0.37	0.00	4.73
Итого	744.00	-	5065.00	4763.24	301.76	-	-	-	-	-	2003.80	-	2003.80	2064.57	-	2064.57	-	-	-	-	-	146.69

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24							-	-	-
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0.35 °C -0.11 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 146.58 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 307.92 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.01.2025 г.