Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2025
за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №204763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0.35

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.12.24	24.00	-	169.27	158.03	11.24	81.02	61.24	19.78	0.69	0.49	60.65	51.50	9.15	62.44	52.68	9.76	-	81.14	70.21	0.59	0.49	4.04
24.12.24	24.00	-	164.34	153.36	10.98	78.73	59.38	19.35	0.69	0.49	58.55	49.60	8.95	60.23	50.67	9.56	-	78.85	68.02	0.59	0.49	3.84
25.12.24	24.00	-	168.24	157.29	10.95	79.23	60.13	19.10	0.69	0.49	59.96	51.08	8.88	61.64	52.19	9.45	-	79.36	68.80	0.59	0.49	3.88
26.12.24	24.00	-	172.93	161.82	11.11	79.85	61.14	18.71	0.69	0.49	61.77	52.87	8.90	63.55	54.03	9.52	-	79.99	69.68	0.59	0.49	3.93
27.12.24	24.00	-	169.03	158.05	10.98	78.98	60.33	18.65	0.69	0.49	60.57	51.77	8.80	62.25	52.91	9.34	-	79.11	68.93	0.59	0.49	3.82
28.12.24	24.00	-	166.87	155.28	11.59	79.62	60.23	19.39	0.69	0.49	59.60	50.15	9.45	61.28	51.22	10.06	-	79.75	69.11	0.59	0.49	3.94
29.12.24	24.00	-	168.65	156.72	11.93	79.37	60.28	19.09	0.69	0.49	60.39	50.65	9.74	62.07	51.73	10.34	-	79.50	69.00	0.59	0.49	3.95
30.12.24	24.00	-	170.04	158.41	11.63	79.87	60.81	19.06	0.69	0.49	60.70	51.33	9.37	62.38	52.48	9.90	-	80.00	69.50	0.59	0.49	3.96
31.12.24	24.00	-	165.48	151.52	13.96	81.12	60.62	20.50	0.69	0.49	58.83	47.19	11.64	60.52	48.24	12.28	-	81.25	69.76	0.59	0.49	4.25
01.01.25	24.00	-	165.29	156.50	8.79	83.20	62.21	20.99	0.69	0.49	57.50	50.95	6.55	59.25	52.16	7.09	-	83.32	71.74	0.59	0.49	4.03
02.01.25	24.00	-	162.76	152.76	10.00	84.35	62.66	21.69	0.69	0.49	56.47	48.70	7.77	58.26	49.87	8.39	-	84.48	72.43	0.59	0.49	4.17
03.01.25	24.00	-	162.07	152.48	9.59	84.00	62.45	21.55	0.69	0.49	56.47	49.05	7.42	58.23	50.21	8.02	-	84.12	72.22	0.59	0.49	4.10
04.01.25	24.00	-	158.75	148.23	10.52	84.48	61.91	22.57	0.69	0.49	55.23	46.85	8.38	56.92	47.93	8.99	-	84.60	71.91	0.59	0.49	4.24
05.01.25	24.00	-	157.10	147.49	9.61	86.67	62.95	23.72	0.69	0.49	53.68	46.26	7.42	55.45	47.39	8.06	-	86.77	73.29	0.59	0.49	4.34
06.01.25	24.00	-	157.38	145.84	11.54	88.77	63.90	24.87	0.69	0.49	53.24	43.95	9.29	55.12	45.06	10.06	-	88.88	74.40	0.59	0.49	4.66
07.01.25	24.00	-	160.88	150.01	10.87	87.75	63.92	23.83	0.69	0.49	54.96	46.43	8.53	56.88	47.59	9.29	-	87.85	74.29	0.59	0.49	4.54
08.01.25	24.00	-	167.40	155.86	11.54	86.72	64.52	22.20	0.69	0.49	58.11	48.88	9.23	60.03	50.13	9.90	-	86.84	74.42	0.59	0.49	4.47
09.01.25	24.00	-	168.67	157.62	11.05	84.28	63.37	20.91	0.69	0.49	59.65	51.04	8.61	61.57	52.27	9.30	-	84.40	72.96	0.59	0.49	4.24
10.01.25	24.00	-	167.49	157.51	9.98	83.07	62.33	20.74	0.69	0.49	59.67	52.08	7.59	61.54	53.30	8.24	-	83.20	71.92	0.59	0.49	4.11
11.01.25	24.00	-	168.22	157.13	11.09	82.95	62.30	20.65	0.69	0.49	60.00	51.31	8.69	61.92	52.54	9.38	-	83.08	71.81	0.59	0.49	4.17
12.01.25	24.00	-	164.02	151.71	12.31	83.38	61.76	21.62	0.69	0.49	58.44	48.45	9.99	60.30	49.58	10.72	-	83.50	71.55	0.59	0.49	4.32
13.01.25	24.00	-	158.87	148.08	10.79	83.64	61.30	22.34	0.69	0.49	56.23	47.62	8.61	57.97	48.75	9.22	-	83.76	71.35	0.59	0.49	4.22
14.01.25	24.00	-	168.68	158.01	10.67	82.80	62.23	20.57	0.69	0.49	60.20	51.94	8.26	62.08	53.15	8.93	-	82.92	71.67	0.59	0.49	4.14
15.01.25	24.00	-	168.56	157.00	11.56	81.82	61.77	20.05	0.69	0.49	60.63	51.51	9.12	62.50	52.68	9.82	-	81.95	71.05	0.59	0.49	4.10
16.01.25	24.00	-	171.18	160.46	10.72	81.11	61.74	19.37	0.69	0.49	61.81	53.56	8.25	63.65	54.78	8.87	-	81.23	70.79	0.59	0.49	3.98
17.01.25	24.00	-	171.38	159.33	12.05	79.32	60.60	18.72	0.69	0.49	62.64	53.03	9.61	64.37	54.21	10.16	-	79.46	69.43	0.59	0.49	3.95
18.01.25	24.00	-	170.65	158.52	12.13	78.74	59.96	18.78	0.69	0.49	62.35	52.76	9.59	64.04	53.91	10.13	-	78.87	68.77	0.59	0.49	3.94
19.01.25	24.00	-	167.64	151.95	15.69	78.94	59.26	19.68	0.69	0.49	61.43	48.28	13.15	63.15	49.32	13.83	-	79.07	68.24	0.59	0.49	4.24
20.01.25	24.00	-	164.14	153.45	10.69	79.85	59.87	19.98	0.69	0.49	58.89	50.72	8.17	60.57	51.84	8.73	-	79.96	69.04	0.59	0.49	3.93
21.01.25	24.00	-	156.41	145.62	10.79	82.27	60.02	22.25	0.69	0.49	54.98	46.51	8.47	56.66	47.54	9.12	-	82.38	69.76	0.59	0.49	4.14
22.01.25	24.00	-	160.04	149.88	10.16	82.20	60.50	21.70	0.69	0.49	56.68	48.79	7.89	58.39	49.91	8.48	-	82.30	70.16	0.59	0.49	4.10
Среднее	24.00	-	165.56	154.38	11.18	82.20	61.47	20.72	0.69	0.49	58.72	49.83	8.89	60.49	50.976	9.51	-	82.32	70.85	0.59	0.49	4.12
Итого	744.00	-	5132.43	4785.92	346.51	-	-	-	-	-	1820.28	1544.81	275.47	1875.21	1580.27	294.94	-	-	-	-	-	127.72

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.12.24	######	######	79278.690	68811.930	81399.190	70295.980	1389.639	587.245	26893.000
	22.01.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.35	°C	0.02	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			127.69	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			294.94	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 01 2025 г.