

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 14, лит. О**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 14**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37907.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **131759**
 график: **150/70**

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | | | Режим (схема): | ОП: СП-0; МП: СП-0; |
| Вычислитель: СПТ 943.2 № 1787 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-3-32-A | 0,067 | 30 | КТПТР-01 | | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-3-32-A | 0,067 | 30 | КТПТР-01 | | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-3-20-A | 0,027 | 12 | ТПТ-1-3 | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,166 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0,1192 | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0,0542 | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 49,8 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 21,68 | Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|---------|---------------------|--------------|----|----|--------------|--------------|------------|---------|--------------|----|------|---------|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.12.2024 | 24,00 | * | 208,64 | 205,25 | 3,39 | 81,03 | 64,06 | 16,97 | 7,80 | 2,90 | 3,39 | | | 3,39 | 3,46 | | | 3,46 | | | | | 3,78 |
| 24.12.2024 | 24,00 | * | 204,03 | 201,33 | 2,70 | 78,65 | 62,07 | 16,58 | 7,80 | 2,90 | 2,71 | | | 2,71 | 2,77 | | | 2,77 | | | | | 3,57 |
| 25.12.2024 | 24,00 | * | 207,29 | 204,78 | 2,51 | 79,21 | 62,68 | 16,53 | 7,80 | 2,90 | 2,51 | | | 2,51 | 2,57 | | | 2,57 | | | | | 3,61 |
| 26.12.2024 | 24,00 | * | 211,62 | 208,80 | 2,82 | 79,83 | 63,57 | 16,26 | 7,80 | 2,90 | 2,82 | | | 2,82 | 2,88 | | | 2,88 | | | | | 3,64 |
| 27.12.2024 | 24,00 | * | 208,17 | 205,30 | 2,87 | 78,94 | 62,73 | 16,21 | 7,80 | 2,90 | 2,87 | | | 2,87 | 2,94 | | | 2,94 | | | | | 3,58 |
| 28.12.2024 | 24,00 | * | 205,93 | 203,55 | 2,38 | 79,55 | 62,88 | 16,67 | 7,80 | 2,90 | 2,38 | | | 2,38 | 2,43 | | | 2,43 | | | | | 3,61 |
| 29.12.2024 | 24,00 | * | 207,62 | 204,46 | 3,16 | 79,36 | 62,80 | 16,56 | 7,80 | 2,90 | 3,16 | | | 3,16 | 3,23 | | | 3,23 | | | | | 3,66 |
| 30.12.2024 | 24,00 | * | 209,93 | 206,57 | 3,36 | 79,84 | 63,41 | 16,43 | 7,80 | 2,90 | 3,36 | | | 3,36 | 3,44 | | | 3,44 | | | | | 3,68 |
| 31.12.2024 | 24,00 | * | 206,73 | 201,77 | 4,96 | 81,07 | 63,73 | 17,34 | 7,80 | 2,90 | 4,95 | | | 4,95 | 5,06 | | | 5,06 | | | | | 3,92 |
| 01.01.2025 | 24,00 | * | 205,74 | 204,09 | 1,65 | 83,13 | 65,03 | 18,10 | 7,80 | 2,90 | 1,66 | | | 1,66 | 1,70 | | | 1,70 | | | | | 3,85 |
| 02.01.2025 | 24,00 | * | 203,66 | 201,70 | 1,96 | 84,30 | 65,72 | 18,58 | 7,80 | 2,90 | 1,95 | | | 1,95 | 2,00 | | | 2,00 | | | | | 3,94 |
| 03.01.2025 | 24,00 | * | 203,05 | 200,92 | 2,13 | 83,95 | 65,26 | 18,69 | 7,80 | 2,90 | 2,13 | | | 2,13 | 2,18 | | | 2,18 | | | | | 3,96 |
| 04.01.2025 | 24,00 | * | 200,61 | 197,93 | 2,68 | 84,36 | 65,06 | 19,30 | 7,80 | 2,90 | 2,68 | | | 2,68 | 2,74 | | | 2,74 | | | | | 4,07 |
| 05.01.2025 | 24,00 | * | 199,74 | 197,52 | 2,22 | 86,51 | 66,28 | 20,23 | 7,80 | 2,90 | 2,23 | | | 2,23 | 2,28 | | | 2,28 | | | | | 4,21 |
| 06.01.2025 | 24,00 | * | 201,36 | 198,04 | 3,32 | 88,65 | 67,53 | 21,12 | 7,80 | 2,90 | 3,31 | | | 3,31 | 3,39 | | | 3,39 | | | | | 4,50 |
| 07.01.2025 | 24,00 | * | 202,48 | 200,24 | 2,24 | 87,69 | 67,49 | 20,20 | 7,80 | 2,90 | 2,24 | | | 2,24 | 2,29 | | | 2,29 | | | | | 4,27 |
| 08.01.2025 | 24,00 | * | 208,33 | 205,44 | 2,89 | 86,69 | 67,70 | 18,99 | 7,80 | 2,90 | 2,88 | | | 2,88 | 2,95 | | | 2,95 | | | | | 4,18 |
| 09.01.2025 | 24,00 | * | 208,58 | 205,75 | 2,83 | 84,26 | 66,07 | 18,19 | 7,80 | 2,90 | 2,83 | | | 2,83 | 2,89 | | | 2,89 | | | | | 4,01 |
| 10.01.2025 | 24,00 | * | 206,25 | 203,86 | 2,39 | 83,05 | 65,12 | 17,93 | 7,80 | 2,90 | 2,38 | | | 2,38 | 2,44 | | | 2,44 | | | | | 3,88 |
| 11.01.2025 | 24,00 | * | 206,82 | 204,43 | 2,39 | 82,96 | 65,20 | 17,76 | 7,80 | 2,90 | 2,39 | | | 2,39 | 2,44 | | | 2,44 | | | | | 3,85 |
| 12.01.2025 | 24,00 | * | 204,41 | 200,58 | 3,83 | 83,33 | 64,89 | 18,44 | 7,80 | 2,90 | 3,83 | | | 3,83 | 3,92 | | | 3,92 | | | | | 4,04 |
| 13.01.2025 | 24,00 | * | 199,47 | 196,58 | 2,89 | 83,61 | 64,35 | 19,26 | 7,80 | 2,90 | 2,89 | | | 2,89 | 2,96 | | | 2,96 | | | | | 4,05 |
| 14.01.2025 | 24,00 | * | 207,13 | 204,52 | 2,61 | 82,81 | 65,06 | 17,75 | 7,80 | 2,90 | 2,61 | | | 2,61 | 2,67 | | | 2,67 | | | | | 3,87 |
| 15.01.2025 | 24,00 | * | 207,16 | 203,52 | 3,64 | 81,84 | 64,39 | 17,45 | 7,80 | 2,90 | 3,64 | | | 3,64 | 3,72 | | | 3,72 | | | | | 3,87 |
| 16.01.2025 | 24,00 | * | 208,79 | 205,94 | 2,85 | 81,18 | 64,15 | 17,03 | 7,80 | 2,90 | 2,85 | | | 2,85 | 2,91 | | | 2,91 | | | | | 3,76 |
| 17.01.2025 | 24,00 | * | 207,86 | 205,34 | 2,52 | 79,35 | 63,02 | 16,33 | 7,80 | 2,90 | 2,52 | | | 2,52 | 2,58 | | | 2,58 | | | | | 3,58 |
| 18.01.2025 | 24,00 | * | 207,70 | 204,50 | 3,20 | 78,79 | 62,46 | 16,33 | 7,80 | 2,90 | 3,20 | | | 3,20 | 3,27 | | | 3,27 | | | | | 3,62 |
| 19.01.2025 | 24,00 | * | 204,92 | 201,17 | 3,75 | 78,92 | 62,16 | 16,76 | 7,80 | 2,90 | 3,75 | | | 3,75 | 3,84 | | | 3,84 | | | | | 3,69 |
| 20.01.2025 | 24,00 | * | 203,22 | 200,42 | 2,80 | 79,83 | 62,55 | 17,28 | 7,80 | 2,90 | 2,81 | | | 2,81 | 2,87 | | | 2,87 | | | | | 3,71 |
| 21.01.2025 | 24,00 | * | 198,46 | 195,49 | 2,97 | 82,24 | 63,30 | 18,94 | 7,80 | 2,90 | 2,97 | | | 2,97 | 3,04 | | | 3,04 | | | | | 3,97 |
| 22.01.2025 | 24,00 | * | 201,12 | 198,10 | 3,02 | 82,22 | 63,52 | 18,70 | 7,80 | 2,90 | 3,03 | | | 3,03 | 3,09 | | | 3,09 | | | | | 3,98 |
| Среднее | 24,00 | | 205,38 | 202,51 | 2,87 | 82,17 | 64,33 | 17,84 | 7,80 | 2,90 | 2,87 | | | 2,87 | 2,93 | | | 2,93 | | | | | 3,87 |
| Итого | 744,00 | | 6366,82 | 6277,89 | 88,93 | | | | | | 88,93 | | | 88,93 | 90,95 | | | 90,95 | | | | | 119,91 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.12.2024 | 128948 | 138926,00 | -9977,62 | | -10203,60 | | | 436,46 | 20125,20 |
| 23.01.2025 | 135523 | 145408,00 | -9884,74 | | -10108,60 | | | 566,78 | 20893,20 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **119,88** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **90,95** м.куб.

0 час Гкал

0 куб.м

0,03 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.01.25 14:33 (MSK)

28.01.25 10:30 (MSK)

Ответственный оператор ЭДО ООО Энергия (от абонента)

Идентификатор: a777b073-d28d-40fa-b6a2-81a4c26705a6

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D