

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.26, лит. Л**  
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 26, лит. Л**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **36950.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **124665**  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>26.07.2025</b>	Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 219193</b>	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,164</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,1214</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,0552</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>49,2</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>22,08</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4		
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2024	24,00		231,56	229,18	2,38	81,28	65,66	15,62	6,80	4,90	94,96	90,01	4,95	97,83	92,32	5,51			81,42	74,42	5,80	4,90	3,79	
24.12.2024	24,00		227,47	224,83	2,64	79,10	63,67	15,43	6,80	4,90	93,95	88,20	5,75	96,59	90,32	6,27			79,25	72,27	5,80	4,90	3,69	
25.12.2024	24,00		230,76	228,58	2,18	79,55	64,24	15,31	6,80	4,90	94,70	89,85	4,85	97,42	92,00	5,42			79,70	72,76	5,80	4,90	3,68	
26.12.2024	24,00		235,48	233,11	2,37	80,20	65,05	15,15	6,80	4,90	96,87	91,66	5,21	99,66	93,91	5,75			80,36	73,50	5,80	4,90	3,73	
27.12.2024	24,00		230,30	228,95	1,35	79,32	64,18	15,14	6,80	4,90	94,11	89,98	4,13	96,78	92,14	4,64			79,47	72,58	5,80	4,90	3,59	
28.12.2024	24,00		228,65	226,94	1,71	79,97	64,37	15,60	6,80	4,90	93,72	89,14	4,58	96,42	91,30	5,12			80,10	73,00	5,80	4,90	3,69	
29.12.2024	24,00		231,53	227,96	3,57	79,68	64,35	15,33	6,80	4,90	95,98	89,44	6,54	98,73	91,60	7,13			79,83	72,93	5,80	4,90	3,79	
30.12.2024	24,00		233,87	230,50	3,37	80,24	64,87	15,37	6,80	4,90	96,71	90,62	6,09	99,50	92,78	6,72			80,39	73,37	5,80	4,90	3,83	
31.12.2024	24,00		229,17	224,69	4,48	81,51	65,26	16,25	6,80	4,90	95,75	88,02	7,73	98,60	90,22	8,38			81,66	74,28	5,80	4,90	4,03	
01.01.2025	24,00		227,87	227,22	0,65	83,61	66,95	16,66	6,80	4,90	91,99	89,48	2,51	94,86	91,85	3,01			83,77	76,12	5,80	4,90	3,85	
02.01.2025	24,00		224,89	224,46	0,43	84,72	67,52	17,20	6,80	4,90	90,96	88,26	2,70	93,87	90,66	3,21			84,87	76,95	5,80	4,90	3,91	
03.01.2025	24,00		225,03	223,71	1,32	84,35	67,02	17,33	6,80	4,90	91,78	87,83	3,95	94,69	90,17	4,52			84,48	76,61	5,80	4,90	4,00	
04.01.2025	24,00		222,31	220,64	1,67	84,90	67,02	17,88	6,80	4,90	91,04	86,42	4,62	94,00	88,81	5,19			85,05	76,85	5,80	4,90	4,10	
05.01.2025	24,00		221,88	220,12	1,76	87,11	68,33	18,78	6,80	4,90	91,20	86,19	5,01	94,28	88,59	5,69			87,26	78,63	5,80	4,90	4,30	
06.01.2025	24,00		222,27	220,96	1,31	89,20	69,68	19,52	6,80	4,90	90,65	86,60	4,05	93,83	89,08	4,75			89,32	80,38	5,80	4,90	4,45	
07.01.2025	24,00		225,28	223,65	1,63	88,11	69,63	18,48	6,80	4,90	92,03	87,62	4,41	95,20	90,13	5,07			88,24	79,75	5,80	4,90	4,30	
08.01.2025	24,00		231,78	228,62	3,16	87,06	69,62	17,44	6,80	4,90	95,25	89,70	5,55	98,47	92,26	6,21			87,18	79,29	5,80	4,90	4,28	
09.01.2025	24,00		231,71	229,55	2,16	84,60	67,96	16,64	6,80	4,90	94,86	90,24	4,62	97,89	92,64	5,25			84,73	77,19	5,80	4,90	4,02	
10.01.2025	24,00		228,98	227,58	1,40	83,45	66,91	16,54	6,80	4,90	93,73	89,26	4,47	96,64	91,62	5,02			83,59	76,07	5,80	4,90	3,89	
11.01.2025	24,00		230,55	227,87	2,68	83,30	66,97	16,33	6,80	4,90	94,82	89,41	5,41	97,77	91,79	5,98			83,42	76,04	5,80	4,90	3,96	
12.01.2025	24,00		226,20	223,18	3,02	83,77	66,81	16,96	6,80	4,90	93,05	87,47	5,58	95,98	89,81	6,17			83,89	76,19	5,80	4,90	4,05	
13.01.2025	24,00		222,81	219,69	3,12	84,03	66,31	17,72	6,80	4,90	91,92	86,18	5,74	94,82	88,40	6,42			84,16	76,09	5,80	4,90	4,17	
14.01.2025	24,00		229,85	228,31	1,54	83,13	66,55	16,58	6,80	4,90	93,80	89,73	4,07	96,67	92,10	4,57			83,27	75,74	5,80	4,90	3,93	
15.01.2025	24,00		229,92	226,98	2,94	82,19	65,98	16,21	6,80	4,90	94,71	89,09	5,62	97,59	91,38	6,21			82,32	75,02	5,80	4,90	3,93	
16.01.2025	24,00		232,01	229,71	2,30	81,44	65,65	15,79	6,80	4,90	95,12	90,28	4,84	97,96	92,55	5,41			81,56	74,41	5,80	4,90	3,83	
17.01.2025	24,00		231,05	228,99	2,06	79,69	64,52	15,17	6,80	4,90	94,82	89,90	4,92	97,51	92,06	5,45			79,84	72,98	5,80	4,90	3,65	
18.01.2025	24,00		230,62	227,78	2,84	79,08	63,93	15,15	6,80	4,90	94,84	89,39	5,45	97,52	91,54	5,98			79,22	72,41	5,80	4,90	3,69	
19.01.2025	24,00		228,71	223,97	4,74	79,32	63,69	15,63	6,80	4,90	94,98	87,73	7,25	97,69	89,89	7,80			79,46	72,41	5,80	4,90	3,89	
20.01.2025	24,00		225,66	223,00	2,66	80,27	64,27	16,00	6,80	4,90	92,81	87,26	5,55	95,50	89,42	6,08			80,43	73,20	5,80	4,90	3,79	
21.01.2025	24,00		220,30	217,87	2,43	82,71	65,22	17,49	6,80	4,90	90,72	85,43	5,29	93,51	87,59	5,92			82,85	74,93	5,80	4,90	4,02	
22.01.2025	24,00		223,66	221,00	2,66	82,59	65,43	17,16	6,80	4,90	92,09	86,60	5,49	94,88	88,83	6,05			82,73	74,99	5,80	4,90	4,03	
<b>Среднее</b>	24,00		228,13	225,79	2,34	82,56	66,05	16,51	6,80	4,90	93,67	88,61	5,06	96,54	90,90	5,64			82,70	75,21	5,80	4,90	3,93	
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>7072,13</b>	<b>6999,60</b>	<b>72,53</b>						<b>2903,92</b>	<b>2746,99</b>	<b>156,93</b>	<b>2992,66</b>	<b>2817,76</b>	<b>174,90</b>							<b>121,86</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	235818	231088,00	87714,20	80016,50	90038,90	81773,40		4293,03	29096,00
23.01.2025	243122	238316,00	90714,10	82853,10	93130,50	84683,10		4453,63	29864,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **121,83** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **174,9** м.куб.

0 час  
 Ответственный за прибор учета  
 Электронный подписью  
 Идентификатор: a777b073-d28d-40fa-b6a2-81a4c26705a6

**ОТВЕЧЕНО**  
**0,03** Гкал  
**УТВЕРЖДЕНО**  
**ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета  
 Идентификатор: a777b073-d28d-40fa-b6a2-81a4c26705a6  
**27.01.25 14:33 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
 Представитель теплоснабжающей организации  
**28.01.25 10:30 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D