

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 41, лит. Д**  
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 41, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **35637.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **118270**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>01.08.2025</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-0; МП: СП-0;</b>
Вычислитель: <b>СПТ 943.2 № 6069</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,335</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,1844</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср. = <b>0</b>	Qгвс.ср. = <b>0,0838</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>100,5</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>33,52</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2024 по 22.01.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4	
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2024	24,00	*	87,56	73,12	14,44	80,65	44,36	36,29	6,20	3,10	14,02			14,02	14,42		14,42		79,62			3,30	3,83
24.12.2024	24,00	*	85,64	71,40	14,24	78,18	42,88	35,30	6,20	3,10	13,74			13,74	14,12		14,12		77,50			3,30	3,64
25.12.2024	24,00	*	87,12	72,76	14,36	78,83	43,30	35,53	6,20	3,10	13,96			13,96	14,34		14,34		78,07			3,30	3,72
26.12.2024	24,00	*	87,65	74,33	13,32	79,43	44,35	35,08	6,20	3,10	12,78			12,78	13,14		13,14		78,58			3,30	3,67
27.12.2024	24,00	*	86,14	73,10	13,04	78,52	43,66	34,86	6,20	3,10	12,57			12,57	12,92		12,92		77,74			3,30	3,58
28.12.2024	24,00	*	86,08	72,12	13,96	79,09	43,42	35,67	6,20	3,10	13,59			13,59	13,97		13,97		78,08			3,30	3,68
29.12.2024	24,00	*	85,71	71,51	14,20	78,96	43,16	35,80	6,20	3,10	13,77			13,77	14,15		14,15		77,74			3,30	3,69
30.12.2024	24,00	*	89,33	72,42	16,91	79,42	43,68	35,74	6,20	3,10	16,58			16,58	17,04		17,04		78,44			3,30	3,94
31.12.2024	24,00	*	88,79	70,02	18,77	80,64	43,37	37,27	6,20	3,10	18,48			18,48	19,00		19,00		78,98			3,30	4,13
01.01.2025	24,00	*	81,53	71,31	10,22	82,61	43,83	38,78	6,20	3,10	9,56			9,56	9,85		9,85		81,57			3,30	3,62
02.01.2025	24,00	*	81,54	70,32	11,22	83,87	44,15	39,72	6,20	3,10	10,65			10,65	10,98		10,98		82,36			3,30	3,74
03.01.2025	24,00	*	81,92	69,99	11,93	83,52	43,78	39,74	6,20	3,10	11,33			11,33	11,67		11,67		82,06			3,30	3,79
04.01.2025	24,00	*	81,83	68,78	13,05	83,83	43,24	40,59	6,20	3,10	12,58			12,58	12,96		12,96		82,30			3,30	3,89
05.01.2025	24,00	*	81,87	68,62	13,25	85,97	43,57	42,40	6,20	3,10	12,77			12,77	13,17		13,17		84,15			3,30	4,06
06.01.2025	24,00	*	82,83	68,57	14,26	88,11	43,63	44,48	6,20	3,10	13,76			13,76	14,21		14,21		85,50			3,30	4,32
07.01.2025	24,00	*	82,75	69,65	13,10	87,24	44,00	43,24	6,20	3,10	12,54			12,54	12,95		12,95		85,61			3,30	4,16
08.01.2025	24,00	*	86,63	71,36	15,27	86,31	45,01	41,30	6,20	3,10	14,80			14,80	15,28		15,28		84,81			3,30	4,27
09.01.2025	24,00	*	86,96	71,70	15,26	83,89	44,69	39,20	6,20	3,10	14,79			14,79	15,25		15,25		82,91			3,30	4,10
10.01.2025	24,00	*	83,27	71,12	12,15	82,52	43,88	38,64	6,20	3,10	11,63			11,63	11,97		11,97		81,56			3,30	3,76
11.01.2025	24,00	*	85,82	71,59	14,23	82,49	44,01	38,48	6,20	3,10	13,89			13,89	14,31		14,31		81,54			3,30	3,94
12.01.2025	24,00	*	86,47	70,37	16,10	82,84	43,68	39,16	6,20	3,10	15,71			15,71	16,18		16,18		81,55			3,30	4,10
13.01.2025	24,00	*	82,93	69,15	13,78	83,01	42,71	40,30	6,20	3,10	13,37			13,37	13,77		13,77		81,77			3,30	3,94
14.01.2025	24,00	*	85,19	72,28	12,91	82,36	43,75	38,61	6,20	3,10	12,44			12,44	12,81		12,81		81,32			3,30	3,86
15.01.2025	24,00	*	84,68	71,89	12,79	81,31	43,85	37,46	6,20	3,10	12,33			12,33	12,69		12,69		80,35			3,30	3,74
16.01.2025	24,00	*	85,62	72,75	12,87	80,69	43,87	36,82	6,20	3,10	12,46			12,46	12,81		12,81		79,61			3,30	3,72
17.01.2025	24,00	*	86,87	72,40	14,47	78,80	43,54	35,26	6,20	3,10	14,13			14,13	14,52		14,52		78,02			3,30	3,70
18.01.2025	24,00	*	86,70	72,11	14,59	78,24	43,22	35,02	6,20	3,10	14,35			14,35	14,74		14,74		77,43			3,30	3,67
19.01.2025	24,00	*	85,50	70,79	14,71	78,28	42,55	35,73	6,20	3,10	14,33			14,33	14,72		14,72		77,41			3,30	3,69
20.01.2025	24,00	*	84,86	70,40	14,46	79,16	42,63	36,53	6,20	3,10	14,08			14,08	14,47		14,47		78,20			3,30	3,72
21.01.2025	24,00	*	83,46	68,43	15,03	81,44	42,08	39,36	6,20	3,10	14,59			14,59	15,02		15,02		80,04			3,30	3,92
22.01.2025	24,00	*	85,84	69,42	16,42	81,58	42,18	39,40	6,20	3,10	16,10			16,10	16,57		16,57		80,21			3,30	4,08
<b>Среднее</b>	24,00		85,13	71,09	14,04	81,67	43,55	38,12	6,20	3,10	13,60			13,60	14,00		14,00		80,48			3,30	3,86
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>2639,09</b>	<b>2203,78</b>	<b>435,31</b>						<b>421,68</b>			<b>421,68</b>	<b>434,00</b>		<b>434,00</b>						<b>119,67</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.12.2024	53710,7	45151,90	9778,05		10017,20			2818,12	19284,30
23.01.2025	56437,9	47428,70	10214,40		10466,30			2976,84	20052,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,35 °С**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **119,52** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **434** м.куб.

0 час  
 Ответственный за прибор: Э.М.И.  
 ДОКЛАД  
 час

ОТВЕЧЕНО

0,15 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

**ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

**ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.01.25** 14:33 (MSK)

**28.01.25** 10:30 (MSK)

Ответственный за прибор: Э.М.И. (от Абонента)

Идентификатор: a777b073-d28d-40fa-b6a2-81a4c26705a6

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D