

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 63, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 63**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36930.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **125291**  
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>12.08.2025</b>	Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 207233</b>	расходемер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,3056</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>	Qгвс.ср.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>92,8405</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>0</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.01.2025	24,00	*	111,24	109,15	2,09	81,99	43,79	38,20	6,80	4,90															4,34
24.01.2025	24,00	*	111,34	108,11	3,23	79,48	43,06	36,42	6,80	4,90															4,20
25.01.2025	24,00	*	111,21	108,92	2,29	78,30	42,98	35,32	6,80	4,90															4,03
26.01.2025	24,00	*	112,27	109,60	2,67	77,16	43,11	34,05	6,80	4,90															3,94
27.01.2025	24,00	*	111,62	108,96	2,66	75,34	42,50	32,84	6,80	4,90															3,78
28.01.2025	24,00	*	110,69	109,17	1,52	74,57	42,15	32,42	6,80	4,90															3,65
29.01.2025	24,00	*	113,28	110,80	2,48	74,80	42,63	32,17	6,80	4,90															3,75
30.01.2025	24,00	*	115,25	113,31	1,94	75,06	43,27	31,79	6,80	4,90															3,75
31.01.2025	24,00	*	115,57	114,19	1,38	75,07	43,38	31,69	6,80	4,90															3,72
01.02.2025	24,00	*	112,52	110,23	2,29	75,56	42,98	32,58	6,80	4,90															3,77
02.02.2025	24,00	*	110,57	108,32	2,25	79,42	43,65	35,77	6,80	4,90															4,05
03.02.2025	24,00	*	108,50	105,20	3,30	82,90	44,23	38,67	6,80	4,90															4,34
04.02.2025	24,00	*	105,42	101,27	4,15	86,31	43,89	42,42	6,80	4,90															4,65
05.02.2025	24,00	*	105,16	100,75	4,41	86,98	43,39	43,59	6,80	4,90															4,78
06.02.2025	24,00	*	110,87	107,03	3,84	87,11	44,62	42,49	6,80	4,90															4,89
07.02.2025	24,00	*	110,06	107,25	2,81	87,24	44,88	42,36	6,80	4,90															4,79
08.02.2025	24,00	*	107,24	103,53	3,71	86,78	43,97	42,81	6,80	4,90															4,76
09.02.2025	24,00	*	108,17	104,25	3,92	86,74	44,06	42,68	6,80	4,90															4,79
10.02.2025	24,00	*	108,68	104,22	4,46	87,20	44,26	42,94	6,80	4,90															4,87
11.02.2025	24,00	*	109,75	106,53	3,22	86,95	44,67	42,28	6,80	4,90															4,79
12.02.2025	24,00	*	110,09	107,12	2,97	87,92	45,06	42,86	6,80	4,90															4,86
13.02.2025	24,00	*	110,73	108,23	2,50	87,70	45,36	42,34	6,80	4,90															4,81
14.02.2025	24,00	*	109,31	105,59	3,72	87,65	44,88	42,77	6,80	4,90															4,85
15.02.2025	24,00	*	108,15	103,59	4,56	87,77	44,29	43,48	6,80	4,90															4,91
16.02.2025	24,00	*	106,22	101,73	4,49	87,37	43,56	43,81	6,80	4,90															4,85
17.02.2025	24,00	*	106,98	102,44	4,54	88,83	43,67	45,16	6,80	4,90															5,03
18.02.2025	24,00	*	109,46	105,25	4,21	90,95	45,00	45,95	6,80	4,90															5,22
19.02.2025	24,00	*	109,56	105,56	4,00	90,65	45,14	45,51	6,80	4,90															5,18
20.02.2025	24,00	*	109,70	105,47	4,23	88,89	44,82	44,07	6,80	4,90															5,03
21.02.2025	24,00	*	111,27	106,85	4,42	85,61	44,24	41,37	6,80	4,90															4,80
22.02.2025	24,00	*	111,66	107,43	4,23	84,41	44,03	40,38	6,80	4,90															4,70
<b>Среднее</b>	24,00		110,08	106,78	3,31	83,64	43,92	39,72	6,80	4,90															4,51
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>3412,54</b>	<b>3310,05</b>	<b>102,49</b>																				<b>139,88</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	117510	117478,00						3491,07	27574,00
23.02.2025	121031	120892,00						3635,49	28342,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,48 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **139,88** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час	Гкал	Ответственный за расчет: <b>Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65</b>	Идентификатор: <b>28aaa5cf-5bb0-46e8-aeda-e6e0360092cf</b>
<b>0</b> час	<b>0</b> Гкал	<b>УТВЕРЖДЕНО</b>	<b>СЕРТИФИКАТ</b>
<b>0</b> час	<b>0</b> Гкал	<b>УТВЕРЖДЕНО</b>	<b>СЕРТИФИКАТ</b>
<b>0</b> час	<b>0</b> Гкал	<b>УТВЕРЖДЕНО</b>	<b>СЕРТИФИКАТ</b>

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** м.куб.  
 Период расчета по договору: **0** час  
 Период превышения t2: **0** час  
 Корректировка на температуру холодной воды: **0** °C  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **0** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **0** м.куб.

Идентификатор: **28aaa5cf-5bb0-46e8-aeda-e6e0360092cf**

**27.02.25 09:50 (MSK)** Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**

**27.02.25 14:01 (MSK)** Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**