

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 68, лит. Э**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 68**
 Обслуживающая организация:

Договор: **36567.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 125253**

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

график: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 03.06.2026		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ 943.2 № 1786		расходомер:		Gmin=		Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-3-32-A		0,067		30	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-3-32-A		0,067		30	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-3-20-A		0,027		12	
Циркуляционный ГВС (М4)						ТПТ-1-3	
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$		лето: $Qгвс=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. = 0,319		Qвент. = 0		Qтех. = 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 95,7		Gвент. = 0		Gтех. = 0	
						Qгвс. = 0,196	
						Qгвс.ср = 0,0891	
						Gгвс. = 35,64 Gгвс.м =	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2025	24,00	*	196,63	177,05	19,58	81,82	48,76	33,06	7,80	2,90	19,58		19,58		20,02		20,02		70,00				7,48
24.01.2025	24,00	*	196,32	178,49	17,83	80,96	48,87	32,09	7,80	2,90	17,83		17,83		18,24		18,24		70,00				7,19
25.01.2025	24,00	*	196,93	178,00	18,93	78,57	47,85	30,72	7,80	2,90	18,93		18,93		19,36		19,36		70,00				6,98
26.01.2025	24,00	*	200,18	177,26	22,92	78,55	48,06	30,49	7,80	2,90	22,92		22,92		23,44		23,44		70,00				7,23
27.01.2025	24,00	*	196,48	179,28	17,20	78,20	48,04	30,16	7,80	2,90	17,21		17,21		17,60		17,60		70,00				6,78
28.01.2025	24,00	*	196,89	178,57	18,32	77,44	47,61	29,83	7,80	2,90	18,32		18,32		18,73		18,73		70,00				6,77
29.01.2025	24,00	*	197,96	179,45	18,51	76,72	47,71	29,01	7,80	2,90	18,51		18,51		18,93		18,93		70,00				6,65
30.01.2025	24,00	*	197,84	180,68	17,16	76,51	47,88	28,63	7,80	2,90	17,17		17,17		17,56		17,56		70,00				6,51
31.01.2025	24,00	*	198,69	180,18	18,51	76,73	47,86	28,87	7,80	2,90	18,51		18,51		18,92		18,92		70,00				6,64
01.02.2025	24,00	*	195,41	176,36	19,05	77,54	47,47	30,07	7,80	2,90	19,05		19,05		19,48		19,48		70,00				6,80
02.02.2025	24,00	*	197,01	175,90	21,11	81,25	48,18	33,07	7,80	2,90	21,11		21,11		21,59		21,59		70,00				7,55
03.02.2025	24,00	*	191,27	174,61	16,66	83,93	49,00	34,93	7,80	2,90	16,66		16,66		17,04		17,04		70,00				7,52
04.02.2025	24,00	*	188,47	170,44	18,03	86,58	49,00	37,58	7,80	2,90	18,03		18,03		18,44		18,44		70,00				7,99
05.02.2025	24,00	*	188,59	171,27	17,32	86,87	48,82	38,05	7,80	2,90	17,32		17,32		17,71		17,71		70,00				8,04
06.02.2025	24,00	*	194,81	176,35	18,46	86,94	50,07	36,87	7,80	2,90	18,46		18,46		18,88		18,88		70,00				8,13
07.02.2025	24,00	*	194,18	176,20	17,98	87,08	50,37	36,71	7,80	2,90	17,97		17,97		18,38		18,38		70,00				8,06
08.02.2025	24,00	*	189,54	171,13	18,41	86,52	49,30	37,22	7,80	2,90	18,40		18,40		18,82		18,82		70,00				7,99
09.02.2025	24,00	*	193,87	174,21	19,66	87,52	50,21	37,31	7,80	2,90	19,66		19,66		20,11		20,11		70,00				8,25
10.02.2025	24,00	*	193,06	175,29	17,77	87,07	50,08	36,99	7,80	2,90	17,76		17,76		18,17		18,17		70,00				8,05
11.02.2025	24,00	*	195,99	179,24	16,75	88,27	51,19	37,08	7,80	2,90	16,75		16,75		17,13		17,13		70,00				8,15
12.02.2025	24,00	*	195,55	176,61	18,94	88,25	50,87	37,38	7,80	2,90	18,93		18,93		19,36		19,36		70,00				8,30
13.02.2025	24,00	*	194,78	177,54	17,24	88,13	51,07	37,06	7,80	2,90	17,24		17,24		17,63		17,63		70,00				8,12
14.02.2025	24,00	*	193,42	175,16	18,26	88,45	50,73	37,72	7,80	2,90	18,26		18,26		18,68		18,68		70,00				8,25
15.02.2025	24,00	*	190,03	171,09	18,94	88,51	49,74	38,77	7,80	2,90	18,94		18,94		19,37		19,37		70,00				8,33
16.02.2025	24,00	*	189,15	167,72	21,43	87,98	49,14	38,84	7,80	2,90	21,43		21,43		21,91		21,91		70,00				8,43
17.02.2025	24,00	*	190,72	171,43	19,29	88,77	49,50	39,27	7,80	2,90	19,30		19,30		19,73		19,73		70,00				8,47
18.02.2025	24,00	*	191,59	173,92	17,67	88,64	50,03	38,61	7,80	2,90	17,67		17,67		18,07		18,07		70,00				8,31
19.02.2025	24,00	*	192,42	174,09	18,33	88,30	50,00	38,30	7,80	2,90	18,33		18,33		18,75		18,75		70,00				8,31
20.02.2025	24,00	*	192,26	173,75	18,51	88,33	50,07	38,26	7,80	2,90	18,51		18,51		18,93		18,93		70,00				8,31
21.02.2025	24,00	*	197,10	178,24	18,86	86,83	50,35	36,48	7,80	2,90	18,86		18,86		19,28		19,28		70,00				8,16
22.02.2025	24,00	*	199,85	179,30	20,55	86,56	50,75	35,81	7,80	2,90	20,55		20,55		21,01		21,01		70,00				8,23
Среднее	24,00		194,42	175,77	18,65	84,32	49,31	35,01	7,80	2,90	18,65		18,65		19,07		19,07		70,00				7,74
Итого	744,00		6026,99	5448,81	578,18						578,17		578,17		591,27		591,27						239,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	158725	138902,00	19822,90		20271,90			6384,92	21823,50
23.02.2025	164942	144524,00	20418,50		20881,00			6673,90	22591,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,28 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **239,82** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **591,27** м.куб.

0 час
 Ответственный за прибор: **Электронной подписью**

ОТВЕРЖЕНО **ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович**
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН**
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор: **Электронной подписью**
 Идентификатор: **28aaa5cf-5bb0-46e8-aeda-e6e0360092cf**
27.02.25 09:50 (MSK) Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**
 Представитель теплоснабжающей организации
27.02.25 14:01 (MSK) Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**