

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 7, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 7, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **33942.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 109713**
 Код УУТЭ:
 график: **147/71**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 05.08.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.03 № 206886 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв) | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,171 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср. = 0,059 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 54 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 |
| | | | | Gгвс. = 23,6 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------|-------|----|---------|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.01.2025 | 24,00 | | 87,36 | 77,76 | 9,60 | 81,37 | 49,21 | 32,16 | 6,80 | 4,90 | 8,62 | | 8,62 | 8,85 | | 8,85 | | 79,84 | | | | 3,29 |
| 24.01.2025 | 24,00 | | 86,40 | 77,47 | 8,93 | 79,19 | 48,42 | 30,77 | 6,80 | 4,90 | 7,95 | | 7,95 | 8,17 | | 8,17 | | 77,68 | | | | 3,09 |
| 25.01.2025 | 24,00 | | 86,99 | 77,43 | 9,56 | 77,14 | 47,45 | 29,69 | 6,80 | 4,90 | 8,80 | | 8,80 | 9,02 | | 9,02 | | 76,07 | | | | 3,04 |
| 26.01.2025 | 24,00 | | 87,82 | 77,89 | 9,93 | 77,41 | 47,86 | 29,55 | 6,80 | 4,90 | 9,06 | | 9,06 | 9,30 | | 9,30 | | 76,33 | | | | 3,07 |
| 27.01.2025 | 24,00 | | 86,90 | 77,47 | 9,43 | 74,96 | 46,92 | 28,04 | 6,80 | 4,90 | 8,72 | | 8,72 | 8,95 | | 8,95 | | 73,52 | | | | 2,88 |
| 28.01.2025 | 24,00 | | 86,12 | 77,71 | 8,41 | 74,20 | 46,66 | 27,54 | 6,80 | 4,90 | 7,78 | | 7,78 | 7,98 | | 7,98 | | 72,95 | | | | 2,77 |
| 29.01.2025 | 24,00 | | 87,64 | 78,17 | 9,47 | 74,51 | 47,17 | 27,34 | 6,80 | 4,90 | 8,80 | | 8,80 | 9,03 | | 9,03 | | 73,64 | | | | 2,85 |
| 30.01.2025 | 24,00 | | 88,31 | 77,76 | 10,55 | 72,32 | 46,22 | 26,10 | 6,80 | 4,90 | 9,91 | | 9,91 | 10,14 | | 10,14 | | 71,10 | | | | 2,79 |
| 31.01.2025 | 24,00 | | 88,33 | 78,33 | 10,00 | 73,53 | 46,81 | 26,72 | 6,80 | 4,90 | 9,33 | | 9,33 | 9,57 | | 9,57 | | 72,53 | | | | 2,83 |
| 01.02.2025 | 24,00 | | 85,82 | 76,98 | 8,84 | 75,11 | 46,88 | 28,23 | 6,80 | 4,90 | 8,26 | | 8,26 | 8,46 | | 8,46 | | 74,21 | | | | 2,84 |
| 02.02.2025 | 24,00 | | 86,98 | 77,07 | 9,91 | 80,35 | 48,69 | 31,66 | 6,80 | 4,90 | 9,08 | | 9,08 | 9,32 | | 9,32 | | 80,00 | | | | 3,24 |
| 03.02.2025 | 24,00 | | 85,62 | 76,45 | 9,17 | 83,44 | 49,62 | 33,82 | 6,80 | 4,90 | 8,23 | | 8,23 | 8,45 | | 8,45 | | 82,18 | | | | 3,35 |
| 04.02.2025 | 24,00 | | 85,22 | 75,31 | 9,91 | 85,68 | 49,44 | 36,24 | 6,80 | 4,90 | 8,86 | | 8,86 | 9,11 | | 9,11 | | 84,42 | | | | 3,58 |
| 05.02.2025 | 24,00 | | 85,06 | 76,07 | 8,99 | 88,13 | 50,38 | 37,75 | 6,80 | 4,90 | 7,81 | | 7,81 | 8,05 | | 8,05 | | 86,54 | | | | 3,67 |
| 06.02.2025 | 24,00 | | 86,85 | 77,55 | 9,30 | 88,27 | 51,31 | 36,96 | 6,80 | 4,90 | 8,09 | | 8,09 | 8,35 | | 8,35 | | 86,65 | | | | 3,69 |
| 07.02.2025 | 24,00 | | 85,97 | 76,96 | 9,01 | 88,21 | 51,50 | 36,71 | 6,80 | 4,90 | 7,62 | | 7,62 | 7,86 | | 7,86 | | 86,50 | | | | 3,63 |
| 08.02.2025 | 24,00 | | 85,62 | 75,81 | 9,81 | 86,89 | 50,47 | 36,42 | 6,80 | 4,90 | 8,27 | | 8,27 | 8,53 | | 8,53 | | 85,25 | | | | 3,62 |
| 09.02.2025 | 24,00 | | 86,13 | 76,68 | 9,45 | 88,24 | 51,29 | 36,95 | 6,80 | 4,90 | 8,17 | | 8,17 | 8,45 | | 8,45 | | 86,66 | | | | 3,67 |
| 10.02.2025 | 24,00 | | 86,92 | 76,78 | 10,14 | 88,05 | 51,22 | 36,83 | 6,80 | 4,90 | 8,96 | | 8,96 | 9,26 | | 9,26 | | 86,79 | | | | 3,73 |
| 11.02.2025 | 24,00 | | 85,91 | 77,02 | 8,89 | 87,43 | 51,21 | 36,22 | 6,80 | 4,90 | 7,74 | | 7,74 | 8,00 | | 8,00 | | 85,77 | | | | 3,57 |
| 12.02.2025 | 24,00 | | 86,46 | 76,75 | 9,71 | 87,11 | 51,09 | 36,02 | 6,80 | 4,90 | 8,53 | | 8,53 | 8,79 | | 8,79 | | 85,72 | | | | 3,62 |
| 13.02.2025 | 24,00 | | 86,64 | 77,21 | 9,43 | 87,72 | 51,51 | 36,21 | 6,80 | 4,90 | 8,27 | | 8,27 | 8,53 | | 8,53 | | 86,31 | | | | 3,63 |
| 14.02.2025 | 24,00 | | 86,31 | 76,89 | 9,42 | 88,14 | 51,46 | 36,68 | 6,80 | 4,90 | 8,25 | | 8,25 | 8,52 | | 8,52 | | 86,59 | | | | 3,66 |
| 15.02.2025 | 24,00 | | 85,33 | 75,76 | 9,57 | 87,20 | 50,49 | 36,71 | 6,80 | 4,90 | 8,35 | | 8,35 | 8,62 | | 8,62 | | 85,58 | | | | 3,62 |
| 16.02.2025 | 24,00 | | 84,82 | 75,46 | 9,36 | 87,26 | 50,23 | 37,03 | 6,80 | 4,90 | 8,13 | | 8,13 | 8,38 | | 8,38 | | 85,36 | | | | 3,62 |
| 17.02.2025 | 24,00 | | 85,65 | 75,84 | 9,81 | 89,44 | 50,88 | 38,56 | 6,80 | 4,90 | 8,53 | | 8,53 | 8,82 | | 8,82 | | 87,88 | | | | 3,81 |
| 18.02.2025 | 24,00 | | 85,68 | 76,03 | 9,65 | 90,47 | 51,53 | 38,94 | 6,80 | 4,90 | 8,35 | | 8,35 | 8,64 | | 8,64 | | 88,99 | | | | 3,84 |
| 19.02.2025 | 24,00 | | 84,80 | 76,03 | 8,77 | 90,36 | 51,52 | 38,84 | 6,80 | 4,90 | 7,45 | | 7,45 | 7,69 | | 7,69 | | 88,69 | | | | 3,75 |
| 20.02.2025 | 24,00 | | 86,14 | 76,51 | 9,63 | 89,10 | 51,26 | 37,84 | 6,80 | 4,90 | 8,29 | | 8,29 | 8,57 | | 8,57 | | 87,30 | | | | 3,76 |
| 21.02.2025 | 24,00 | | 85,93 | 76,47 | 9,46 | 86,60 | 50,61 | 35,99 | 6,80 | 4,90 | 8,19 | | 8,19 | 8,45 | | 8,45 | | 85,01 | | | | 3,58 |
| 22.02.2025 | 24,00 | | 86,97 | 76,43 | 10,54 | 84,50 | 50,01 | 34,49 | 6,80 | 4,90 | 9,30 | | 9,30 | 9,57 | | 9,57 | | 83,36 | | | | 3,53 |
| Среднее | 24,00 | | 86,35 | 76,84 | 9,50 | 83,62 | 49,66 | 33,97 | 6,80 | 4,90 | 8,44 | | 8,44 | 8,69 | | 8,69 | | 82,24 | | | | 3,41 |
| Итого | 744,00 | | 2676,70 | 2382,05 | 294,65 | | | | | | 261,70 | | 261,70 | 269,43 | | 269,43 | | | | | | 105,62 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.01.2025 | 72426,9 | 62876,10 | 8991,69 | | 9210,92 | | | 3007,71 | 29030,00 |
| 23.02.2025 | 75190,1 | 65334,50 | 9262,57 | | 9489,80 | | | 3138,99 | 29798,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **1,87 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **105,07** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **269,43** м.куб.

0 час Гкал Ответственный за расчет: **Эл. доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65** (от Абонента)

0,55 час **269,43** м.куб. Идентификатор: **28aaa5cf-5bb0-46e8-aeda-e6e0360092cf**

УТВЕРЖДЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.02.25 09:50 (MSK)** Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**

УТВЕРЖДЕНО Эл. доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.02.25 14:01 (MSK)** Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР