

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 89, корп. 1, лит. Ц**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 89, корп. 1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **35015.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112510**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14858	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,4626	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,1782
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,081
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 138,78	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 32,4 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4	
23.01.2025	24,00	*	184,15	167,16	16,99	81,13	47,36	33,77	4,90	3,90	16,23		16,23	16,70		16,70		80,34		4,40		7,03	
24.01.2025	24,00	*	185,51	168,30	17,21	80,31	47,47	32,84	4,90	3,90	16,42		16,42	16,89		16,89		79,60		4,40		6,92	
25.01.2025	24,00	*	185,89	167,65	18,24	77,83	46,44	31,39	4,90	3,90	17,47		17,47	17,94		17,94		77,31		4,40		6,69	
26.01.2025	24,00	*	186,88	167,77	19,11	77,84	46,54	31,30	4,90	3,90	18,40		18,40	18,90		18,90		77,20		4,40		6,75	
27.01.2025	24,00	*	186,62	168,76	17,86	77,46	46,55	30,91	4,90	3,90	17,07		17,07	17,52		17,52		76,85		4,40		6,61	
28.01.2025	24,00	*	185,36	168,88	16,48	76,78	46,17	30,61	4,90	3,90	15,64		15,64	16,05		16,05		76,38		4,40		6,44	
29.01.2025	24,00	*	186,53	169,89	16,64	76,21	46,28	29,93	4,90	3,90	15,89		15,89	16,30		16,30		75,64		4,40		6,36	
30.01.2025	24,00	*	188,76	170,53	18,23	76,02	46,41	29,61	4,90	3,90	17,44		17,44	17,90		17,90		75,53		4,40		6,44	
31.01.2025	24,00	*	186,82	170,75	16,07	76,10	46,40	29,70	4,90	3,90	15,21		15,21	15,60		15,60		75,61		4,40		6,30	
01.02.2025	24,00	*	184,91	166,71	18,20	76,86	46,18	30,68	4,90	3,90	17,30		17,30	17,75		17,75		76,00		4,40		6,52	
02.02.2025	24,00	*	186,39	167,14	19,25	80,41	47,14	33,27	4,90	3,90	18,26		18,26	18,79		18,79		80,33		4,40		7,11	
03.02.2025	24,00	*	182,32	164,65	17,67	83,03	47,48	35,55	4,90	3,90	16,59		16,59	17,09		17,09		82,43		4,40		7,33	
04.02.2025	24,00	*	178,77	160,95	17,82	85,69	47,59	38,10	4,90	3,90	16,62		16,62	17,15		17,15		84,85		4,40		7,67	
05.02.2025	24,00	*	178,50	161,46	17,04	85,98	47,19	38,79	4,90	3,90	15,72		15,72	16,23		16,23		85,20		4,40		7,74	
06.02.2025	24,00	*	183,71	166,54	17,17	86,05	48,28	37,77	4,90	3,90	15,83		15,83	16,35		16,35		85,06		4,40		7,78	
07.02.2025	24,00	*	182,57	166,92	15,65	86,19	48,72	37,47	4,90	3,90	14,43		14,43	14,90		14,90		85,13		4,40		7,61	
08.02.2025	24,00	*	179,17	161,81	17,36	85,58	47,64	37,94	4,90	3,90	16,25		16,25	16,76		16,76		84,48		4,40		7,63	
09.02.2025	24,00	*	183,52	164,36	19,16	86,63	48,45	38,18	4,90	3,90	18,11		18,11	18,70		18,70		85,54		4,40		7,94	
10.02.2025	24,00	*	183,38	165,68	17,70	86,05	48,40	37,65	4,90	3,90	16,75		16,75	17,29		17,29		85,35		4,40		7,77	
11.02.2025	24,00	*	185,15	168,15	17,00	87,39	49,43	37,96	4,90	3,90	16,12		16,12	16,65		16,65		86,54		4,40		7,88	
12.02.2025	24,00	*	183,64	167,79	15,85	87,21	49,25	37,96	4,90	3,90	15,06		15,06	15,56		15,56		86,40		4,40		7,76	
13.02.2025	24,00	*	184,31	167,72	16,59	87,14	49,45	37,69	4,90	3,90	15,79		15,79	16,31		16,31		86,09		4,40		7,78	
14.02.2025	24,00	*	181,88	165,92	15,96	87,41	49,17	38,24	4,90	3,90	15,12		15,12	15,62		15,62		86,44		4,40		7,75	
15.02.2025	24,00	*	179,89	161,75	18,14	87,34	48,28	39,06	4,90	3,90	17,35		17,35	17,92		17,92		86,37		4,40		7,91	
16.02.2025	24,00	*	178,58	158,66	19,92	86,77	47,65	39,12	4,90	3,90	19,14		19,14	19,77		19,77		85,72		4,40		7,94	
17.02.2025	24,00	*	179,53	162,19	17,34	87,37	47,85	39,52	4,90	3,90	16,53		16,53	17,08		17,08		86,65		4,40		7,93	
18.02.2025	24,00	*	182,57	165,84	16,73	87,62	48,60	39,02	4,90	3,90	15,87		15,87	16,40		16,40		86,78		4,40		7,95	
19.02.2025	24,00	*	181,61	163,86	17,75	87,37	48,52	38,85	4,90	3,90	16,92		16,92	17,48		17,48		86,43		4,40		7,93	
20.02.2025	24,00	*	180,83	163,69	17,14	87,41	48,52	38,89	4,90	3,90	16,33		16,33	16,87		16,87		86,57		4,40		7,87	
21.02.2025		*																					
22.02.2025		*																					
Среднее	24,00		183,37	165,91	17,46	83,28	47,70	35,58	4,90	3,90	16,55		16,55	17,05		17,05		82,51		4,40		7,36	
Итого	696,00		5317,75	4811,48	506,27						479,86		479,86	494,47		494,47						213,34	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	181344	161773,00	19597,20		20093,60			7574,53	28045,20
23.02.2025	187120	167005,00	20129,00		20641,30			7857,36	28813,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,28 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **227,91** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **528,57** м.куб.

48 час **14,72** Гкал
 48 час **34,1** куб.м
 48 час
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

Ответственный за учет: **Эл. доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**
Идентификатор: 28aaa5cf-5bb0-46e8-aeda-e6e0360092cf
27.02.25 09:50 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Представитель теплоснабжающей организации
27.02.25 14:01 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D