

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025  
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207928 Подающ.тр.(M1): № 517953 Обратн.тр.(M2): № 515770 Тр. ГВС(M3): № 252419 Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: ПРЭМ Расходомер: ПРЭМ Расходомер: ПРЭМ Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема): Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 36036Г Термопреобр.: КТСП-Н № 36036Х Термопреобр.: ТСП-Н № 3998 Термопреобр.: № Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 0.28 Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: №
---	--	--	--	---	---

Расчетный алгоритм: Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=
--	---	---	--------------------------------------	----------------

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	м3	м3	°C	°C	МПа
23.01.25	24,00	-	97,33	86,28	11,05	81,64	45,97	35,67	0,69	0,49	25,42	-	25,42	26,19	-	26,19	-	81,49	-	-	-	3,98
24.01.25	24,00	-	98,87	86,86	12,01	80,74	46,06	34,68	0,69	0,49	26,53	-	26,53	27,30	-	27,30	-	80,57	-	-	-	3,98
25.01.25	24,00	-	97,45	86,68	10,77	78,45	45,26	33,19	0,69	0,49	25,84	-	25,84	26,54	-	26,54	-	78,38	-	-	-	3,72
26.01.25	24,00	-	100,09	86,72	13,37	78,33	45,59	32,74	0,69	0,49	28,39	-	28,39	29,17	-	29,17	-	78,25	-	-	-	3,89
27.01.25	24,00	-	98,83	87,04	11,79	78,03	45,32	32,71	0,69	0,49	26,98	-	26,98	27,72	-	27,72	-	77,93	-	-	-	3,77
28.01.25	24,00	-	99,26	86,88	12,38	77,46	44,98	32,48	0,69	0,49	27,60	-	27,60	28,38	-	28,38	-	77,49	-	-	-	3,78
29.01.25	24,00	-	98,87	87,30	11,57	76,77	44,97	31,80	0,69	0,49	26,94	-	26,94	27,68	-	27,68	-	76,78	-	-	-	3,67
30.01.25	24,00	-	99,18	87,67	11,51	76,58	45,14	31,44	0,69	0,49	26,82	-	26,82	27,53	-	27,53	-	76,52	-	-	-	3,64
31.01.25	24,00	-	98,84	87,73	11,11	76,81	45,17	31,64	0,69	0,49	26,45	-	26,45	27,14	-	27,14	-	76,76	-	-	-	3,63
01.02.25	24,00	-	96,62	85,92	10,70	77,56	44,75	32,81	0,69	0,49	25,78	-	25,78	26,48	-	26,48	-	77,41	-	-	-	3,65
02.02.25	24,00	-	98,71	86,03	12,68	81,45	45,76	35,69	0,69	0,49	27,68	-	27,68	28,49	-	28,49	-	81,55	-	-	-	4,11
03.02.25	24,00	-	95,61	84,61	11,00	84,07	46,14	37,93	0,69	0,49	25,61	-	25,61	26,42	-	26,42	-	84,01	-	-	-	4,14
04.02.25	24,00	-	93,83	82,57	11,26	86,53	45,79	40,74	0,69	0,49	25,20	-	25,20	26,01	-	26,01	-	86,37	-	-	-	4,34
05.02.25	24,00	-	94,05	82,93	11,12	86,87	45,57	41,30	0,69	0,49	24,75	-	24,75	25,57	-	25,57	-	86,71	-	-	-	4,40
06.02.25	24,00	-	97,09	85,42	11,67	86,87	47,03	39,84	0,69	0,49	26,00	-	26,00	26,86	-	26,86	-	86,70	-	-	-	4,42
07.02.25	24,00	-	96,96	85,25	11,71	86,86	47,16	39,70	0,69	0,49	25,95	-	25,95	26,79	-	26,79	-	86,70	-	-	-	4,41
08.02.25	24,00	-	94,33	82,97	11,36	86,34	46,31	40,03	0,69	0,49	25,19	-	25,19	26,03	-	26,03	-	86,12	-	-	-	4,31
09.02.25	24,00	-	99,26	84,31	14,95	87,25	47,30	39,95	0,69	0,49	28,59	-	28,59	29,55	-	29,55	-	86,95	-	-	-	4,68
10.02.25	24,00	-	98,98	84,82	14,16	87,04	47,32	39,72	0,69	0,49	27,73	-	27,73	28,67	-	28,67	-	86,96	-	-	-	4,61
11.02.25	24,00	-	99,39	85,90	13,49	88,06	48,10	39,96	0,69	0,49	27,34	-	27,34	28,27	-	28,27	-	87,93	-	-	-	4,63
12.02.25	24,00	-	99,15	85,45	13,70	88,13	48,11	40,02	0,69	0,49	27,37	-	27,37	28,31	-	28,31	-	88,04	-	-	-	4,63
13.02.25	24,00	-	99,11	85,64	13,47	87,90	48,20	39,70	0,69	0,49	27,25	-	27,25	28,20	-	28,20	-	87,72	-	-	-	4,59
14.02.25	24,00	-	98,08	84,29	13,79	88,25	47,88	40,37	0,69	0,49	27,12	-	27,12	28,06	-	28,06	-	88,09	-	-	-	4,62
15.02.25	24,00	-	97,03	82,64	14,39	88,31	47,19	41,12	0,69	0,49	27,28	-	27,28	28,22	-	28,22	-	88,13	-	-	-	4,68
16.02.25	24,00	-	97,04	81,01	16,03	87,76	46,53	41,23	0,69	0,49	28,49	-	28,49	29,45	-	29,45	-	87,55	-	-	-	4,75
17.02.25	24,00	-	98,13	82,63	15,50	88,62	46,79	41,83	0,69	0,49	28,14	-	28,14	29,10	-	29,10	-	88,53	-	-	-	4,83
18.02.25	24,00	-	97,57	83,63	13,94	88,40	47,14	41,26	0,69	0,49	26,69	-	26,69	27,62	-	27,62	-	88,27	-	-	-	4,69
19.02.25	24,00	-	99,44	83,74	15,70	88,03	47,37	40,66	0,69	0,49	28,37	-	28,37	29,35	-	29,35	-	87,88	-	-	-	4,79
20.02.25	24,00	-	98,60	83,62	14,98	88,05	47,06	40,99	0,69	0,49	27,63	-	27,63	28,59	-	28,59	-	87,89	-	-	-	4,75
21.02.25	24,00	-	100,89	86,01	14,88	86,65	47,47	39,18	0,69	0,49	28,06	-	28,06	28,99	-	28,99	-	86,50	-	-	-	4,66
22.02.25	24,00	-	102,91	86,13	16,78	86,36	47,91	38,45	0,69	0,49	29,89	-	29,89	30,88	-	30,88	-	86,20	-	-	-	4,77
Среднее	24,00	-	98,11	85,12	12,99	84,20	46,49	37,70	0,69	0,49	27,00	-	27,00	27,86	-	27,86	-	84,08	-	-	0,00	4,31
Итого	744,00	-	3041,50	2638,68	402,82	-	-	-	-	-	837,08	-	837,08	863,56	-	863,56	-	-	-	-	-	133,52

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25							-	-	-
	22.02.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Период превышения t2: \_\_\_\_\_ °C  
Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °C  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 133,41 Гкал  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 411,04 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
\_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжающей организации  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович  
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

27.02.25 10:00 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.02.25 11:52 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D