

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207145	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Тхв, гр.С= 0.28	№
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотопр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч	-	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.25	24,00	-	263,66	259,74	3,92	82,60	64,44	18,16	0,69	0,49	151,53	-	151,53	156,15	-	156,15	-	82,54	-	-	-	5,06
24.01.25	24,00	-	265,26	261,29	3,97	81,70	63,96	17,74	0,69	0,49	151,98	-	151,98	156,53	-	156,53	-	81,64	-	-	-	4,97
25.01.25	24,00	-	265,11	260,64	4,47	79,36	62,67	16,69	0,69	0,49	151,84	-	151,84	156,15	-	156,15	-	79,31	-	-	-	4,72
26.01.25	24,00	-	265,66	258,94	6,72	79,21	62,57	16,64	0,69	0,49	152,51	-	152,51	156,83	-	156,83	-	79,16	-	-	-	4,86
27.01.25	24,00	-	265,30	261,08	4,22	78,96	62,59	16,37	0,69	0,49	151,87	-	151,87	156,16	-	156,16	-	78,90	-	-	-	4,62
28.01.25	24,00	-	265,00	261,18	3,82	78,29	61,88	16,41	0,69	0,49	151,70	-	151,70	155,90	-	155,90	-	78,24	-	-	-	4,59
29.01.25	24,00	-	265,61	261,64	3,97	77,58	61,67	15,91	0,69	0,49	151,93	-	151,93	156,04	-	156,04	-	77,53	-	-	-	4,48
30.01.25	24,00	-	266,45	262,83	3,62	77,41	61,96	15,45	0,69	0,49	152,17	-	152,17	156,27	-	156,27	-	77,36	-	-	-	4,35
31.01.25	24,00	-	266,54	261,99	4,55	77,66	62,17	15,49	0,69	0,49	152,36	-	152,36	156,50	-	156,50	-	77,60	-	-	-	4,42
01.02.25	24,00	-	263,46	257,65	5,81	78,46	61,97	16,49	0,69	0,49	151,09	-	151,09	155,30	-	155,30	-	78,41	-	-	-	4,72
02.02.25	24,00	-	263,90	257,74	6,16	82,34	64,16	18,18	0,69	0,49	151,50	-	151,50	156,07	-	156,07	-	82,28	-	-	-	5,21
03.02.25	24,00	-	260,92	258,07	2,85	85,09	65,73	19,36	0,69	0,49	149,52	-	149,52	154,34	-	154,34	-	85,03	-	-	-	5,26
04.02.25	24,00	-	257,76	253,30	4,46	87,63	66,04	21,59	0,69	0,49	148,36	-	148,36	153,37	-	153,37	-	87,56	-	-	-	5,88
05.02.25	24,00	-	258,94	255,04	3,90	87,98	65,88	22,10	0,69	0,49	148,85	-	148,85	153,95	-	153,95	-	87,91	-	-	-	6,00
06.02.25	24,00	-	262,99	258,99	4,00	87,95	67,06	20,89	0,69	0,49	150,78	-	150,78	155,94	-	155,94	-	87,88	-	-	-	5,78
07.02.25	24,00	-	262,59	258,66	3,93	87,93	67,40	20,53	0,69	0,49	150,67	-	150,67	155,85	-	155,85	-	87,87	-	-	-	5,68
08.02.25	24,00	-	258,95	252,76	6,19	87,44	66,21	21,23	0,69	0,49	149,48	-	149,48	154,53	-	154,53	-	87,36	-	-	-	5,93
09.02.25	24,00	-	261,71	255,84	5,87	88,39	67,24	21,15	0,69	0,49	150,76	-	150,76	155,94	-	155,94	-	88,31	-	-	-	5,95
10.02.25	24,00	-	261,78	257,63	4,15	88,10	67,17	20,93	0,69	0,49	150,77	-	150,77	155,94	-	155,94	-	88,04	-	-	-	5,78
11.02.25	24,00	-	264,04	260,78	3,26	89,15	68,50	20,65	0,69	0,49	151,59	-	151,59	156,89	-	156,89	-	89,08	-	-	-	5,70
12.02.25	24,00	-	262,49	258,94	3,55	89,21	68,47	20,74	0,69	0,49	150,79	-	150,79	156,11	-	156,11	-	89,15	-	-	-	5,71
13.02.25	24,00	-	262,73	258,71	4,02	88,98	68,48	20,50	0,69	0,49	151,19	-	151,19	156,46	-	156,46	-	88,92	-	-	-	5,68
14.02.25	24,00	-	260,14	256,77	3,37	89,36	68,28	21,08	0,69	0,49	149,88	-	149,88	155,12	-	155,12	-	89,29	-	-	-	5,73
15.02.25	24,00	-	257,79	252,60	5,19	89,46	67,50	21,96	0,69	0,49	149,01	-	149,01	154,30	-	154,30	-	89,39	-	-	-	6,03
16.02.25	24,00	-	255,46	247,66	7,80	88,91	66,71	22,20	0,69	0,49	148,53	-	148,53	153,71	-	153,71	-	88,83	-	-	-	6,21
17.02.25	24,00	-	258,76	254,62	4,14	89,74	67,36	22,38	0,69	0,49	149,47	-	149,47	154,79	-	154,79	-	89,67	-	-	-	6,09
18.02.25	24,00	-	260,13	255,96	4,17	89,53	67,87	21,66	0,69	0,49	149,82	-	149,82	155,11	-	155,11	-	89,46	-	-	-	5,94
19.02.25	24,00	-	259,92	256,05	3,87	89,17	67,73	21,44	0,69	0,49	149,70	-	149,70	154,96	-	154,96	-	89,10	-	-	-	5,85
20.02.25	24,00	-	260,10	253,92	6,18	89,21	67,76	21,45	0,69	0,49	150,06	-	150,06	155,34	-	155,34	-	89,14	-	-	-	6,02
21.02.25	24,00	-	264,56	259,15	5,41	87,73	67,76	19,97	0,69	0,49	151,96	-	151,96	157,16	-	157,16	-	87,67	-	-	-	5,67
22.02.25	24,00	-	264,74	259,28	5,46	87,42	67,76	19,66	0,69	0,49	151,69	-	151,69	156,79	-	156,79	-	87,36	-	-	-	5,60
Среднее	24,00	-	262,34	257,72	4,61	85,22	65,71	19,52	0,69	0,49	150,75	-	150,75	155,63	-	155,63	-	85,16	-	-	0,00	5,44
Итого	744,00	-	8132,45	7989,45	143,00	-	-	-	-	-	4673,36	-	4673,36	4824,50	-	4824,50	-	-	-	-	-	168,49

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ / _____
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.28 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 168,45 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 145,92 м3

Гкал м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

27.02.25 10:00 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.02.25 11:52 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D