

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025  
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 81-1 ТЦ-1  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 81-1 ТЦ-1  
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Отопление  
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №205518		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотоптр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.01.25	24,00	-	90,29	90,29	0,00	78,61	47,58	31,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
24.01.25	24,00	-	90,62	90,62	0,00	77,86	47,58	30,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
25.01.25	24,00	-	90,47	90,47	0,00	75,56	46,78	28,78	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
26.01.25	24,00	-	90,52	90,52	0,00	75,55	46,86	28,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
27.01.25	24,00	-	90,43	90,43	0,00	75,21	46,90	28,31	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
28.01.25	24,00	-	90,56	90,56	0,00	74,55	46,62	27,93	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
29.01.25	24,00	-	90,86	90,86	0,00	74,02	46,71	27,31	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
30.01.25	24,00	-	91,34	91,34	0,00	73,74	46,79	26,95	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
31.01.25	24,00	-	90,62	90,62	0,00	73,92	46,75	27,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
01.02.25	24,00	-	88,34	88,34	0,00	74,56	46,53	28,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
02.02.25	24,00	-	79,69	79,69	0,00	77,80	46,08	31,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
03.02.25	24,00	-	89,50	89,50	0,00	80,24	48,52	31,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
04.02.25	24,00	-	87,70	87,70	0,00	82,64	48,73	33,91	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
05.02.25	24,00	-	87,72	87,72	0,00	82,91	48,35	34,56	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03
06.02.25	24,00	-	90,44	90,44	0,00	83,06	49,12	33,94	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
07.02.25	24,00	-	90,49	90,49	0,00	83,19	49,31	33,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
08.02.25	24,00	-	87,62	87,62	0,00	82,50	48,19	34,31	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
09.02.25	24,00	-	89,07	89,07	0,00	83,56	49,04	34,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
10.02.25	24,00	-	89,33	89,33	0,00	83,13	48,85	34,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
11.02.25	24,00	-	90,15	90,15	0,00	84,48	49,80	34,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13
12.02.25	24,00	-	89,84	89,84	0,00	84,39	49,67	34,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12
13.02.25	24,00	-	89,96	89,96	0,00	84,35	49,90	34,45	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
14.02.25	24,00	-	88,40	88,40	0,00	84,56	49,64	34,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09
15.02.25	24,00	-	86,86	86,86	0,00	84,49	49,00	35,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09
16.02.25	24,00	-	85,41	85,41	0,00	83,96	48,33	35,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
17.02.25	24,00	-	87,08	86,83	0,25	84,66	48,65	36,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
18.02.25	24,00	-	87,89	87,89	0,00	84,69	48,91	35,78	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
19.02.25	24,00	-	87,60	87,60	0,00	84,41	48,89	35,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11
20.02.25	24,00	-	87,51	87,51	0,00	84,45	48,94	35,51	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11
21.02.25	24,00	-	91,84	91,84	0,00	83,24	49,54	33,70	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
22.02.25	24,00	-	94,49	94,49	0,00	82,99	50,22	32,77	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
Среднее	24,00	-	89,12	89,11	0,01	80,75	48,28	32,47	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
Итого	744,00	-	2762,64	2762,39	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,72

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.01.25								
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час  
час

Гкал  
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Представитель теплоснабжающей организации

89,72  
Гкал  
м3

ИП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович / 27.02.25 10:00 (MSK)  
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО  
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D