

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025  
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-2  
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:  
Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №208259 Подающ.тр.(M1): № 524601 Обратн.тр.(M2): № 524616 Тр. ГВС(M3): № 511048 Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	PRЭМ 32 B1 PRЭМ 32 B1 PRЭМ 32 B1	Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= Gmin=	Режим (схема): Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 21986Г Термопреобр.: КТСП-Н № 21986 Термопреобр.: ТСП-Н № 3919 Термопреобр.: Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 1.93 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот=0.2251 Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.= Gгвс=	Qгвс=0.22726			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотопр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
23.01.25	24,00	-	137,97	130,97	7,00	79,29	56,50	22,79	0,69	0,49	43,61	-	43,61	44,89	-	44,89	-	79,40	-	-	-	3,55
24.01.25	24,00	-	138,05	131,71	6,34	78,53	56,45	22,08	0,69	0,49	43,23	-	43,23	44,43	-	44,43	-	78,64	-	-	-	3,41
25.01.25	24,00	-	138,21	131,39	6,82	76,24	55,14	21,10	0,69	0,49	43,53	-	43,53	44,66	-	44,66	-	76,37	-	-	-	3,30
26.01.25	24,00	-	139,57	131,57	8,00	76,24	55,34	20,90	0,69	0,49	44,73	-	44,73	45,90	-	45,90	-	76,35	-	-	-	3,36
27.01.25	24,00	-	138,53	132,00	6,53	75,89	55,33	20,56	0,69	0,49	43,38	-	43,38	44,50	-	44,50	-	76,01	-	-	-	3,21
28.01.25	24,00	-	139,05	131,73	7,32	75,17	54,79	20,38	0,69	0,49	44,05	-	44,05	45,17	-	45,17	-	75,34	-	-	-	3,24
29.01.25	24,00	-	139,89	132,45	7,44	74,45	54,81	19,64	0,69	0,49	44,39	-	44,39	45,50	-	45,50	-	74,58	-	-	-	3,16
30.01.25	24,00	-	140,61	133,19	7,42	74,22	54,76	19,46	0,69	0,49	44,54	-	44,54	45,69	-	45,69	-	74,36	-	-	-	3,15
31.01.25	24,00	-	140,02	133,21	6,81	74,37	54,61	19,76	0,69	0,49	43,97	-	43,97	45,08	-	45,08	-	74,49	-	-	-	3,14
01.02.25	24,00	-	137,09	130,27	6,82	75,18	54,77	20,41	0,69	0,49	43,19	-	43,19	44,31	-	44,31	-	75,27	-	-	-	3,17
02.02.25	24,00	-	138,35	130,78	7,57	78,61	56,41	22,20	0,69	0,49	44,12	-	44,12	45,35	-	45,35	-	78,81	-	-	-	3,50
03.02.25	24,00	-	136,17	128,24	7,93	81,14	57,45	23,69	0,69	0,49	43,68	-	43,68	45,00	-	45,00	-	81,29	-	-	-	3,69
04.02.25	24,00	-	133,29	125,76	7,53	83,58	57,94	25,64	0,69	0,49	42,61	-	42,61	43,95	-	43,95	-	83,69	-	-	-	3,86
05.02.25	24,00	-	134,02	126,31	7,71	83,90	57,86	26,04	0,69	0,49	42,97	-	42,97	44,33	-	44,33	-	84,02	-	-	-	3,94
06.02.25	24,00	-	137,42	129,79	7,63	84,07	58,85	25,22	0,69	0,49	43,79	-	43,79	45,16	-	45,16	-	84,17	-	-	-	3,92
07.02.25	24,00	-	136,43	129,92	6,51	84,20	59,06	25,14	0,69	0,49	42,76	-	42,76	44,11	-	44,11	-	84,29	-	-	-	3,82
08.02.25	24,00	-	134,22	126,37	7,85	83,59	57,86	25,73	0,69	0,49	43,02	-	43,02	44,40	-	44,40	-	83,68	-	-	-	3,91
09.02.25	24,00	-	136,79	128,45	8,34	84,63	58,81	25,82	0,69	0,49	44,09	-	44,09	45,50	-	45,50	-	84,71	-	-	-	4,03
10.02.25	24,00	-	135,59	129,42	6,17	84,14	58,69	25,45	0,69	0,49	42,19	-	42,19	43,55	-	43,55	-	84,26	-	-	-	3,82
11.02.25	24,00	-	138,42	130,98	7,44	85,41	59,80	25,61	0,69	0,49	43,94	-	43,94	45,34	-	45,34	-	85,51	-	-	-	4,00
12.02.25	24,00	-	137,52	130,37	7,15	85,31	59,36	25,95	0,69	0,49	43,45	-	43,45	44,85	-	44,85	-	85,43	-	-	-	4,00
13.02.25	24,00	-	138,60	130,25	8,35	85,26	59,72	25,54	0,69	0,49	44,60	-	44,60	46,05	-	46,05	-	85,33	-	-	-	4,05
14.02.25	24,00	-	135,83	128,83	7,00	85,53	59,65	25,88	0,69	0,49	42,84	-	42,84	44,25	-	44,25	-	85,62	-	-	-	3,94
15.02.25	24,00	-	133,72	126,26	7,46	85,52	58,76	26,76	0,69	0,49	42,61	-	42,61	43,97	-	43,97	-	85,61	-	-	-	4,03
16.02.25	24,00	-	132,56	124,05	8,51	85,03	58,22	26,81	0,69	0,49	42,96	-	42,96	44,34	-	44,34	-	85,11	-	-	-	4,05
17.02.25	24,00	-	134,47	126,44	8,03	85,71	58,65	27,06	0,69	0,49	43,20	-	43,20	44,59	-	44,59	-	85,84	-	-	-	4,12
18.02.25	24,00	-	135,20	128,05	7,15	85,69	58,85	26,84	0,69	0,49	42,74	-	42,74	44,14	-	44,14	-	85,80	-	-	-	4,06
19.02.25	24,00	-	135,02	128,34	6,68	85,40	59,02	26,38	0,69	0,49	42,31	-	42,31	43,73	-	43,73	-	85,49	-	-	-	3,97
20.02.25	24,00	-	134,88	128,16	6,72	85,41	58,99	26,42	0,69	0,49	42,37	-	42,37	43,76	-	43,76	-	85,51	-	-	-	3,97
21.02.25	24,00	-	139,46	133,39	6,07	83,05	58,47	24,58	0,69	0,49	43,23	-	43,23	44,59	-	44,59	-	83,18	-	-	-	3,79
22.02.25	24,00	-	140,21	132,91	7,30	83,70	59,00	24,70	0,69	0,49	44,35	-	44,35	45,70	-	45,70	-	83,79	-	-	-	3,90
Среднее	24,00	-	137,01	129,73	7,28	81,56	57,55	24,02	0,69	0,49	43,43	-	43,43	44,74	-	44,74	-	81,68	-	-	0,00	3,71
Итого	744,00	-	4247,16	4021,56	225,60	-	-	-	-	-	1346,45	-	1346,45	1386,79	-	1386,79	-	-	-	-	-	115,08

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1.93 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 114,63 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 230,20 м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	<b>ГУП "ТЭК СПб"</b> , Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65	<b>27.02.25 10:00 (MSK)</b>	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	<b>ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"</b> , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	<b>27.02.25 11:52 (MSK)</b>	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D