

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 21
Обслуживающая организация:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 21

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Источник:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14860		Режим (схема):	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Расчетный алгоритм:		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	
зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа				
23.01.25	24,00	-	149,65	131,27	18,38	81,76	47,36	34,40	0,60	0,39	14,89	-	14,89	15,33	-	15,33	-	81,06	-	0,44	-	6,03
24.01.25	24,00	-	148,98	130,81	18,17	79,51	46,69	32,82	0,60	0,39	14,70	-	14,70	15,11	-	15,11	-	78,90	-	0,44	-	5,75
25.01.25	24,00	-	148,96	130,47	18,49	77,34	45,80	31,55	0,60	0,39	15,16	-	15,16	15,57	-	15,57	-	77,06	-	0,44	-	5,55
26.01.25	24,00	-	152,59	130,74	21,85	77,64	46,26	31,37	0,60	0,39	18,52	-	18,52	19,02	-	19,02	-	77,45	-	0,44	-	5,81
27.01.25	24,00	-	148,67	130,58	18,09	75,36	45,49	29,87	0,60	0,39	14,75	-	14,75	15,12	-	15,12	-	74,46	-	0,44	-	5,27
28.01.25	24,00	-	148,47	129,98	18,49	74,23	44,72	29,51	0,60	0,39	15,16	-	15,16	15,54	-	15,54	-	73,90	-	0,44	-	5,22
29.01.25	24,00	-	151,14	131,05	20,09	74,78	45,24	29,54	0,60	0,39	16,75	-	16,75	17,17	-	17,17	-	74,61	-	0,44	-	5,38
30.01.25	24,00	-	150,18	130,47	19,71	72,33	44,33	27,99	0,60	0,39	16,46	-	16,46	16,85	-	16,85	-	71,81	-	0,44	-	5,08
31.01.25	24,00	-	150,85	131,67	19,18	73,88	45,07	28,81	0,60	0,39	15,86	-	15,86	16,25	-	16,25	-	73,67	-	0,44	-	5,22
01.02.25	24,00	-	148,72	129,17	19,55	75,11	45,04	30,08	0,60	0,39	16,32	-	16,32	16,74	-	16,74	-	75,36	-	0,44	-	5,36
02.02.25	24,00	-	149,11	129,16	19,95	80,22	46,46	33,76	0,60	0,39	16,62	-	16,62	17,12	-	17,12	-	81,10	-	0,44	-	5,97
03.02.25	24,00	-	148,46	128,30	20,16	83,63	47,57	36,06	0,60	0,39	16,67	-	16,67	17,19	-	17,19	-	83,54	-	0,44	-	6,32
04.02.25	24,00	-	144,92	126,65	18,26	85,77	47,54	38,23	0,60	0,39	14,71	-	14,71	15,19	-	15,19	-	85,66	-	0,44	-	6,42
05.02.25	24,00	-	146,50	127,63	18,87	88,32	48,19	40,13	0,60	0,39	15,20	-	15,20	15,72	-	15,72	-	87,95	-	0,44	-	6,80
06.02.25	24,00	-	150,06	130,29	19,77	88,48	49,02	39,47	0,60	0,39	16,08	-	16,08	16,63	-	16,63	-	88,06	-	0,44	-	6,90
07.02.25	24,00	-	148,16	130,09	18,07	88,46	49,36	39,10	0,60	0,39	14,39	-	14,39	14,88	-	14,88	-	87,92	-	0,44	-	6,70
08.02.25	24,00	-	146,18	128,41	17,78	87,13	48,36	38,77	0,60	0,39	14,24	-	14,24	14,71	-	14,71	-	86,71	-	0,44	-	6,54
09.02.25	24,00	-	148,88	129,17	19,71	88,48	48,99	39,49	0,60	0,39	16,13	-	16,13	16,68	-	16,68	-	88,14	-	0,44	-	6,86
10.02.25	24,00	-	147,88	129,44	18,43	88,34	49,16	39,18	0,60	0,39	14,83	-	14,83	15,34	-	15,34	-	87,97	-	0,44	-	6,71
11.02.25	24,00	-	148,18	129,80	18,39	87,66	49,15	38,51	0,60	0,39	14,79	-	14,79	15,29	-	15,29	-	87,28	-	0,44	-	6,62
12.02.25	24,00	-	147,83	129,31	18,52	87,37	49,04	38,34	0,60	0,39	14,97	-	14,97	15,48	-	15,48	-	87,03	-	0,44	-	6,59
13.02.25	24,00	-	147,54	130,34	17,21	87,83	49,44	38,39	0,60	0,39	13,66	-	13,66	14,12	-	14,12	-	87,58	-	0,44	-	6,53
14.02.25	24,00	-	147,39	129,93	17,46	88,48	49,59	38,88	0,60	0,39	13,84	-	13,84	14,32	-	14,32	-	88,10	-	0,44	-	6,61
15.02.25	24,00	-	146,36	127,56	18,79	87,44	48,49	38,95	0,60	0,39	15,33	-	15,33	15,84	-	15,84	-	86,91	-	0,44	-	6,62
16.02.25	24,00	-	146,17	127,24	18,94	87,51	48,33	39,18	0,60	0,39	15,55	-	15,55	16,07	-	16,07	-	86,72	-	0,44	-	6,65
17.02.25	24,00	-	146,47	127,63	18,84	89,47	48,94	40,53	0,60	0,39	15,35	-	15,35	15,89	-	15,89	-	89,12	-	0,44	-	6,87
18.02.25	24,00	-	146,09	128,23	17,86	90,68	49,63	41,05	0,60	0,39	14,27	-	14,27	14,78	-	14,78	-	90,42	-	0,44	-	6,90
19.02.25	24,00	-	147,01	127,88	19,13	90,56	49,68	40,88	0,60	0,39	15,57	-	15,57	16,13	-	16,13	-	90,42	-	0,44	-	6,97
20.02.25	24,00	-	148,52	128,53	19,99	89,61	49,60	40,02	0,60	0,39	16,41	-	16,41	16,99	-	16,99	-	89,01	-	0,44	-	6,95
21.02.25	24,00	-	147,49	128,83	18,66	86,93	48,86	38,07	0,60	0,39	15,18	-	15,18	15,69	-	15,69	-	86,38	-	0,44	-	6,54
22.02.25	24,00	-	147,35	129,00	18,35	84,75	48,17	36,58	0,60	0,39	15,01	-	15,01	15,49	-	15,49	-	84,34	-	0,44	-	6,28
Среднее	24,00	-	148,22	129,34	18,87	83,84	47,73	36,11	0,60	0,39	15,40	-	15,40	15,88	-	15,88	-	83,50	-	0,44	0,00	6,26
Итого	744,00	-	4594,75	4009,62	585,12	-	-	-	-	-	477,39	-	477,39	492,27	-	492,27	-	-	-	-	-	194,00

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.87
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час / час Гкал / м3 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО 27.02.25 10:00 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО 27.02.25 11:50 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР