

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025  
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 22  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 22  
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Отопление  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ТСРВ-026М №1404485		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотоптр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)						Контроль ГВС (ТВ-2)														Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.01.25	24,00	-	73,78	73,13	0,66	81,78	49,02	32,76	0,69	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
24.01.25	24,00	-	74,13	73,41	0,72	80,90	48,95	31,95	0,69	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
25.01.25	24,00	-	73,98	72,61	1,37	78,44	48,00	30,44	0,69	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
26.01.25	24,00	-	74,15	72,83	1,32	78,42	48,32	30,10	0,69	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
27.01.25	24,00	-	74,18	73,41	0,78	78,08	48,22	29,86	0,69	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
28.01.25	24,00	-	74,06	72,74	1,33	77,41	47,89	29,52	0,70	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
29.01.25	24,00	-	74,48	73,69	0,79	76,82	48,02	28,80	0,70	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
30.01.25	24,00	-	75,17	74,28	0,89	76,61	48,16	28,45	0,70	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
31.01.25	24,00	-	75,75	74,72	1,03	76,76	48,38	28,38	0,69	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
01.02.25	24,00	-	77,05	75,82	1,23	77,56	48,73	28,83	0,69	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
02.02.25	24,00	-	41,61	41,08	0,53	53,89	43,04	10,85	0,61	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,32
03.02.25	24,00	-	67,72	66,41	1,30	83,81	48,56	35,25	0,42	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
04.02.25	24,00	-	69,17	68,44	0,73	86,46	49,33	37,13	0,65	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
05.02.25	24,00	-	69,37	68,52	0,84	86,76	48,88	37,88	0,70	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
06.02.25	24,00	-	70,10	69,33	0,77	86,80	49,71	37,09	0,60	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
07.02.25	24,00	-	69,28	68,13	1,15	86,92	49,57	37,35	0,56	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
08.02.25	24,00	-	67,77	66,45	1,33	86,28	48,32	37,96	0,70	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
09.02.25	24,00	-	68,92	67,91	1,01	87,31	49,16	38,15	0,70	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
10.02.25	24,00	-	69,20	68,54	0,66	86,83	49,19	37,64	0,70	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
11.02.25	24,00	-	69,81	68,96	0,85	88,10	50,12	37,98	0,70	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
12.02.25	24,00	-	69,28	68,31	0,97	88,02	50,12	37,90	0,70	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
13.02.25	24,00	-	69,28	68,45	0,83	87,91	50,18	37,73	0,70	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
14.02.25	24,00	-	68,25	67,50	0,75	88,24	49,89	38,35	0,70	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
15.02.25	24,00	-	66,92	65,59	1,34	88,25	48,90	39,35	0,70	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
16.02.25	24,00	-	65,90	64,05	1,85	87,79	48,40	39,39	0,70	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
17.02.25	24,00	-	66,99	66,46	0,52	88,53	48,81	39,72	0,70	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
18.02.25	24,00	-	67,70	67,04	0,67	88,42	49,32	39,10	0,70	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
19.02.25	24,00	-	67,64	67,21	0,43	88,09	49,14	38,95	0,55	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
20.02.25	24,00	-	67,49	67,02	0,46	88,15	49,23	38,92	0,70	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
21.02.25	24,00	-	70,15	69,51	0,65	86,65	49,66	36,99	0,70	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
22.02.25	24,00	-	70,10	68,89	1,22	86,34	49,69	36,65	0,70	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
Среднее	24,00	-	69,66	68,72	0,93	83,30	48,80	34,50	0,67	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
Итого	744,00	-	2159,38	2130,42	28,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,18

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.01.25							3758,660	-
	22.02.25							3835,843	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час  
час

Гкал  
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Представитель теплоснабжающей организации

77 18  
Гкал  
м3

ОТПРАВЛЕНО Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65  
27.02.25 10:00 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
27.02.25 11:50 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D