

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №206408 Подающ.тр.(M1): № 517973 Обратн.тр.(M2): № 534347 Тр. ГВС(M3): № 530457 Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: ПРЭМ Расходомер: ПРЭМ Расходомер: ПРЭМ Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 17552Г Термопреобр.: КТСП-Н № 17552Х Термопреобр.: ТСП-Н № 4532 Термопреобр.: № Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 0.28 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																							Общее теплотопр-е Qобщ.
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
23.01.25	24,00	-	90,78	85,15	5,63	80,88	47,48	33,40	0,69	0,49	24,46	-	24,46	25,19	-	25,19	-	80,84	-	-	-	3,30	
24.01.25	24,00	-	91,39	85,49	5,90	80,04	47,59	32,45	0,69	0,49	24,70	-	24,70	25,40	-	25,40	-	80,00	-	-	-	3,25	
25.01.25	24,00	-	91,18	85,33	5,85	77,72	46,87	30,85	0,69	0,49	24,55	-	24,55	25,23	-	25,23	-	77,73	-	-	-	3,09	
26.01.25	24,00	-	92,14	85,33	6,81	77,68	47,03	30,65	0,69	0,49	25,49	-	25,49	26,18	-	26,18	-	77,64	-	-	-	3,15	
27.01.25	24,00	-	90,57	85,47	5,10	77,34	46,95	30,39	0,69	0,49	23,78	-	23,78	24,42	-	24,42	-	77,31	-	-	-	3,00	
28.01.25	24,00	-	91,22	85,39	5,83	76,61	46,42	30,19	0,69	0,49	24,56	-	24,56	25,21	-	25,21	-	76,70	-	-	-	3,03	
29.01.25	24,00	-	91,61	85,61	6,00	75,88	46,46	29,42	0,69	0,49	24,62	-	24,62	25,25	-	25,25	-	75,93	-	-	-	2,97	
30.01.25	24,00	-	91,51	85,94	5,57	75,69	46,83	28,86	0,69	0,49	24,25	-	24,25	24,87	-	24,87	-	75,72	-	-	-	2,90	
31.01.25	24,00	-	91,80	85,96	5,84	75,93	47,03	28,90	0,69	0,49	24,57	-	24,57	25,19	-	25,19	-	75,99	-	-	-	2,93	
01.02.25	24,00	-	90,07	84,53	5,54	76,68	46,64	30,04	0,69	0,49	24,14	-	24,14	24,79	-	24,79	-	76,63	-	-	-	2,97	
02.02.25	24,00	-	91,05	84,60	6,45	80,43	47,48	32,95	0,69	0,49	25,17	-	25,17	25,88	-	25,88	-	80,50	-	-	-	3,31	
03.02.25	24,00	-	88,84	83,63	5,21	83,07	48,03	35,04	0,69	0,49	23,78	-	23,78	24,53	-	24,53	-	83,09	-	-	-	3,37	
04.02.25	24,00	-	87,35	82,20	5,15	85,56	47,75	37,81	0,69	0,49	23,65	-	23,65	24,43	-	24,43	-	85,49	-	-	-	3,55	
05.02.25	24,00	-	88,44	82,46	5,98	85,91	47,35	38,56	0,69	0,49	24,44	-	24,44	25,25	-	25,25	-	85,87	-	-	-	3,70	
06.02.25	24,00	-	89,35	84,43	4,92	85,98	48,47	37,51	0,69	0,49	23,41	-	23,41	24,18	-	24,18	-	85,92	-	-	-	3,59	
07.02.25	24,00	-	89,08	84,36	4,72	86,06	48,88	37,18	0,69	0,49	23,18	-	23,18	23,94	-	23,94	-	86,00	-	-	-	3,55	
08.02.25	24,00	-	87,76	82,60	5,16	85,49	47,90	37,59	0,69	0,49	23,45	-	23,45	24,20	-	24,20	-	85,38	-	-	-	3,55	
09.02.25	24,00	-	90,96	83,76	7,20	86,50	48,95	37,55	0,69	0,49	25,52	-	25,52	26,38	-	26,38	-	86,35	-	-	-	3,77	
10.02.25	24,00	-	89,13	84,12	5,01	86,11	48,57	37,54	0,69	0,49	23,34	-	23,34	24,11	-	24,11	-	86,08	-	-	-	3,59	
11.02.25	24,00	-	91,06	85,47	5,59	87,30	49,63	37,67	0,69	0,49	23,91	-	23,91	24,70	-	24,70	-	87,25	-	-	-	3,71	
12.02.25	24,00	-	90,37	84,52	5,85	87,28	49,49	37,79	0,69	0,49	23,99	-	23,99	24,79	-	24,79	-	87,24	-	-	-	3,71	
13.02.25	24,00	-	89,92	84,75	5,17	87,11	49,67	37,44	0,69	0,49	23,37	-	23,37	24,17	-	24,17	-	87,00	-	-	-	3,63	
14.02.25	24,00	-	89,19	83,75	5,44	87,46	49,60	37,86	0,69	0,49	23,46	-	23,46	24,27	-	24,27	-	87,39	-	-	-	3,65	
15.02.25	24,00	-	88,40	82,44	5,96	87,47	48,49	38,98	0,69	0,49	23,91	-	23,91	24,73	-	24,73	-	87,36	-	-	-	3,74	
16.02.25	24,00	-	89,05	81,36	7,69	86,94	47,89	39,05	0,69	0,49	25,59	-	25,59	26,43	-	26,43	-	86,82	-	-	-	3,85	
17.02.25	24,00	-	88,59	82,53	6,06	87,71	48,01	39,70	0,69	0,49	24,00	-	24,00	24,80	-	24,80	-	87,66	-	-	-	3,81	
18.02.25	24,00	-	89,28	83,21	6,07	87,59	48,43	39,16	0,69	0,49	24,04	-	24,04	24,85	-	24,85	-	87,53	-	-	-	3,80	
19.02.25	24,00	-	89,09	83,28	5,81	87,24	48,49	38,75	0,69	0,49	23,72	-	23,72	24,53	-	24,53	-	87,14	-	-	-	3,74	
20.02.25	24,00	-	89,58	83,11	6,47	87,31	48,61	38,70	0,69	0,49	24,38	-	24,38	25,19	-	25,19	-	87,27	-	-	-	3,79	
21.02.25	24,00	-	90,62	84,84	5,78	85,89	49,00	36,89	0,69	0,49	23,80	-	23,80	24,57	-	24,57	-	85,82	-	-	-	3,63	
22.02.25	24,00	-	90,89	85,22	5,67	85,59	49,27	36,32	0,69	0,49	23,77	-	23,77	24,52	-	24,52	-	85,50	-	-	-	3,59	
Среднее	24,00	-	90,01	84,22	5,79	83,37	48,04	35,33	0,69	0,49	24,16	-	24,16	24,91	-	24,91	-	83,33	-	-	0,00	3,46	
Итого	744,00	-	2790,27	2610,84	179,43	-	-	-	-	-	749,00	-	749,00	772,18	-	772,18	-	-	-	-	-	107,20	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 107,15 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 183,09 м3

Гкал м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 58d68af5-09f6-48bf-a90e-c8d6a946ca41

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

27.02.25 10:01 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.02.25 11:50 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D