

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 20
Обслуживающая организация:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 20

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Источник:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Вычислитель: ВКТ-7 №207125	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до:	Тхв, гр.С= 4.50
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Термопреобр.:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Термопреобр.:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Термопреобр.:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Термопреобр.:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Термопреобр.:	№
Расчетный алгоритм:		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.01.25	24,00	-	166,82	163,42	3,40	81,93	55,83	26,10	0,69	0,49	8,06	-	8,06	8,28	-	8,28	-	81,05	-	-	-	4,55
24.01.25	24,00	-	166,42	162,76	3,66	79,71	54,81	24,90	0,69	0,49	8,47	-	8,47	8,71	-	8,71	-	79,07	-	-	-	4,35
25.01.25	24,00	-	165,58	162,61	2,97	77,62	53,82	23,80	0,69	0,49	7,81	-	7,81	8,01	-	8,01	-	77,27	-	-	-	4,11
26.01.25	24,00	-	167,93	163,49	4,44	77,91	54,27	23,64	0,69	0,49	9,48	-	9,48	9,71	-	9,71	-	77,52	-	-	-	4,22
27.01.25	24,00	-	165,78	162,51	3,27	75,45	53,11	22,34	0,69	0,49	8,36	-	8,36	8,55	-	8,55	-	74,70	-	-	-	3,88
28.01.25	24,00	-	166,26	162,15	4,11	74,63	52,35	22,28	0,69	0,49	8,98	-	8,98	9,19	-	9,19	-	74,40	-	-	-	3,93
29.01.25	24,00	-	166,97	163,57	3,40	74,99	52,87	22,12	0,69	0,49	8,31	-	8,31	8,55	-	8,55	-	74,91	-	-	-	3,88
30.01.25	24,00	-	166,55	162,74	3,81	72,72	51,68	21,04	0,69	0,49	8,65	-	8,65	8,84	-	8,84	-	72,41	-	-	-	3,71
31.01.25	24,00	-	167,68	163,87	3,81	73,99	52,51	21,48	0,69	0,49	8,74	-	8,74	8,92	-	8,92	-	73,57	-	-	-	3,81
01.02.25	24,00	-	165,29	161,01	4,28	75,51	52,83	22,68	0,69	0,49	9,34	-	9,34	9,57	-	9,57	-	75,22	-	-	-	3,98
02.02.25	24,00	-	165,60	161,36	4,24	80,75	55,08	25,67	0,69	0,49	9,06	-	9,06	9,33	-	9,33	-	81,12	-	-	-	4,49
03.02.25	24,00	-	164,15	160,28	3,87	83,95	56,39	27,56	0,69	0,49	8,29	-	8,29	8,53	-	8,53	-	83,43	-	-	-	4,75
04.02.25	24,00	-	161,70	158,08	3,62	86,22	56,75	29,47	0,69	0,49	8,29	-	8,29	8,26	-	8,26	-	85,78	-	-	-	4,98
05.02.25	24,00	-	162,90	159,58	3,32	88,74	58,02	30,72	0,69	0,49	7,57	-	7,57	7,84	-	7,84	-	88,06	-	-	-	5,21
06.02.25	24,00	-	166,26	162,64	3,62	88,87	58,96	29,91	0,69	0,49	7,81	-	7,81	8,08	-	8,08	-	88,05	-	-	-	5,20
07.02.25	24,00	-	165,65	162,00	3,65	88,81	59,11	29,70	0,69	0,49	7,65	-	7,65	7,93	-	7,93	-	87,96	-	-	-	5,15
08.02.25	24,00	-	164,58	159,87	4,71	87,49	58,00	29,49	0,69	0,49	8,58	-	8,58	8,87	-	8,87	-	86,93	-	-	-	5,14
09.02.25	24,00	-	166,58	161,11	5,47	88,85	58,89	29,96	0,69	0,49	9,32	-	9,32	9,65	-	9,65	-	88,47	-	-	-	5,32
10.02.25	24,00	-	165,35	161,32	4,03	88,65	58,93	29,72	0,69	0,49	7,89	-	7,89	8,11	-	8,11	-	88,19	-	-	-	5,16
11.02.25	24,00	-	166,02	161,58	4,44	88,01	58,79	29,22	0,69	0,49	8,23	-	8,23	8,50	-	8,50	-	87,55	-	-	-	5,12
12.02.25	24,00	-	164,56	161,28	3,28	87,69	58,40	29,29	0,69	0,49	6,87	-	6,87	7,10	-	7,10	-	87,08	-	-	-	5,03
13.02.25	24,00	-	165,66	162,18	3,48	88,27	58,98	29,29	0,69	0,49	7,36	-	7,36	7,60	-	7,60	-	87,85	-	-	-	5,07
14.02.25	24,00	-	165,37	161,59	3,78	88,74	59,08	29,66	0,69	0,49	7,75	-	7,75	8,02	-	8,02	-	88,22	-	-	-	5,14
15.02.25	24,00	-	164,40	159,09	5,31	87,80	57,98	29,82	0,69	0,49	9,32	-	9,32	9,62	-	9,62	-	87,13	-	-	-	5,22
16.02.25	24,00	-	164,23	158,51	5,72	87,85	57,78	30,07	0,69	0,49	9,70	-	9,70	10,03	-	10,03	-	86,89	-	-	-	5,28
17.02.25	24,00	-	163,58	159,44	4,14	90,02	58,76	31,26	0,69	0,49	8,01	-	8,01	8,30	-	8,30	-	89,71	-	-	-	5,37
18.02.25	24,00	-	163,26	160,02	3,24	91,08	59,62	31,46	0,69	0,49	7,09	-	7,09	7,32	-	7,32	-	90,63	-	-	-	5,34
19.02.25	24,00	-	163,24	159,79	3,45	90,98	59,58	31,40	0,69	0,49	7,32	-	7,32	7,59	-	7,59	-	90,40	-	-	-	5,34
20.02.25	24,00	-	164,71	160,59	4,12	89,79	59,30	30,49	0,69	0,49	8,13	-	8,13	8,41	-	8,41	-	89,02	-	-	-	5,28
21.02.25	24,00	-	164,25	160,57	3,68	87,21	58,11	29,10	0,69	0,49	7,74	-	7,74	7,97	-	7,97	-	86,60	-	-	-	5,00
22.02.25	24,00	-	165,07	160,48	4,59	85,06	57,27	27,79	0,69	0,49	8,81	-	8,81	9,07	-	9,07	-	84,56	-	-	-	4,86
Среднее	24,00	-	165,24	161,27	3,96	84,17	56,71	27,47	0,69	0,49	8,28	-	8,28	8,53	-	8,53	-	83,67	-	-	0,00	4,77
Итого	744,00	-	5122,40	4999,49	122,91	-	-	-	-	-	256,72	-	256,72	264,46	-	264,46	-	-	-	-	-	147,86

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

4.50

час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 58d68af5-09f6-48bf-a90e-c8d6a946ca41

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО 26.02.2025 14:20:00
Гкал м3
ООО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович / 27.02.25 10:01 (MSK)
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65
Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
27.02.25 11:50 (MSK)
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D