

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|---|---------------------------|---|-----------------|--|
| Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №205536 | | Режим (схема): | | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Приборы УУТЭ поверены до: | | Тхв, гр.С= 0.48 | |
| Подающ.тр.(M1): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | | |
| Обратн.тр.(M2): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | | |
| Тр. ГВС(M3): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | | |
| Тр.цирк.ГВС(M4): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | | |
| Тр.подпитки(V5): | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | | |
| Расчетный алгоритм: | | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | | лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | | Qгвс= | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | Gтех.пот.= | | Gгвс= | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | | Gгвс= | | | |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Общее теплотр-е |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|---------|------|-------|---------------------|-------|------|------|----|----|----|----|----|-----------|-------|----|----|-----|-------|--------------------|
| Дата | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | | | Qобщ. | |
| | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | | P4 |
| ч | | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | МПа | МПа | |
| 23.01.25 | 24,00 | - | 108,31 | 108,31 | 0,00 | 83,08 | 53,94 | 29,14 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,16 |
| 24.01.25 | 24,00 | - | 108,09 | 108,09 | 0,00 | 80,56 | 52,77 | 27,79 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,01 |
| 25.01.25 | 24,00 | - | 108,30 | 108,30 | 0,00 | 79,38 | 52,37 | 27,01 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,93 |
| 26.01.25 | 24,00 | - | 108,93 | 108,93 | 0,00 | 78,16 | 51,98 | 26,18 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,86 |
| 27.01.25 | 24,00 | - | 108,32 | 108,32 | 0,00 | 76,38 | 51,05 | 25,33 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,75 |
| 28.01.25 | 24,00 | - | 108,28 | 108,28 | 0,00 | 75,59 | 50,61 | 24,98 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,71 |
| 29.01.25 | 24,00 | - | 109,32 | 109,32 | 0,00 | 75,89 | 51,03 | 24,86 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,72 |
| 30.01.25 | 24,00 | - | 110,33 | 110,33 | 0,00 | 76,21 | 51,42 | 24,79 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,74 |
| 31.01.25 | 24,00 | - | 110,32 | 110,32 | 0,00 | 76,21 | 51,38 | 24,83 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,74 |
| 01.02.25 | 24,00 | - | 108,31 | 108,31 | 0,00 | 76,66 | 51,16 | 25,50 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,77 |
| 02.02.25 | 24,00 | - | 107,06 | 107,06 | 0,00 | 80,66 | 52,78 | 27,88 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,99 |
| 03.02.25 | 24,00 | - | 105,65 | 105,65 | 0,00 | 84,10 | 54,06 | 30,04 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,18 |
| 04.02.25 | 24,00 | - | 105,55 | 105,55 | 0,00 | 87,53 | 55,18 | 32,35 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,42 |
| 05.02.25 | 24,00 | - | 105,78 | 105,78 | 0,00 | 88,15 | 55,22 | 32,93 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,49 |
| 06.02.25 | 24,00 | - | 106,59 | 106,59 | 0,00 | 88,52 | 55,74 | 32,78 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 |
| 07.02.25 | 24,00 | - | 106,55 | 106,55 | 0,00 | 88,60 | 55,87 | 32,73 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,49 |
| 08.02.25 | 24,00 | - | 105,24 | 105,24 | 0,00 | 88,03 | 55,13 | 32,90 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,47 |
| 09.02.25 | 24,00 | - | 105,45 | 105,45 | 0,00 | 88,02 | 55,02 | 33,00 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,49 |
| 10.02.25 | 24,00 | - | 105,87 | 105,87 | 0,00 | 88,46 | 55,41 | 33,05 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,51 |
| 11.02.25 | 24,00 | - | 106,96 | 106,96 | 0,00 | 88,20 | 55,57 | 32,63 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 |
| 12.02.25 | 24,00 | - | 107,59 | 107,59 | 0,00 | 89,14 | 55,95 | 33,19 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,58 |
| 13.02.25 | 24,00 | - | 108,10 | 108,10 | 0,00 | 88,96 | 56,16 | 32,80 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,55 |
| 14.02.25 | 24,00 | - | 106,65 | 106,65 | 0,00 | 88,91 | 55,96 | 32,95 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,52 |
| 15.02.25 | 24,00 | - | 106,23 | 106,23 | 0,00 | 89,01 | 55,71 | 33,30 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,54 |
| 16.02.25 | 24,00 | - | 104,79 | 104,79 | 0,00 | 88,62 | 55,78 | 32,84 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,42 |
| 17.02.25 | 24,00 | - | 105,25 | 103,52 | 1,73 | 90,18 | 71,32 | 18,86 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 |
| 18.02.25 | 24,00 | - | 107,58 | 107,39 | 0,19 | 92,30 | 58,20 | 34,10 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,69 |
| 19.02.25 | 24,00 | - | 107,51 | 107,51 | 0,00 | 92,05 | 57,86 | 34,19 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,68 |
| 20.02.25 | 24,00 | - | 107,69 | 107,69 | 0,00 | 90,25 | 57,24 | 33,01 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,56 |
| 21.02.25 | 24,00 | - | 108,85 | 108,60 | 0,25 | 86,89 | 55,42 | 31,47 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,45 |
| 22.02.25 | 24,00 | - | 109,28 | 109,28 | 0,00 | 85,70 | 54,69 | 31,01 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 |
| Среднее | 24,00 | - | 107,38 | 107,31 | 0,07 | 84,85 | 55,23 | 29,63 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,19 |
| Итого | 744,00 | - | 3328,73 | 3326,56 | 2,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,94 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|-------------|--------|
| | 22.01.25 | | | | | | | | | |
| | 22.02.25 | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
°C
99,94
м3
Гкал
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 58d68af5-09f6-48bf-a90e-c8d6a946ca41
Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО 27.02.25 10:01 (MSK)
УТВЕРЖДЕНО 27.02.25 11:50 (MSK)
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР