

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 63, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 63, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **37689.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 130465**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.03 № 48809	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3913	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 118,876	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
						°C		кгс/см2				м3		м3		м3		°C		кгс/см2		Гкал
23.01.2025	24,00		110,45	110,45	0,00	80,39	44,28	36,11	6,80	4,90												3,99
24.01.2025	24,00		114,01	114,01	0,00	78,19	44,51	33,68	6,80	4,90												3,84
25.01.2025	24,00		109,30	109,30	0,00	76,98	43,33	33,65	6,80	4,90												3,68
26.01.2025	24,00		102,39	102,39	0,00	75,74	42,09	33,65	6,80	4,90												3,44
27.01.2025	24,00		118,55	118,55	0,00	74,28	44,09	30,19	6,80	4,90												3,58
28.01.2025	24,00		112,84	112,84	0,00	73,51	43,41	30,10	6,80	4,90												3,40
29.01.2025	24,00		93,69	93,69	0,00	73,49	40,91	32,58	6,80	4,90												3,05
30.01.2025	24,00		85,69	85,69	0,00	73,70	39,76	33,94	6,80	4,90												2,91
31.01.2025	24,00		93,01	93,01	0,00	73,76	40,45	33,31	6,80	4,90												3,10
01.02.2025	24,00		117,02	117,02	0,00	74,43	43,85	30,58	6,80	4,90												3,58
02.02.2025	24,00		116,78	116,78	0,00	77,76	44,86	32,90	6,80	4,90												3,85
03.02.2025	24,00		121,14	121,14	0,00	81,35	46,62	34,73	6,80	4,90												4,21
04.02.2025	24,00		121,91	121,91	0,00	84,47	47,26	37,21	6,80	4,90												4,54
05.02.2025	24,00		122,24	122,24	0,00	85,24	46,92	38,32	6,80	4,90												4,69
06.02.2025	24,00		122,82	122,82	0,00	85,60	47,60	38,00	6,80	4,90												4,67
07.02.2025	24,00		118,71	118,71	0,00	85,67	47,47	38,20	6,80	4,90												4,54
08.02.2025	24,00		121,11	121,11	0,00	85,18	47,39	37,79	6,80	4,90												4,58
09.02.2025	24,00		121,33	121,33	0,00	85,17	47,45	37,72	6,80	4,90												4,58
10.02.2025	24,00		121,68	121,68	0,00	85,56	47,70	37,86	6,80	4,90												4,61
11.02.2025	24,00		121,94	121,94	0,00	85,40	48,13	37,27	6,80	4,90												4,55
12.02.2025	24,00		122,30	122,30	0,00	86,30	48,34	37,96	6,80	4,90												4,65
13.02.2025	24,00		122,43	122,43	0,00	86,13	48,74	37,39	6,80	4,90												4,58
14.02.2025	24,00		121,69	121,69	0,00	86,04	48,58	37,46	6,80	4,90												4,57
15.02.2025	24,00		121,57	121,57	0,00	86,15	48,11	38,04	6,80	4,90												4,63
16.02.2025	24,00		121,05	121,05	0,00	85,77	47,74	38,03	6,80	4,90												4,61
17.02.2025	24,00		121,54	121,54	0,00	87,08	47,78	39,30	6,80	4,90												4,78
18.02.2025	24,00		122,09	122,09	0,00	89,25	48,70	40,55	6,80	4,90												4,96
19.02.2025	24,00		121,65	121,65	0,00	89,26	49,04	40,22	6,80	4,90												4,90
20.02.2025	24,00		120,37	120,37	0,00	87,64	48,46	39,18	6,80	4,90												4,72
21.02.2025	24,00		117,36	117,36	0,00	84,47	46,94	37,53	6,80	4,90												4,41
22.02.2025	24,00		122,60	122,60	0,00	83,24	47,32	35,92	6,80	4,90												4,41
Среднее	24,00		116,17	116,17	0,00	82,17	46,06	36,11	6,80	4,90												4,21
Итого	744,00		3601,26	3601,26	0,00																	130,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	11374,6	9755,53						423,06	3469,00
23.02.2025	15097,5	13478,40						558,01	4237,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,48 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **130,61** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час	Гкал	Ответственный за расчет: Эл.доверенность №969522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65	Идентификатор: 31b38ed7-a6f7-4e0c-be0c-a78025b44df6
0 час	0 Гкал	УТВЕРЖДЕНО	07.02.25 09:57 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
0 час	0 Гкал	УТВЕРЖДЕНО	27.02.25 11:54 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D