

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А**  
 Адрес: **Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35276.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 114682**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>16.08.2025</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-0; МП: СП-0;</b>
Вычислитель: <b>СПТ 943.2 № 14925</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,5324</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0,2259</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>	Qгвс.ср.= <b>0,1027</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= <b>159,72</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>41,08</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025**

Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2025	24,00		188,31	165,80	22,51	82,05	49,21	32,84	5,80	2,90	21,57		21,57	22,22		22,22		81,71			4,90	7,31
24.01.2025	24,00		187,77	166,57	21,20	81,23	49,25	31,98	5,80	2,90	20,34		20,34	20,94		20,94		80,90			4,90	7,06
25.01.2025	24,00		183,79	166,44	17,35	78,68	48,31	30,37	5,80	2,90	16,59		16,59	17,05		17,05		78,37			4,90	6,43
26.01.2025	24,00		185,04	167,01	18,03	78,69	48,79	29,90	5,80	2,90	17,31		17,31	17,79		17,79		78,28			4,90	6,43
27.01.2025	24,00		183,31	167,26	16,05	78,24	48,71	29,53	5,80	2,90	15,34		15,34	15,76		15,76		77,88			4,90	6,21
28.01.2025	24,00		182,19	166,80	15,39	77,58	48,57	29,01	5,80	2,90	14,70		14,70	15,09		15,09		77,44			4,90	6,04
29.01.2025	24,00		183,94	167,86	16,08	77,01	48,55	28,46	5,80	2,90	15,36		15,36	15,78		15,78		76,90			4,90	6,03
30.01.2025	24,00		184,05	168,84	15,21	76,68	48,65	28,03	5,80	2,90	14,49		14,49	14,87		14,87		76,48			4,90	5,91
31.01.2025	24,00		183,73	168,47	15,26	76,84	48,72	28,12	5,80	2,90	14,55		14,55	14,94		14,94		76,63			4,90	5,92
01.02.2025	24,00		181,11	165,04	16,07	77,72	48,27	29,45	5,80	2,90	15,30		15,30	15,72		15,72		77,27			4,90	6,12
02.02.2025	24,00		183,34	165,66	17,68	81,33	49,13	32,20	5,80	2,90	16,82		16,82	17,32		17,32		81,31			4,90	6,79
03.02.2025	24,00		179,89	162,98	16,91	84,06	49,37	34,69	5,80	2,90	15,96		15,96	16,46		16,46		83,82			4,90	7,09
04.02.2025	24,00		185,44	159,25	26,19	86,88	49,34	37,54	5,80	2,90	25,21		25,21	26,04		26,04		86,48			4,90	8,27
05.02.2025	24,00		183,84	159,57	24,27	87,17	48,96	38,21	5,80	2,90	23,30		23,30	24,08		24,08		86,82			4,90	8,23
06.02.2025	24,00		187,08	164,69	22,39	87,17	50,19	36,98	5,80	2,90	21,37		21,37	22,09		22,09		86,83			4,90	8,06
07.02.2025	24,00		183,22	165,08	18,14	87,29	50,66	36,63	5,80	2,90	17,21		17,21	17,78		17,78		86,88			4,90	7,65
08.02.2025	24,00		181,18	160,17	21,01	86,71	49,33	37,38	5,80	2,90	20,11		20,11	20,77		20,77		86,20			4,90	7,82
09.02.2025	24,00		185,72	163,34	22,38	87,72	50,43	37,29	5,80	2,90	21,47		21,47	22,19		22,19		87,11			4,90	8,07
10.02.2025	24,00		183,61	163,93	19,68	87,15	50,25	36,90	5,80	2,90	18,78		18,78	19,41		19,41		86,75			4,90	7,78
11.02.2025	24,00		185,50	166,30	19,20	88,47	51,47	37,00	5,80	2,90	18,29		18,29	18,92		18,92		88,04			4,90	7,87
12.02.2025	24,00		182,54	165,44	17,10	88,35	51,87	36,48	5,80	2,90	16,08		16,08	16,63		16,63		87,96			4,90	7,56
13.02.2025	24,00		181,08	165,58	15,50	88,27	52,21	36,06	5,80	2,90	14,50		14,50	14,99		14,99		87,72			4,90	7,36
14.02.2025	24,00		178,82	163,84	14,98	88,59	51,75	36,84	5,80	2,90	14,00		14,00	14,48		14,48		87,97			4,90	7,38
15.02.2025	24,00		177,30	160,21	17,09	88,65	50,83	37,82	5,80	2,90	16,07		16,07	16,62		16,62		88,07			4,90	7,59
16.02.2025	24,00		178,42	157,74	20,68	88,19	50,25	37,94	5,80	2,90	19,67		19,67	20,34		20,34		87,64			4,90	7,83
17.02.2025	24,00		179,43	160,00	19,43	88,90	50,81	38,09	5,80	2,90	18,36		18,36	19,00		19,00		88,52			4,90	7,84
18.02.2025	24,00		181,20	162,35	18,85	88,81	51,02	37,79	5,80	2,90	17,80		17,80	18,42		18,42		88,39			4,90	7,83
19.02.2025	24,00		182,48	162,57	19,91	88,49	50,95	37,54	5,80	2,90	18,79		18,79	19,44		19,44		87,97			4,90	7,88
20.02.2025	24,00		182,87	162,35	20,52	88,53	51,35	37,18	5,80	2,90	19,41		19,41	20,07		20,07		88,13			4,90	7,87
21.02.2025	24,00		187,48	168,05	19,43	86,96	51,81	35,15	5,80	2,90	18,40		18,40	19,01		19,01		86,53			4,90	7,61
22.02.2025	24,00		189,06	168,16	20,90	86,65	52,00	34,65	5,80	2,90	19,91		19,91	20,56		20,56		86,22			4,90	7,66
<b>Среднее</b>	24,00		183,31	164,43	18,88	84,49	50,03	34,45	5,80	2,90	17,97		17,97	18,54		18,54		84,10			4,90	7,27
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>5682,74</b>	<b>5097,35</b>	<b>585,39</b>						<b>557,06</b>		<b>557,06</b>	<b>574,78</b>		<b>574,78</b>						<b>225,50</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	140917	120732,00	18496,70		18973,10			6662,40	27829,40
23.02.2025	146783	125990,00	19075,60		19570,30			6944,09	28597,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **0,28 °С**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **225,34** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **574,78** м.куб.

0 час Гкал  
 Ответственный за учет **Эл.Сидоров** (от Абонента)

**ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Идентификатор: 4c79e4a2-675d-4f38-82ef-8418f26e2500

**ОТВЕРЖЕНО** **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.02.25 09:58 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

**УТВЕРЖДЕНО** **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.02.25 11:53 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации