

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025  
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 7 ЦО ГВС  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 7 ЦО ГВС  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:  
Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207961 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до:	№ № № № №	Тхв, гр.С= 0.28 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$	лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$						
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс= Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотопр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	°C	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.01.25	24,00	-	128,59	118,11	10,48	82,23	51,16	31,07	0,69	0,49	44,54	-	44,54	45,52	-	45,52	-	68,54	-	-	-	4,54
24.01.25	24,00	-	127,38	117,56	9,82	81,34	51,40	29,94	0,69	0,49	44,95	-	44,95	45,92	-	45,92	-	69,08	-	-	-	4,32
25.01.25	24,00	-	131,31	121,39	9,92	78,99	50,72	28,27	0,69	0,49	44,86	-	44,86	45,86	-	45,86	-	69,63	-	-	-	4,22
26.01.25	24,00	-	123,58	112,89	10,69	78,85	50,02	28,83	0,69	0,49	48,52	-	48,52	49,61	-	49,61	-	69,72	-	-	-	4,10
27.01.25	24,00	-	130,52	122,06	8,46	78,60	51,12	27,48	0,69	0,49	43,90	-	43,90	44,88	-	44,88	-	69,44	-	-	-	4,02
28.01.25	24,00	-	127,71	118,07	9,64	77,86	50,26	27,60	0,69	0,49	46,30	-	46,30	47,30	-	47,30	-	69,12	-	-	-	4,02
29.01.25	24,00	-	117,77	108,17	9,60	77,23	48,80	28,43	0,69	0,49	49,32	-	49,32	50,42	-	50,42	-	69,15	-	-	-	3,82
30.01.25	24,00	-	110,29	102,23	8,06	77,07	48,02	29,05	0,69	0,49	49,75	-	49,75	50,84	-	50,84	-	69,46	-	-	-	3,59
31.01.25	24,00	-	115,24	105,40	9,84	77,26	48,60	28,66	0,69	0,49	50,50	-	50,50	51,58	-	51,58	-	68,80	-	-	-	3,79
01.02.25	24,00	-	127,70	119,11	8,59	78,08	50,52	27,56	0,69	0,49	45,16	-	45,16	46,16	-	46,16	-	69,56	-	-	-	3,96
02.02.25	24,00	-	128,02	116,72	11,30	81,87	51,69	30,18	0,69	0,49	46,29	-	46,29	47,31	-	47,31	-	69,21	-	-	-	4,45
03.02.25	24,00	-	124,33	113,76	10,57	84,63	52,09	32,54	0,69	0,49	45,36	-	45,36	46,32	-	46,32	-	68,63	-	-	-	4,60
04.02.25	24,00	-	121,01	109,83	11,18	87,18	51,62	35,56	0,69	0,49	46,20	-	46,20	47,18	-	47,18	-	68,42	-	-	-	4,89
05.02.25	24,00	-	120,60	111,35	9,25	87,49	51,08	36,41	0,69	0,49	44,19	-	44,19	45,14	-	45,14	-	68,10	-	-	-	4,87
06.02.25	24,00	-	122,67	112,71	9,96	87,46	52,24	35,22	0,69	0,49	43,89	-	43,89	44,84	-	44,84	-	68,32	-	-	-	4,85
07.02.25	24,00	-	122,59	112,45	10,14	87,50	52,90	34,60	0,69	0,49	44,68	-	44,68	45,62	-	45,62	-	68,24	-	-	-	4,79
08.02.25	24,00	-	121,57	110,59	10,98	86,95	51,91	35,04	0,69	0,49	46,16	-	46,16	47,14	-	47,14	-	68,36	-	-	-	4,84
09.02.25	24,00	-	122,40	111,17	11,23	87,92	52,85	35,07	0,69	0,49	45,97	-	45,97	46,94	-	46,94	-	68,36	-	-	-	4,89
10.02.25	24,00	-	122,64	112,84	9,80	87,57	52,72	34,85	0,69	0,49	44,56	-	44,56	45,51	-	45,51	-	68,20	-	-	-	4,80
11.02.25	24,00	-	122,41	113,81	8,60	88,69	53,94	34,75	0,69	0,49	42,94	-	42,94	43,85	-	43,85	-	68,27	-	-	-	4,73
12.02.25	24,00	-	122,65	112,61	10,04	88,69	53,58	35,11	0,69	0,49	44,52	-	44,52	45,48	-	45,48	-	68,25	-	-	-	4,85
13.02.25	24,00	-	122,41	113,35	9,06	88,50	53,83	34,67	0,69	0,49	43,34	-	43,34	44,25	-	44,25	-	68,14	-	-	-	4,74
14.02.25	24,00	-	121,38	111,67	9,71	88,86	53,58	35,28	0,69	0,49	44,73	-	44,73	45,70	-	45,70	-	68,32	-	-	-	4,81
15.02.25	24,00	-	120,48	110,49	9,99	88,93	52,31	36,62	0,69	0,49	45,43	-	45,43	46,36	-	46,36	-	68,13	-	-	-	4,94
16.02.25	24,00	-	120,51	108,47	12,04	88,39	51,94	36,45	0,69	0,49	47,67	-	47,67	48,69	-	48,69	-	68,45	-	-	-	5,03
17.02.25	24,00	-	120,35	110,58	9,77	89,20	52,01	37,19	0,69	0,49	44,93	-	44,93	45,89	-	45,89	-	68,04	-	-	-	4,99
18.02.25	24,00	-	121,26	111,95	9,31	89,02	52,30	36,72	0,69	0,49	44,41	-	44,41	45,36	-	45,36	-	68,06	-	-	-	4,95
19.02.25	24,00	-	121,89	111,95	9,94	88,66	52,56	36,10	0,69	0,49	44,88	-	44,88	45,86	-	45,86	-	68,49	-	-	-	4,93
20.02.25	24,00	-	121,49	112,01	9,48	88,70	52,70	36,00	0,69	0,49	44,59	-	44,59	45,54	-	45,54	-	68,21	-	-	-	4,88
21.02.25	24,00	-	123,72	114,11	9,61	87,23	52,77	34,46	0,69	0,49	44,29	-	44,29	45,22	-	45,22	-	68,11	-	-	-	4,78
22.02.25	24,00	-	125,33	115,64	9,69	86,92	53,68	33,24	0,69	0,49	43,84	-	43,84	44,78	-	44,78	-	68,28	-	-	-	4,70
Среднее	24,00	-	122,90	113,00	9,90	84,77	51,77	33,00	0,69	0,49	45,51	-	45,51	46,49	-	46,49	-	68,62	-	-	0,00	4,57
Итого	744,00	-	3809,80	3503,05	306,75	-	-	-	-	-	1410,67	-	1410,67	1441,07	-	1441,07	-	-	-	-	-	141,67

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотпл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25							-	-	-
	22.02.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.28 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 141,58 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 313,01 м3

Гкал м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

27.02.25 10:00 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.02.25 11:50 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D