**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Абонент: | **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** | Договор: **8795.038.1** | Телефон: | Узел учета: | **Отопление** |
| Адрес: | **Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП1** | Строит.адрес: | | Код УУТЭ: | **28167** |
| Обслуживающая организация: | | Телефон: | | | |
| Источник: | **котельная 2 Невская** | Схема подключения: | **2-х трубная схема** | график: | **149/70** |

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **04.07.2026** Режим (схема): **ОП: А32-00;**

| Вычислитель: | **Взлет ТСРВ-026М № 131902** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | | ЭРСВ-440(Л/Ф) | 0,054 | 13,58 | Взлет ТПС | СДВ-И-1,60 |
| Обратный трубопровод (М2) | | ЭРСВ-440(Л/Ф) | 0,054 | 13,58 | Взлет ТПС | СДВ-И-1,60 |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,145** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **44,0506** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= | |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025**

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Дата** | **Ти** | **НС** | **M1** | **M2** | **dM** | **T1** | **T2** | **dT** | **P1** | **P2** | **M3** | **M4** | **dM** | **V3** | **V4** | **dV (излив)** | **Vподпит** | **T3** | **T4** | **P3** | **P4** | **Qобщ** |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.01.2025 | 24,00 | | 70,70 | 70,70 | 0,00 | 80,37 | 48,53 | 31,84 | 5,70 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,25 |
| 24.01.2025 | 24,00 | | 70,45 | 70,45 | 0,00 | 77,92 | 47,62 | 30,30 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 25.01.2025 | 24,00 | | 70,59 | 70,59 | 0,00 | 76,78 | 47,30 | 29,48 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 26.01.2025 | 24,00 | | 70,90 | 70,90 | 0,00 | 75,71 | 47,23 | 28,48 | 5,70 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,02 |
| 27.01.2025 | 24,00 | | 70,55 | 70,55 | 0,00 | 73,87 | 46,38 | 27,49 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 1,94 |
| 28.01.2025 | 24,00 | | 70,49 | 70,49 | 0,00 | 72,69 | 45,88 | 26,81 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 1,89 |
| 29.01.2025 | 24,00 | | 71,33 | 71,33 | 0,00 | 72,85 | 46,27 | 26,58 | 5,70 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| 30.01.2025 | 24,00 | | 72,09 | 72,09 | 0,00 | 73,28 | 46,81 | 26,47 | 5,70 | 4,40 | | | | | | | | | | | | 1,91 |
| 31.01.2025 | 24,00 | | 72,12 | 72,12 | 0,00 | 73,44 | 46,85 | 26,59 | 5,70 | 4,40 | | | | | | | | | | | | 1,92 |
| 01.02.2025 | 24,00 | | 70,60 | 70,60 | 0,00 | 74,04 | 46,66 | 27,38 | 5,70 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 1,93 |
| 02.02.2025 | 24,00 | | 69,65 | 69,65 | 0,00 | 77,64 | 47,53 | 30,11 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 03.02.2025 | 24,00 | | 68,78 | 68,78 | 0,00 | 81,07 | 48,52 | 32,55 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 04.02.2025 | 24,00 | | 68,56 | 68,56 | 0,00 | 84,19 | 49,01 | 35,18 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 05.02.2025 | 24,00 | | 68,63 | 68,62 | 0,01 | 84,96 | 48,78 | 36,18 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 06.02.2025 | 24,00 | | 69,47 | 69,47 | 0,00 | 85,41 | 49,34 | 36,07 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,51 |
| 07.02.2025 | 24,00 | | 69,38 | 69,38 | 0,00 | 85,58 | 49,71 | 35,87 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 08.02.2025 | 24,00 | | 68,35 | 68,35 | 0,00 | 85,07 | 49,10 | 35,97 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| 09.02.2025 | 24,00 | | 68,48 | 68,48 | 0,00 | 85,12 | 49,21 | 35,91 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| 10.02.2025 | 24,00 | | 68,82 | 68,82 | 0,00 | 85,59 | 49,59 | 36,00 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 11.02.2025 | 24,00 | | 69,63 | 69,63 | 0,00 | 85,44 | 49,89 | 35,55 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 12.02.2025 | 24,00 | | 70,01 | 70,01 | 0,00 | 86,40 | 50,48 | 35,92 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,52 |
| 13.02.2025 | 24,00 | | 70,26 | 70,26 | 0,00 | 86,22 | 50,72 | 35,50 | 5,70 | 4,40 | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 14.02.2025 | 24,00 | | 69,30 | 69,30 | 0,00 | 86,09 | 50,21 | 35,88 | 5,60 | 4,40 | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 15.02.2025 | 24,00 | | 68,92 | 68,92 | 0,00 | 86,19 | 49,80 | 36,39 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,51 |
| 16.02.2025 | 24,00 | | 68,14 | 68,14 | 0,00 | 85,77 | 49,37 | 36,40 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 17.02.2025 | 24,00 | | 68,50 | 68,50 | 0,00 | 87,12 | 49,74 | 37,38 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 18.02.2025 | 24,00 | | 69,38 | 69,38 | 0,00 | 89,33 | 51,11 | 38,22 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 19.02.2025 | 24,00 | | 69,23 | 69,23 | 0,00 | 89,18 | 51,21 | 37,97 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 20.02.2025 | 24,00 | | 69,38 | 69,38 | 0,00 | 87,54 | 50,64 | 36,90 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 21.02.2025 | 24,00 | | 70,06 | 70,06 | 0,00 | 84,33 | 49,63 | 34,70 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 22.02.2025 | 24,00 | | 70,32 | 70,32 | 0,00 | 83,13 | 49,26 | 33,87 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| **Среднее** | 24,00 | | 69,78 | 69,78 | 0,00 | 82,01 | 48,79 | 33,22 | 5,61 | 4,31 | | | | | | | | | | | | 2,32 |
| **Итого** | **744,00** | | **2163,07** | **2163,06** | **0,01** | | | | | | | | | | | | | | | | | **71,81** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | 110206 | 110068,00 | | | | | | 3072,31 | 51245,70 |
| 23.02.2025 | 112438 | 112300,00 | | | | | | 3146,41 | 52013,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | **0** час | Гкал |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | **0** час | куб.м |
| Период расчета по договору: | час | |
| Период превышения t2: | **0** час | Гкал |
| Корректировка на температуру холодной воды | **0,48** | °C |
| **Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** | | |
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | **71,81** | Гкал |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | | м.куб. |

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 28aaa5cf-5bb0-46e8-aeda-e6e0360092cf

_____ / _____ /

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович **27.02.25** 09:50 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.02.25** 14:01 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

_____ / _____ /