

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 70, лит. Е**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 70**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32777.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105275**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208359	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,32	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0,0849	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 96	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 33,96 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2025	24,00	*	106,99	93,90	13,09	82,05	45,52	36,53	6,80	4,90	13,23			13,23	13,62		13,62						4,51
24.01.2025	24,00	*	106,97	94,36	12,61	81,18	45,63	35,55	6,80	4,90	12,84			12,84	13,19		13,19						4,38
25.01.2025	24,00	*	107,78	94,17	13,61	78,89	44,78	34,11	6,80	4,90	13,69			13,69	14,07		14,07						4,29
26.01.2025	24,00	*	110,75	94,29	16,46	78,76	45,10	33,66	6,80	4,90	16,58			16,58	17,04		17,04						4,47
27.01.2025	24,00	*	107,31	94,47	12,84	78,46	45,14	33,32	6,80	4,90	13,03			13,03	13,36		13,36						4,16
28.01.2025	24,00	*	107,71	94,36	13,35	77,79	44,71	33,08	6,80	4,90	13,56			13,56	13,90		13,90						4,16
29.01.2025	24,00	*	108,13	94,76	13,37	76,99	44,76	32,23	6,80	4,90	13,54			13,54	13,89		13,89						4,09
30.01.2025	24,00	*	108,35	95,23	13,12	76,83	44,97	31,86	6,80	4,90	13,29			13,29	13,62		13,62						4,04
31.01.2025	24,00	*	108,04	95,20	12,84	77,09	45,02	32,07	6,80	4,90	12,99			12,99	13,32		13,32						4,04
01.02.2025	24,00	*	107,02	93,24	13,78	77,88	44,79	33,09	6,80	4,90	13,82			13,82	14,20		14,20						4,16
02.02.2025	24,00	*	109,36	93,40	15,96	81,84	45,76	36,08	6,80	4,90	16,00			16,00	16,47		16,47						4,68
03.02.2025	24,00	*	105,00	92,08	12,92	84,50	46,22	38,28	6,80	4,90	13,00			13,00	13,39		13,39						4,62
04.02.2025	24,00	*	103,07	90,22	12,85	86,99	45,95	41,04	6,80	4,90	12,98			12,98	13,39		13,39						4,83
05.02.2025	24,00	*	104,41	90,61	13,80	87,38	45,67	41,71	6,80	4,90	13,84			13,84	14,30		14,30						4,99
06.02.2025	24,00	*	107,06	93,22	13,84	87,37	46,92	40,45	6,80	4,90	13,90			13,90	14,36		14,36						4,98
07.02.2025	24,00	*	105,60	93,37	12,23	87,40	46,84	40,56	6,80	4,90	12,57			12,57	12,96		12,96						4,86
08.02.2025	24,00	*	104,17	91,05	13,12	86,89	45,82	41,07	6,80	4,90	13,32			13,32	13,77		13,77						4,88
09.02.2025	24,00	*	108,17	92,65	15,52	87,82	46,59	41,23	6,80	4,90	15,90			15,90	16,42		16,42						5,19
10.02.2025	24,00	*	106,18	93,12	13,06	87,61	46,67	40,94	6,80	4,90	13,29			13,29	13,75		13,75						4,96
11.02.2025	24,00	*	106,56	94,71	11,85	88,64	47,62	41,02	6,80	4,90	12,10			12,10	12,52		12,52						4,94
12.02.2025	24,00	*	106,14	93,78	12,36	88,73	47,52	41,21	6,80	4,90	12,70			12,70	13,13		13,13						4,97
13.02.2025	24,00	*	105,67	93,96	11,71	88,48	47,63	40,85	6,80	4,90	12,00			12,00	12,38		12,38						4,88
14.02.2025	23,00	*	100,22	88,74	11,48	88,85	47,32	41,53	6,80	4,90	12,37			12,37	12,79		12,79						4,71
15.02.2025	24,00	*	105,04	90,92	14,12	88,92	46,42	42,50	6,80	4,90	14,28			14,28	14,77		14,77						5,13
16.02.2025	24,00	*	105,92	89,43	16,49	88,35	45,84	42,51	6,80	4,90	16,70			16,70	17,26		17,26						5,27
17.02.2025	24,00	*	103,58	91,02	12,56	89,23	46,19	43,04	6,80	4,90	12,64			12,64	13,08		13,08						5,04
18.02.2025	24,00	*	105,22	91,92	13,30	89,02	46,79	42,23	6,80	4,90	13,41			13,41	13,87		13,87						5,08
19.02.2025	24,00	*	105,79	92,04	13,75	88,64	46,86	41,78	6,80	4,90	13,91			13,91	14,37		14,37						5,07
20.02.2025	24,00	*	104,82	91,83	12,99	88,69	46,85	41,84	6,80	4,90	12,97			12,97	13,40		13,40						5,00
21.02.2025	24,00	*	107,74	94,19	13,55	87,24	47,15	40,09	6,80	4,90	13,64			13,64	14,10		14,10						4,96
22.02.2025	24,00	*	107,74	94,67	13,07	86,94	47,36	39,58	6,80	4,90	13,19			13,19	13,61		13,61						4,89
Среднее	23,97		106,48	93,06	13,42	84,69	46,14	38,55	6,80	4,90	13,61			13,61	14,03		14,03						4,72
Итого	743,00		3296,51	2880,91	415,60						421,28			421,28	434,30		434,30						146,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	98749,7	84264,10	15738,00		16131,10			4730,03	28974,00
23.02.2025	102151	87236,50	16172,90		16579,50			4917,45	29741,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,28 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **146,31** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **434,89** м.куб.

1 час **0,2** Гкал

1 куб.м **0,59** м.куб.

1 час

ОТВЕРЖЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет: **Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65**

Идентификатор: **28aaa5cf-5bb0-46e8-aeda-e6e0360092cf**

27.02.25 09:50 (MSK) Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**

27.02.25 14:03 (MSK) Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**

Представитель теплоснабжающей организации