

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.15, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **32781.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 102540**

график: **1477/1**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 15150	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ 15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3647	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,2264
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,1033
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 115,168	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 41,32 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.01.2025	24,00	*	177,28	167,21	10,07	80,58	51,19	29,39	5,90	3,90	8,64		8,88		8,88		79,37			4,40		5,74	
24.01.2025	24,00	*	176,27	166,77	9,50	78,37	50,33	28,04	5,90	3,90	8,13		8,35		8,35		77,63			4,40		5,43	
25.01.2025	24,00	*	176,75	165,88	10,87	76,27	49,31	26,96	5,90	3,90	9,62		9,87		9,87		75,84			4,40		5,31	
26.01.2025	24,00	*	178,54	166,92	11,62	76,55	49,86	26,69	5,90	3,90	10,37		10,37		10,64		76,25			4,40		5,35	
27.01.2025	24,00	*	176,75	165,83	10,92	74,30	48,80	25,50	5,90	3,90	9,78		9,78		10,02		73,13			4,40		5,05	
28.01.2025	24,00	*	175,62	165,60	10,02	73,24	47,93	25,31	5,90	3,90	8,96		8,96		9,18		72,84			4,40		4,93	
29.01.2025	24,00	*	177,49	167,35	10,14	73,73	48,57	25,16	5,90	3,90	9,01		9,01		9,24		73,36			4,40		4,97	
30.01.2025	24,00	*	177,04	167,60	9,44	71,28	47,63	23,65	5,90	3,90	8,44		8,44		8,64		70,54			4,40		4,64	
31.01.2025	24,00	*	179,25	168,70	10,55	72,75	48,41	24,34	5,90	3,90	9,54		9,54		9,77		72,27			4,40		4,88	
01.02.2025	24,00	*	175,54	164,58	10,96	74,04	48,28	25,76	5,90	3,90	9,88		9,88		10,12		74,04			4,40		5,06	
02.02.2025	24,00	*	175,17	164,89	10,28	79,00	50,17	28,83	5,90	3,90	8,98		8,98		9,24		79,65			4,40		5,58	
03.02.2025	24,00	*	174,68	163,41	11,27	82,36	51,44	30,92	5,90	3,90	9,77		9,77		10,07		82,10			4,40		5,99	
04.02.2025	24,00	*	170,94	160,77	10,17	84,50	51,42	33,08	5,90	3,90	8,57		8,57		8,84		84,24			4,40		6,19	
05.02.2025	24,00	*	173,02	162,37	10,65	86,96	52,46	34,50	5,90	3,90	8,87		8,87		9,16		86,34			4,40		6,54	
06.02.2025	24,00	*	176,85	166,26	10,59	87,08	53,35	33,73	5,90	3,90	8,68		8,68		8,97		86,22			4,40		6,54	
07.02.2025	24,00	*	175,84	165,70	10,14	87,04	53,53	33,51	5,90	3,90	8,18		8,18		8,45		86,33			4,40		6,45	
08.02.2025	24,00	*	174,28	162,86	11,42	85,74	52,45	33,29	5,90	3,90	9,56		9,56		9,87		85,05			4,40		6,41	
09.02.2025	24,00	*	175,50	164,40	11,10	87,06	53,27	33,79	5,90	3,90	9,26		9,26		9,57		86,48			4,40		6,53	
10.02.2025	24,00	*	175,76	164,43	11,33	86,94	53,33	33,61	5,90	3,90	9,47		9,47		9,78		86,52			4,40		6,52	
11.02.2025	24,00	*	175,85	165,19	10,66	86,26	53,22	33,04	5,90	3,90	8,86		8,86		9,15		85,55			4,40		6,39	
12.02.2025	24,00	*	175,13	164,70	10,43	85,97	52,98	32,99	5,90	3,90	8,59		8,59		8,87		85,33			4,40		6,34	
13.02.2025	24,00	*	176,39	165,48	10,91	86,45	53,34	33,11	5,90	3,90	9,04		9,04		9,34		86,06			4,40		6,44	
14.02.2025	24,00	*	175,62	164,88	10,74	87,06	53,43	33,63	5,90	3,90	8,81		8,81		9,10		86,46			4,40		6,49	
15.02.2025	24,00	*	173,51	161,77	11,74	86,10	52,31	33,79	5,90	3,90	9,88		9,88		10,20		85,42			4,40		6,49	
16.02.2025	24,00	*	173,37	160,80	12,57	86,27	52,31	33,96	5,90	3,90	10,75		10,75		11,10		85,18			4,40		6,56	
17.02.2025	24,00	*	172,91	162,20	10,71	88,20	53,14	35,06	5,90	3,90	8,90		8,90		9,21		87,73			4,40		6,64	
18.02.2025	24,00	*	173,71	162,87	10,84	89,31	53,87	35,44	5,90	3,90	8,81		8,81		9,12		88,84			4,40		6,76	
19.02.2025	24,00	*	174,16	162,41	11,75	89,20	53,97	35,23	5,90	3,90	9,74		9,74		10,08		88,73			4,40		6,78	
20.02.2025	24,00	*	174,66	163,76	10,90	88,26	53,85	34,41	5,90	3,90	8,88		8,88		9,18		87,10			4,40		6,61	
21.02.2025	24,00	*	174,29	164,10	10,19	85,61	52,96	32,65	5,90	3,90	8,35		8,35		8,62		84,86			4,40		6,24	
22.02.2025	24,00	*	175,93	163,53	12,40	83,49	52,04	31,45	5,90	3,90	10,60		10,60		10,93		82,97			4,40		6,19	
Среднее	24,00		175,42	164,62	10,80	82,58	51,59	30,99	5,90	3,90	9,19		9,19		9,47		82,01			4,40		6,00	
Итого	744,00		5438,10	5103,22	334,88						284,92		284,92	293,56		293,56						186,04	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	166731	153792,00	11901,40		12192,70			5883,07	28021,90
23.02.2025	172344	159059,00	12195,40		12495,60			6099,20	28789,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,87 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **185,41** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **293,56** м.куб.

0 час
 Ответственный за расчет: Эл.подпись
 Идентификатор: 28aaa5cf-5bb0-46e8-aeda-e6e0360092cf

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.02.25 09:50 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

27.02.25 14:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации