Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент:	**Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 31, корп. 1, лит. А**	Договор:	**36936.046.6**	Телефон:	Узел учета: **Отопление**
Адрес:	**Караваевская ул, д. 31, корп. 1, лит. А**	Строит.адрес:			Код УУТЭ: **125296**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**		график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):
Вычислитель:	**СПТ940 № 1788**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)		РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,124**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**119,04**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2025	24,00		222,62	227,20	-4,58	57,14	48,68	8,46	4,30	3,60												1,66
24.01.2025	24,00		221,62	226,17	-4,55	55,94	47,81	8,13	4,30	3,60												1,58
25.01.2025	24,00		220,42	224,93	-4,51	55,09	47,22	7,87	4,30	3,60												1,52
26.01.2025	24,00		220,72	225,22	-4,50	55,27	47,47	7,80	4,30	3,60												1,51
27.01.2025	24,00		221,00	225,51	-4,51	55,21	47,51	7,70	4,30	3,60												1,49
28.01.2025	24,00		221,01	225,52	-4,51	53,93	46,56	7,37	4,30	3,60												1,42
29.01.2025	24,00		221,06	225,56	-4,50	53,16	46,02	7,14	4,30	3,60												1,37
30.01.2025	24,00		220,23	224,74	-4,51	53,34	46,21	7,13	4,30	3,60												1,36
31.01.2025	24,00		220,44	224,98	-4,54	53,23	46,10	7,13	4,30	3,60												1,36
01.02.2025	24,00		220,19	224,81	-4,62	54,17	46,73	7,44	4,30	3,60												1,42
02.02.2025	24,00		220,66	225,38	-4,72	56,49	48,33	8,16	4,30	3,60												1,57
03.02.2025	24,00		220,33	225,10	-4,77	58,70	49,86	8,84	4,30	3,60												1,71
04.02.2025	24,00		222,63	227,48	-4,85	59,90	50,56	9,34	4,30	3,60												1,83
05.02.2025	24,00		223,47	228,35	-4,88	60,82	51,11	9,71	4,30	3,60												1,92
06.02.2025	24,00		221,38	226,22	-4,84	61,40	51,59	9,81	4,30	3,60												1,92
07.02.2025	24,00		220,75	225,59	-4,84	61,18	51,50	9,68	4,30	3,60												1,89
08.02.2025	24,00		222,66	227,54	-4,88	61,20	51,48	9,72	4,30	3,60												1,91
09.02.2025	24,00		221,88	226,75	-4,87	61,35	51,62	9,73	4,30	3,60												1,91
10.02.2025	24,00		221,28	226,15	-4,87	61,40	51,65	9,75	4,30	3,60												1,91
11.02.2025	24,00		221,04	225,89	-4,85	61,15	51,57	9,58	4,30	3,60												1,87
12.02.2025	24,00		221,32	226,17	-4,85	61,10	51,49	9,61	4,30	3,60												1,88
13.02.2025	24,00		219,97	224,80	-4,83	61,17	51,57	9,60	4,30	3,60												1,86
14.02.2025	24,00		220,26	225,10	-4,84	61,09	51,45	9,64	4,30	3,60												1,87
15.02.2025	24,00		222,09	226,98	-4,89	61,31	51,55	9,76	4,30	3,60												1,91
16.02.2025	24,00		223,03	227,95	-4,92	61,11	51,43	9,68	4,30	3,60												1,90
17.02.2025	24,00		222,61	227,59	-4,98	62,27	52,04	10,23	4,30	3,60												2,02
18.02.2025	24,00		220,97	225,90	-4,93	63,17	52,77	10,40	4,30	3,60												2,04
19.02.2025	24,00		219,90	224,82	-4,92	63,05	52,72	10,33	4,30	3,60												2,01
20.02.2025	24,00		221,05	225,98	-4,93	62,02	52,06	9,96	4,30	3,60												1,94
21.02.2025	24,00		221,22	226,11	-4,89	60,53	51,04	9,49	4,30	3,60												1,85
22.02.2025	24,00		220,92	225,80	-4,88	60,14	50,83	9,31	4,30	3,60												1,81
Среднее	24,00		221,25	226,01	-4,76	58,94	49,95	8,98	4,30	3,60												1,75
Итого	**744,00**		**6858,73**	**7006,29**	**-147,56**																	**54,22**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	23341,6	23837,80						148,53	3009,81
23.02.2025	30424,4	31072,80						204,53	3777,81

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**0** час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**0** час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:	**0** Гкал		
Корректировка на температуру холодной воды	**0,2** °C		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**54,22** Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: d578168c-53e4-43d2-af3f-0706ef60c144

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович **27.02.25** 09:55 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.02.25** 14:01 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D