Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 1, лит. А** Договор: **34973.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП3** Строит.адрес: Код УУТЭ: **112502**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **15.06.2027** Режим (схема):

Вычислитель: **СПТ941.10 № 36498**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,864**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**259,2**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2025	24,00		117,62	113,36	4,26	80,45	42,58	37,87														4,64
24.01.2025	24,00		118,23	113,84	4,39	79,73	42,61	37,12														4,58
25.01.2025	24,00		118,10	113,69	4,41	77,29	41,91	35,38														4,37
26.01.2025	24,00		118,54	114,09	4,45	77,29	42,22	35,07														4,35
27.01.2025	24,00		118,60	114,17	4,43	76,91	42,32	34,59														4,29
28.01.2025	24,00		118,31	113,93	4,38	76,17	42,04	34,13														4,23
29.01.2025	24,00		118,97	114,65	4,32	75,70	42,20	33,50														4,17
30.01.2025	24,00		119,64	115,35	4,29	75,43	42,39	33,04														4,14
31.01.2025	24,00		119,38	115,10	4,28	75,46	42,51	32,95														4,12
01.02.2025	24,00		116,99	112,73	4,26	76,23	42,49	33,74														4,13
02.02.2025	24,00		117,20	112,84	4,36	79,69	43,24	36,45														4,47
03.02.2025	24,00		115,52	111,03	4,49	82,12	43,32	38,80														4,68
04.02.2025	24,00		113,19	108,58	4,61	84,81	43,32	41,49														4,90
05.02.2025	24,00		113,54	108,82	4,72	85,08	42,81	42,27														5,01
06.02.2025	24,00		116,97	112,06	4,91	85,13	43,42	41,71														5,10
07.02.2025	24,00		116,98	111,99	4,99	85,30	43,68	41,62														5,09
08.02.2025	24,00		113,73	108,77	4,96	84,67	42,77	41,90														4,98
09.02.2025	24,00		116,06	110,95	5,11	85,72	43,42	42,30														5,14
10.02.2025	24,00		116,41	111,21	5,20	85,12	43,27	41,85														5,11
11.02.2025	24,00		117,90	112,58	5,32	86,57	44,15	42,42														5,25
12.02.2025	24,00		117,42	112,04	5,38	86,45	44,07	42,38														5,22
13.02.2025	24,00		117,43	112,01	5,42	86,46	44,28	42,18														5,20
14.02.2025	24,00		116,06	110,64	5,42	86,73	44,04	42,69														5,20
15.02.2025	24,00		113,68	108,29	5,39	86,67	43,27	43,40														5,18
16.02.2025	24,00		112,07	106,67	5,40	86,25	42,78	43,47														5,11
17.02.2025	24,00		113,80	108,29	5,51	86,83	42,91	43,92														5,24
18.02.2025	24,00		115,30	109,67	5,63	86,87	43,21	43,66														5,29
19.02.2025	24,00		115,50	109,89	5,61	86,63	43,22	43,41														5,26
20.02.2025	24,00		115,33	109,77	5,56	86,66	43,36	43,30														5,24
21.02.2025	24,00		119,63	113,93	5,70	85,26	43,84	41,42														5,21
22.02.2025	24,00		119,72	114,12	5,60	84,95	43,96	40,99														5,16
Среднее	24,00		116,70	111,78	4,93	82,73	43,08	39,65														4,84
Итого	**744,00**		**3617,82**	**3465,06**	**152,76**																	**150,06**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	35280,6	26502,00						1622,35	12805,40
23.02.2025	39012,7	30077,10						1777,01	13573,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: **0** Гкал
Корректировка на температуру холодной воды **0,28** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **150,06** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: efb34ffe-058c-4aa2-8b8e-888efceb6fbe
_____/_____/

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович **27.02.25** 09:56 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65
Представитель теплоснабжающей организации
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.02.25** 13:19 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
_____/_____/