

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 111, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 111, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.109**

Договор: **32790.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105278**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2041	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,101	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 96,96	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2025	24,00		180,79	184,41	-3,62	58,90	54,42	4,48	3,50	2,70													0,62
24.01.2025	24,00		180,08	183,57	-3,49	57,78	53,49	4,29	3,70	2,90													0,59
25.01.2025	24,00		179,26	182,70	-3,44	56,43	52,28	4,15	3,80	3,00													0,57
26.01.2025	24,00		179,81	183,26	-3,45	56,41	52,31	4,10	3,70	2,90													0,56
27.01.2025	24,00		176,98	180,40	-3,42	55,94	51,88	4,06	3,70	3,00													0,54
28.01.2025	24,00		180,10	183,63	-3,53	55,43	51,53	3,90	3,50	2,70													0,52
29.01.2025	24,00		181,60	185,13	-3,53	55,44	51,60	3,84	3,30	2,50													0,52
30.01.2025	24,00		181,46	184,83	-3,37	55,47	51,62	3,85	3,50	2,70													0,53
31.01.2025	24,00		182,11	185,25	-3,14	55,43	51,59	3,84	3,70	2,90													0,54
01.02.2025	24,00		176,68	179,53	-2,85	55,84	51,82	4,02	3,80	3,00													0,57
02.02.2025	24,00		174,65	177,42	-2,77	57,86	53,41	4,45	3,70	3,00													0,63
03.02.2025	24,00		179,53	182,50	-2,97	60,27	55,52	4,75	3,50	2,70													0,69
04.02.2025	24,00		177,94	181,07	-3,13	61,82	56,73	5,09	3,50	2,80													0,73
05.02.2025	24,00		175,43	178,51	-3,08	62,28	57,01	5,27	3,80	3,00													0,75
06.02.2025	24,00		173,51	176,51	-3,00	62,22	57,00	5,22	3,80	3,10													0,74
07.02.2025	24,00		173,31	176,33	-3,02	62,28	57,05	5,23	3,80	3,10													0,74
08.02.2025	24,00		173,39	176,37	-2,98	62,28	56,99	5,29	3,80	3,10													0,75
09.02.2025	24,00		174,60	177,51	-2,91	62,37	57,13	5,24	3,70	2,90													0,75
10.02.2025	24,00		175,35	177,66	-2,31	62,37	57,17	5,20	3,70	3,00													0,78
11.02.2025	24,00		173,58	176,02	-2,44	62,38	57,10	5,28	3,80	3,00													0,78
12.02.2025	24,00		174,08	176,80	-2,72	62,38	57,12	5,26	3,70	3,00													0,76
13.02.2025	24,00		174,63	177,70	-3,07	62,39	57,21	5,18	3,70	2,90													0,73
14.02.2025	24,00		176,83	180,21	-3,38	62,42	57,25	5,17	3,70	2,90													0,72
15.02.2025	24,00		178,47	182,15	-3,68	62,40	57,25	5,15	3,60	2,80													0,71
16.02.2025	24,00		180,37	184,25	-3,88	62,41	57,25	5,16	3,50	2,70													0,71
17.02.2025	24,00		180,22	184,15	-3,93	63,30	58,00	5,30	3,50	2,70													0,73
18.02.2025	24,00		180,61	184,65	-4,04	64,34	58,95	5,39	3,50	2,70													0,74
19.02.2025	24,00		179,70	183,78	-4,08	64,33	58,92	5,41	3,50	2,70													0,73
20.02.2025	24,00		179,60	183,69	-4,09	63,43	58,19	5,24	3,60	2,80													0,70
21.02.2025	24,00		178,86	182,95	-4,09	61,89	56,87	5,02	3,70	2,90													0,67
22.02.2025	24,00		178,65	182,77	-4,12	61,35	56,44	4,91	3,70	2,90													0,65
Среднее	24,00		177,81	181,15	-3,34	60,32	55,52	4,80	3,65	2,87													0,67
Итого	744,00		5512,18	5615,71	-103,53																		20,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	21037,6	21382,00						56,35	2269,17
23.02.2025	26730,1	27181,70						77,71	3037,17

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,48 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **20,75** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал Ответственный за расчет: **Эл.Иванов** (от Абонента)

ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: **efb34ffe-058c-4aa2-8b8e-888efceb6f6e**

ОТВЕРЖЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.02.25 09:56 (MSK)** Сертификат **057778B60094B1C9A446732FFFE743C075**

Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.02.25 13:19 (MSK)** Сертификат **02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D**

Представитель теплоснабжающей организации