Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент:	**Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 131, лит. В**	Договор:	**32791.046.6**	Телефон:	Узел учета: **Отопление**
Адрес:	**Обуховской Обороны пр-кт, д. 131, лит. В**	Строит.адрес:			Код УУТЭ: **102550**
Обслуживающая организация:		Телефон:			
Источник:	**котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.133**	Схема подключения:	**2-х трубная схема**		график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):
Вычислитель: **СПТ940 № 2282**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,116**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**111,36**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2025	24,00	*	214,44	214,28	0,16	59,41	52,68	6,73	3,30	2,40												1,45
24.01.2025	24,00		213,74	213,73	0,01	56,99	50,80	6,19	3,50	2,60												1,32
25.01.2025	24,00		213,50	213,51	-0,01	54,03	48,41	5,62	3,30	2,50												1,20
26.01.2025	24,00		213,62	213,66	-0,04	54,14	48,52	5,62	3,40	2,60												1,20
27.01.2025	24,00		213,68	213,71	-0,03	55,39	49,54	5,85	3,40	2,50												1,25
28.01.2025	24,00		213,68	213,70	-0,02	55,73	49,85	5,88	3,50	2,60												1,26
29.01.2025	24,00		213,90	213,93	-0,03	55,04	49,34	5,70	3,70	2,80												1,22
30.01.2025	24,00		213,92	213,99	-0,07	55,13	49,45	5,68	3,60	2,70												1,21
31.01.2025	24,00		213,77	213,84	-0,07	55,49	49,73	5,76	3,20	2,40												1,23
01.02.2025	24,00		213,38	213,44	-0,06	56,52	50,48	6,04	3,30	2,40												1,29
02.02.2025	24,00		213,50	213,57	-0,07	56,88	50,69	6,19	3,30	2,50												1,32
03.02.2025	24,00		213,29	213,37	-0,08	58,97	52,27	6,70	3,40	2,50												1,43
04.02.2025	24,00		213,11	213,21	-0,10	61,65	54,26	7,39	3,30	2,40												1,57
05.02.2025	24,00		212,57	212,71	-0,14	62,78	55,09	7,69	3,30	2,40												1,63
06.02.2025	24,00		212,13	212,25	-0,12	61,68	54,26	7,42	3,10	2,20												1,57
07.02.2025	24,00		212,05	212,16	-0,11	61,61	54,20	7,41	3,20	2,30												1,57
08.02.2025	24,00		211,91	212,00	-0,09	62,02	54,48	7,54	3,30	2,40												1,59
09.02.2025	24,00		211,73	211,82	-0,09	62,51	54,93	7,58	3,30	2,50												1,60
10.02.2025	24,00		211,64	211,75	-0,11	62,34	54,78	7,56	3,40	2,60												1,59
11.02.2025	24,00		211,13	211,25	-0,12	62,63	55,03	7,60	3,30	2,50												1,60
12.02.2025	24,00		210,87	210,99	-0,12	62,77	55,16	7,61	3,10	2,30												1,60
13.02.2025	24,00		210,77	210,86	-0,09	62,36	54,89	7,47	3,20	2,40												1,57
14.02.2025	24,00		210,96	211,01	-0,05	62,20	54,76	7,44	3,30	2,40												1,57
15.02.2025	24,00		210,93	210,99	-0,06	61,95	54,48	7,47	3,30	2,40												1,57
16.02.2025	24,00		210,76	210,82	-0,06	62,43	54,75	7,68	3,30	2,40												1,62
17.02.2025	24,00		210,69	210,73	-0,04	63,05	55,24	7,81	3,30	2,50												1,65
18.02.2025	24,00		210,60	210,60	0,00	63,28	55,42	7,86	3,30	2,50												1,66
19.02.2025	24,00		210,31	210,33	-0,02	63,48	55,59	7,89	3,30	2,50												1,66
20.02.2025	24,00		210,11	210,11	0,00	63,19	55,34	7,85	3,30	2,50												1,65
21.02.2025	24,00		210,08	210,06	0,02	62,23	54,63	7,60	3,30	2,50												1,60
22.02.2025	23,40	*	209,99	209,95	0,04	60,73	53,50	7,23	3,30	2,50												1,52
Среднее	23,98		212,32	212,38	-0,05	59,96	52,99	6,97	3,33	2,47												1,48
Итого	**743,40**		**6576,76**	**6578,33**	**-1,57**																	**45,77**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	24320,3	25740,00						52,88	2384,47
23.02.2025	31112,2	32533,00						100,14	3151,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**0,6** час	**0,04** Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**0,6** час	**0** куб.м	_____ / _____ /
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:	**0** Гкал		
Корректировка на температуру холодной воды	**0,48** °C		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**45,81** Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: efb34ffe-058c-4aa2-8b8e-888efceb6fbe

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 **27.02.25** 09:56 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.02.25** 13:19 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

_____ / _____ /