

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 22, лит. А**
 Адрес: **Ольминского ул, д. 22, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **38011.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132581**
 график: **14771**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	05.08.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208351	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	Взлет ТПС
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,311	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 98,2105	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 35,2 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2025	24,00	*	136,57	127,39	9,18	81,72	54,50	27,22	6,80	4,90	8,02			8,02	8,25		8,25		80,12				4,22
24.01.2025	24,00	*	135,98	126,88	9,10	79,53	53,49	26,04	6,80	4,90	8,07			8,07	8,28		8,28		78,09				4,03
25.01.2025	24,00	*	137,07	126,51	10,56	77,47	52,47	25,00	6,80	4,90	9,46			9,46	9,69		9,69		76,53				3,99
26.01.2025	24,00	*	137,92	127,48	10,44	77,75	52,85	24,90	6,80	4,90	9,34			9,34	9,58		9,58		76,76				3,99
27.01.2025	24,00	*	136,11	126,42	9,69	75,26	51,77	23,49	6,80	4,90	8,56			8,56	8,76		8,76		73,62				3,70
28.01.2025	24,00	*	136,17	126,43	9,74	74,52	51,28	23,24	6,80	4,90	8,63			8,63	8,83		8,83		73,55				3,66
29.01.2025	24,00	*	137,28	127,32	9,96	74,85	51,89	22,96	6,80	4,90	8,81			8,81	9,04		9,04		73,94				3,67
30.01.2025	24,00	*	136,33	126,92	9,41	72,64	50,69	21,95	6,80	4,90	8,31			8,31	8,51		8,51		71,69				3,48
31.01.2025	24,00	*	137,49	127,70	9,79	73,82	51,40	22,42	6,80	4,90	8,58			8,58	8,79		8,79		72,91				3,59
01.02.2025	24,00	*	135,93	125,49	10,44	75,45	51,83	23,62	6,80	4,90	9,41			9,41	9,63		9,63		74,89				3,76
02.02.2025	24,00	*	135,66	125,88	9,78	80,71	54,06	26,65	6,80	4,90	8,74			8,74	8,97		8,97		80,56				4,15
03.02.2025	24,00	*	134,14	124,94	9,20	83,82	55,30	28,52	6,80	4,90	8,20			8,20	8,44		8,44		82,60				4,34
04.02.2025	24,00	*	132,36	123,03	9,33	86,09	55,44	30,65	6,80	4,90	8,12			8,12	8,39		8,39		84,87				4,58
05.02.2025	24,00	*	134,30	124,21	10,09	88,55	56,27	32,28	6,80	4,90	8,89			8,89	9,16		9,16		87,13				4,91
06.02.2025	24,00	*	135,90	126,84	9,06	88,67	57,13	31,54	6,80	4,90	7,89			7,90	8,14		8,14		87,04				4,81
07.02.2025	24,00	*	135,20	126,24	8,96	88,62	57,36	31,26	6,80	4,90	7,70			7,70	7,95		7,95		87,10				4,75
08.02.2025	24,00	*	134,32	124,46	9,86	87,29	56,35	30,94	6,80	4,90	8,57			8,57	8,83		8,83		85,92				4,72
09.02.2025	24,00	*	135,32	125,58	9,74	88,63	57,24	31,39	6,80	4,90	8,63			8,63	8,89		8,89		87,22				4,81
10.02.2025	24,00	*	134,99	125,63	9,36	88,45	57,28	31,17	6,80	4,90	8,04			8,04	8,29		8,29		86,98				4,75
11.02.2025	24,00	*	135,36	125,93	9,43	87,82	57,11	30,71	6,80	4,90	8,24			8,24	8,49		8,49		86,45				4,70
12.02.2025	24,00	*	135,47	125,50	9,97	87,51	56,96	30,55	6,80	4,90	8,64			8,64	8,91		8,91		86,19				4,72
13.02.2025	24,00	*	136,22	126,23	9,99	88,14	57,51	30,63	6,80	4,90	8,66			8,66	8,94		8,94		87,09				4,76
14.02.2025	24,00	*	134,85	125,74	9,11	88,54	57,61	30,93	6,80	4,90	7,69			7,69	7,94		7,94		87,14				4,70
15.02.2025	24,00	*	134,00	123,83	10,17	87,59	56,44	31,15	6,80	4,90	8,86			8,86	9,14		9,14		85,99				4,76
16.02.2025	24,00	*	133,31	123,42	9,89	87,64	56,29	31,35	6,80	4,90	8,59			8,59	8,87		8,87		85,81				4,75
17.02.2025	24,00	*	133,88	124,04	9,84	89,87	57,18	32,69	6,80	4,90	8,34			8,34	8,63		8,63		88,66				4,95
18.02.2025	24,00	*	133,70	124,54	9,16	90,89	57,93	32,96	6,80	4,90	7,89			7,89	8,14		8,14		89,38				4,94
19.02.2025	24,00	*	134,38	124,39	9,99	90,78	58,14	32,64	6,80	4,90	8,64			8,64	8,93		8,93		89,52				4,98
20.02.2025	24,00	*	134,92	125,11	9,81	89,51	57,85	31,66	6,80	4,90	8,44			8,44	8,74		8,74		87,72				4,85
21.02.2025	24,00	*	135,29	125,03	10,26	87,00	56,74	30,26	6,80	4,90	8,77			8,77	9,04		9,04		85,60				4,68
22.02.2025	24,00	*	134,70	125,08	9,62	84,90	55,76	29,14	6,80	4,90	8,26			8,26	8,50		8,50		83,68				4,47
Среднее	24,00		135,33	125,62	9,71	84,00	55,29	28,71	6,80	4,90	8,48			8,48	8,73		8,73		82,73				4,42
Итого	744,00		4195,12	3894,19	300,93						263,00			263,00	270,69		270,69						137,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	114369	104002,00	9102,53		9321,18			3938,07	27850,00
23.02.2025	118699	108022,00	9374,11		9600,71			4102,12	28618,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **1,87 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **136,61** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **270,69** м.куб.

0 час Гкал
 Ответственный за расчет: **Эл.Игоревич** (от Абонента)
 Идентификатор: 31b38ed7-a6f7-4e0c-be0c-a78025b44df6

ДОКЛАД ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

УТВЕРЖДЕНО **ГУП "ТЭК СПб",** Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

27.02.25 09:57 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

27.02.25 11:54 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации