Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 5, лит. В**
Адрес: **Полярников ул, д. 5, лит. В ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **37475.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **128300**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **28.07.2025** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 208385**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н / Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,253**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**76,8608**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2025	24,00		64,32	64,32	0,00	81,16	49,38	31,78	6,80	4,90												2,05
24.01.2025	24,00		63,98	63,98	0,00	78,70	48,33	30,37	6,80	4,90												1,95
25.01.2025	24,00		64,22	64,22	0,00	77,55	48,05	29,50	6,80	4,90												1,90
26.01.2025	24,00		64,68	64,68	0,00	76,38	47,81	28,57	6,80	4,90												1,85
27.01.2025	24,00		64,25	64,25	0,00	74,59	46,98	27,61	6,80	4,90												1,77
28.01.2025	24,00		64,01	64,01	0,00	73,83	46,48	27,35	6,80	4,90												1,75
29.01.2025	24,00		65,25	65,25	0,00	74,10	46,51	27,59	6,80	4,90												1,80
30.01.2025	24,00		66,57	66,57	0,00	74,40	47,11	27,29	6,80	4,90												1,82
31.01.2025	24,00		66,93	66,93	0,00	74,41	47,52	26,89	6,80	4,90												1,80
01.02.2025	24,00		64,91	64,91	0,00	74,84	47,25	27,59	6,80	4,90												1,79
02.02.2025	24,00		63,92	63,92	0,00	78,61	48,29	30,32	6,80	4,90												1,94
03.02.2025	24,00		62,44	62,44	0,00	82,02	49,07	32,95	6,80	4,90												2,06
04.02.2025	24,00		60,67	60,67	0,00	85,32	49,31	36,01	6,80	4,90												2,19
05.02.2025	24,00		60,55	60,55	0,00	85,99	49,04	36,95	6,80	4,90												2,24
06.02.2025	24,00		63,68	63,68	0,00	86,27	49,96	36,31	6,80	4,90												2,32
07.02.2025	24,00		63,52	63,52	0,00	86,37	50,14	36,23	6,80	4,90												2,31
08.02.2025	24,00		61,76	61,76	0,00	85,85	49,50	36,35	6,80	4,90												2,25
09.02.2025	24,00		62,19	62,19	0,00	85,82	49,52	36,30	6,80	4,90												2,26
10.02.2025	24,00		62,35	62,35	0,00	86,25	49,89	36,36	6,80	4,90												2,27
11.02.2025	24,00		63,33	63,33	0,00	86,03	50,22	35,81	6,80	4,90												2,27
12.02.2025	24,00		63,66	63,66	0,00	86,98	50,82	36,16	6,80	4,90												2,30
13.02.2025	24,00		64,10	64,10	0,00	86,79	51,02	35,77	6,80	4,90												2,30
14.02.2025	24,00		62,89	62,89	0,00	86,70	50,58	36,12	6,80	4,90												2,28
15.02.2025	24,00		62,03	62,03	0,00	86,83	50,21	36,62	6,80	4,90												2,28
16.02.2025	24,00		61,00	61,00	0,00	86,44	49,64	36,80	6,80	4,90												2,25
17.02.2025	24,00		61,47	61,47	0,00	87,90	50,03	37,87	6,80	4,90												2,33
18.02.2025	24,00		62,95	62,95	0,00	90,01	51,46	38,55	6,80	4,90												2,43
19.02.2025	24,00		63,04	63,04	0,00	89,78	51,41	38,37	6,80	4,90												2,42
20.02.2025	24,00		63,01	63,01	0,00	88,07	50,84	37,23	6,80	4,90												2,35
21.02.2025	24,00		63,79	63,79	0,00	84,84	49,93	34,91	6,80	4,90												2,23
22.02.2025	24,00		64,13	64,13	0,00	83,65	49,65	34,00	6,80	4,90												2,19
Среднее	24,00		63,41	63,41	0,00	82,79	49,22	33,57	6,80	4,90												2,13
Итого	**744,00**		**1965,60**	**1965,60**	**0,00**																	**65,95**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.01.2025	59664,1	59667,30						1511,84	28379,00
23.02.2025	61691,8	61695,10						1579,83	29147,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: **0** Гкал
Корректировка на температуру холодной воды **0,48** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **65,95** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 31b38ed7-a6f7-4e0c-be0c-a78025b44df6

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович **27.02.25** 09:57 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.02.25** 11:54 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"