

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 5, лит. В**
 Адрес: **Полярников ул, д. 5, лит. В ИТПЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **37475.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление 128301**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 14.07.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207739 | расходомер: Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,253 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 76,8608 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|--|--------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | | |
| 23.01.2025 | 24,00 | | 71,51 | 71,51 | 0,00 | 81,88 | 47,38 | 34,50 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 24.01.2025 | 24,00 | | 71,10 | 71,10 | 0,00 | 79,39 | 46,42 | 32,97 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,35 |
| 25.01.2025 | 24,00 | | 71,39 | 71,39 | 0,00 | 78,22 | 46,20 | 32,02 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,29 |
| 26.01.2025 | 24,00 | | 71,86 | 71,86 | 0,00 | 77,06 | 46,03 | 31,03 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 27.01.2025 | 24,00 | | 71,40 | 71,40 | 0,00 | 75,28 | 45,34 | 29,94 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 28.01.2025 | 24,00 | | 71,20 | 71,20 | 0,00 | 74,51 | 45,06 | 29,45 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 29.01.2025 | 24,00 | | 72,53 | 72,53 | 0,00 | 74,76 | 45,55 | 29,21 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 30.01.2025 | 24,00 | | 73,96 | 73,96 | 0,00 | 75,05 | 46,16 | 28,89 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 31.01.2025 | 24,00 | | 74,37 | 74,37 | 0,00 | 75,04 | 46,26 | 28,78 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 01.02.2025 | 24,00 | | 72,14 | 72,14 | 0,00 | 75,50 | 45,91 | 29,59 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 02.02.2025 | 24,00 | | 71,01 | 71,01 | 0,00 | 79,36 | 46,97 | 32,39 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,30 |
| 03.02.2025 | 24,00 | | 69,38 | 69,38 | 0,00 | 82,80 | 47,66 | 35,14 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 04.02.2025 | 24,00 | | 67,39 | 67,39 | 0,00 | 86,18 | 47,85 | 38,33 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 05.02.2025 | 24,00 | | 67,19 | 67,19 | 0,00 | 86,85 | 47,47 | 39,38 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 06.02.2025 | 24,00 | | 70,72 | 70,72 | 0,00 | 87,10 | 48,60 | 38,50 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 07.02.2025 | 24,00 | | 70,52 | 70,52 | 0,00 | 87,20 | 48,64 | 38,56 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 08.02.2025 | 24,00 | | 68,52 | 68,52 | 0,00 | 86,69 | 47,88 | 38,81 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 09.02.2025 | 24,00 | | 69,02 | 69,02 | 0,00 | 86,66 | 48,05 | 38,61 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 10.02.2025 | 24,00 | | 69,19 | 69,19 | 0,00 | 87,10 | 48,35 | 38,75 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,69 |
| 11.02.2025 | 24,00 | | 70,29 | 70,29 | 0,00 | 86,86 | 48,65 | 38,21 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,69 |
| 12.02.2025 | 24,00 | | 70,66 | 70,66 | 0,00 | 87,81 | 49,16 | 38,65 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 13.02.2025 | 24,00 | | 71,17 | 71,17 | 0,00 | 87,61 | 49,39 | 38,22 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 14.02.2025 | 24,00 | | 69,84 | 69,84 | 0,00 | 87,55 | 49,04 | 38,51 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,69 |
| 15.02.2025 | 24,00 | | 68,87 | 68,87 | 0,00 | 87,69 | 48,55 | 39,14 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 16.02.2025 | 24,00 | | 67,69 | 67,69 | 0,00 | 87,31 | 47,92 | 39,39 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 17.02.2025 | 24,00 | | 68,18 | 68,18 | 0,00 | 88,79 | 48,38 | 40,41 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 18.02.2025 | 24,00 | | 69,84 | 69,84 | 0,00 | 90,90 | 49,71 | 41,19 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| 19.02.2025 | 24,00 | | 69,95 | 69,95 | 0,00 | 90,66 | 49,98 | 40,68 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| 20.02.2025 | 24,00 | | 69,98 | 69,98 | 0,00 | 88,93 | 49,41 | 39,52 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 21.02.2025 | 24,00 | | 70,83 | 70,83 | 0,00 | 85,63 | 48,42 | 37,21 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 22.02.2025 | 24,00 | | 71,16 | 71,16 | 0,00 | 84,44 | 48,24 | 36,20 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| Среднее | 24,00 | | 70,41 | 70,41 | 0,00 | 83,57 | 47,70 | 35,88 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | | 2,52 |
| Итого | 744,00 | | 2182,86 | 2182,86 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,24 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.01.2025 | 58083,2 | 58083,60 | | | | | | 1788,44 | 28354,00 |
| 23.02.2025 | 60335,1 | 60335,60 | | | | | | 1869,17 | 29122,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **0,48 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **78,24** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал Ответственный за расчет: **Эл.Игоревич** (от Абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 31b38ed7-a6f7-4e0c-be0c-a78025b44df6

ОТВЕЧЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.02.25 09:57 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.02.25 11:54 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Представитель теплоснабжающей организации