

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025  
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2

Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №219419 Подающ.тр.(M1): № 550672 Обратн.тр.(M2): № 550670 Тр. ГВС(M3): № 529321 Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: ПРЭМ Расходомер: ПРЭМ Расходомер: ПРЭМ Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 18185Г Термопреобр.: КТСП-Н № 18185Х Термопреобр.: ТСП-Н № 4299 Термопреобр.: № Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 0.28 Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотопр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.01.25	24,00	-	110,99	97,79	13,20	81,61	54,70	26,91	0,69	0,49	19,12	-	19,12	19,68	-	19,68	-	81,76	-	-	-	3,71
24.01.25	24,00	-	112,67	98,28	14,39	80,74	54,48	26,26	0,69	0,49	20,27	-	20,27	20,87	-	20,87	-	80,88	-	-	-	3,75
25.01.25	24,00	-	113,08	98,16	14,92	78,41	53,33	25,08	0,69	0,49	21,03	-	21,03	21,62	-	21,62	-	78,61	-	-	-	3,64
26.01.25	24,00	-	114,81	98,22	16,59	78,31	53,58	24,73	0,69	0,49	22,68	-	22,68	23,32	-	23,32	-	78,42	-	-	-	3,73
27.01.25	24,00	-	112,05	98,63	13,42	78,03	53,35	24,68	0,69	0,49	19,68	-	19,68	20,22	-	20,22	-	78,18	-	-	-	3,49
28.01.25	24,00	-	112,68	98,44	14,24	77,45	52,82	24,63	0,69	0,49	20,55	-	20,55	21,12	-	21,12	-	77,81	-	-	-	3,53
29.01.25	24,00	-	113,32	98,91	14,41	76,77	52,75	24,02	0,69	0,49	20,78	-	20,78	21,34	-	21,34	-	76,99	-	-	-	3,49
30.01.25	24,00	-	113,79	99,43	14,36	76,58	52,86	23,72	0,69	0,49	20,73	-	20,73	21,29	-	21,29	-	76,79	-	-	-	3,46
31.01.25	24,00	-	112,93	99,43	13,50	76,80	52,90	23,90	0,69	0,49	20,00	-	20,00	20,52	-	20,52	-	77,02	-	-	-	3,42
01.02.25	24,00	-	112,27	97,29	14,98	77,56	52,77	24,79	0,69	0,49	21,14	-	21,14	21,70	-	21,70	-	77,67	-	-	-	3,58
02.02.25	24,00	-	112,93	97,35	15,58	81,39	54,36	27,03	0,69	0,49	21,48	-	21,48	22,14	-	22,14	-	81,90	-	-	-	3,90
03.02.25	24,00	-	109,20	95,85	13,35	84,01	55,12	28,89	0,69	0,49	19,19	-	19,19	19,81	-	19,81	-	84,34	-	-	-	3,89
04.02.25	24,00	-	106,61	93,72	12,89	86,48	55,60	30,88	0,69	0,49	18,61	-	18,61	19,24	-	19,24	-	86,70	-	-	-	4,01
05.02.25	24,00	-	108,05	94,31	13,74	86,81	55,55	31,26	0,69	0,49	19,69	-	19,69	20,35	-	20,35	-	87,05	-	-	-	4,15
06.02.25	24,00	-	109,16	97,67	11,49	86,77	56,58	30,19	0,69	0,49	17,88	-	17,88	18,48	-	18,48	-	86,98	-	-	-	3,95
07.02.25	24,00	-	107,45	97,77	9,68	86,74	56,66	30,08	0,69	0,49	16,16	-	16,16	16,70	-	16,70	-	86,99	-	-	-	3,79
08.02.25	24,00	-	106,01	95,03	10,98	86,21	55,65	30,56	0,69	0,49	17,15	-	17,15	17,71	-	17,71	-	86,37	-	-	-	3,86
09.02.25	24,00	-	108,14	96,77	11,37	87,16	56,45	30,71	0,69	0,49	17,68	-	17,68	18,30	-	18,30	-	87,20	-	-	-	3,97
10.02.25	24,00	-	107,53	97,36	10,17	86,84	56,39	30,45	0,69	0,49	16,67	-	16,67	17,21	-	17,21	-	87,21	-	-	-	3,86
11.02.25	24,00	-	108,05	98,62	9,43	87,92	57,39	30,53	0,69	0,49	16,05	-	16,05	16,59	-	16,59	-	88,20	-	-	-	3,85
12.02.25	24,00	-	107,96	98,14	9,82	87,95	57,30	30,65	0,69	0,49	16,35	-	16,35	16,91	-	16,91	-	88,30	-	-	-	3,88
13.02.25	24,00	-	107,52	98,21	9,31	87,74	57,32	30,42	0,69	0,49	15,68	-	15,68	16,21	-	16,21	-	87,93	-	-	-	3,81
14.02.25	24,00	-	106,72	96,81	9,91	88,09	57,20	30,89	0,69	0,49	16,12	-	16,12	16,67	-	16,67	-	88,27	-	-	-	3,87
15.02.25	24,00	-	106,26	94,73	11,53	88,18	56,58	31,60	0,69	0,49	17,53	-	17,53	18,13	-	18,13	-	88,40	-	-	-	4,02
16.02.25	24,00	-	105,16	93,05	12,11	87,62	55,91	31,71	0,69	0,49	18,00	-	18,00	18,60	-	18,60	-	87,77	-	-	-	4,02
17.02.25	24,00	-	104,13	94,99	9,14	88,41	56,26	32,15	0,69	0,49	15,28	-	15,28	15,84	-	15,84	-	88,77	-	-	-	3,87
18.02.25	24,00	-	107,98	95,91	12,07	88,29	56,86	31,43	0,69	0,49	18,09	-	18,09	18,70	-	18,70	-	88,57	-	-	-	4,09
19.02.25	24,00	-	109,84	95,99	13,85	87,96	57,08	30,88	0,69	0,49	19,80	-	19,80	20,48	-	20,48	-	88,14	-	-	-	4,19
20.02.25	24,00	-	109,49	95,76	13,73	88,00	57,00	31,00	0,69	0,49	19,67	-	19,67	20,34	-	20,34	-	88,15	-	-	-	4,19
21.02.25	24,00	-	112,26	98,36	13,90	86,58	57,04	29,54	0,69	0,49	20,02	-	20,02	20,67	-	20,67	-	86,79	-	-	-	4,12
22.02.25	24,00	-	113,69	98,74	14,95	86,28	57,10	29,18	0,69	0,49	21,01	-	21,01	21,68	-	21,68	-	86,43	-	-	-	4,18
Среднее	24,00	-	109,77	97,09	12,68	84,12	55,45	28,67	0,69	0,49	18,84	-	18,84	19,43	-	19,43	-	84,34	-	-	0,00	3,85
Итого	744,00	-	3402,73	3009,72	393,01	-	-	-	-	-	584,09	-	584,09	602,44	-	602,44	-	-	-	-	-	119,23

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_ °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 119,12 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 401,03 м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович  
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

27.02.25 10:00 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.02.25 11:50 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D