Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208366			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.28	
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.01.25	24,00	-									26,98	7,66	19,32	27,60	7,66	19,94	-	69,22	40,38	0,59	0,49	1,56
24.01.25	24,00	-									27,62	7,36	20,26	28,26	7,36	20,90	-	69,17	39,86	0,59	0,49	1,62
25.01.25	24,00	-									25,57	7,21	18,36	26,14	7,21	18,93	-	70,14	39,36	0,59	0,49	1,51
26.01.25	24,00	-									27,97	7,05	20,92	28,60	7,05	21,55	-	70,46	39,88	0,59	0,49	1,69
27.01.25	24,00	-									26,04	7,67	18,37	26,60	7,67	18,93	-	69,08	40,89	0,59	0,49	1,49
28.01.25	24,00	-									25,94	7,60	18,34	26,52	7,60	18,92	-	69,44	40,64	0,59	0,49	1,49
29.01.25	24,00	-									27,44	7,22	20,22	28,07	7,22	20,85	-	70,20	41,45	0,59	0,49	1,63
30.01.25	24,00	-									25,78	7,63	18,15	26,36	7,63	18,73	-	70,27	41,50	0,59	0,49	1,49
31.01.25	24,00	-									25,55	8,00	17,55	26,11	8,00	18,11	-	69,35	41,65	0,59	0,49	1,44
01.02.25	24,00	-									27,74	7,61	20,13	28,37	7,61	20,76	-	70,27	41,86	0,59	0,49	1,63
02.02.25	24,00	-									29,34	7,35	21,99	30,01	7,35	22,66	-	69,97	40,30	0,59	0,49	1,76
03.02.25	24,00	-									27,42	7,61	19,81	28,03	7,61	20,42	-	68,35	39,83	0,59	0,49	1,57
04.02.25	24,00	-									24,95	7,78	17,17	25,49	7,78	17,71	-	67,97	38,50	0,59	0,49	1,40
05.02.25	24,00	-									28,09	7,43	20,66	28,66	7,43	21,23	-	67,79	37,69	0,59	0,49	1,62
06.02.25	24,00	-									27,11	7,25	19,86	27,71	7,25	20,46	-	68,25	38,58	0,59	0,49	1,57
07.02.25	24,00	-									27,27	7,88	19,39	27,84	7,88	19,96	-	68,25	39,72	0,59	0,49	1,55
08.02.25	24,00	-									27,08	7,46	19,62	27,66	7,46	20,20	-	68,77	38,57	0,59	0,49	1,57
09.02.25	24,00	-									30,12	7,15	22,97	30,77	7,15	23,62	-	68,42	38,44	0,59	0,49	1,79
10.02.25	24,00	-									27,16	7,52	19,64	27,73	7,52	20,21	-	67,71	39,34	0,59	0,49	1,54
11.02.25	24,00	-									27,83	7,37	20,46	28,44	7,37	21,07	-	68,10	38,90	0,59	0,49	1,61
12.02.25	24,00	-									28,41	7,39	21,02	29,01	7,39	21,62	-	68,01	39,50	0,59	0,49	1,64
13.02.25	24,00	-									26,53	7,61	18,92	27,11	7,61	19,50	-	67,64	39,64	0,59	0,49	1,49
14.02.25	24,00	-									31,99	7,26	24,73	32,68	7,26	25,42	-	67,95	38,40	0,59	0,49	1,89
15.02.25	24,00	-									33,07	6,74	26,33	33,77	6,74	27,03	-	67,95	35,97	0,59	0,49	2,00
16.02.25	24,00	-									35,95	6,15	29,80	36,68	6,15	30,53	-	68,23	35,59	0,59	0,49	2,23
17.02.25	24,00	-									33,43	6,79	26,64	34,12	6,79	27,33	-	67,15	36,83	0,59	0,49	1,99
18.02.25	24,00	-									32,85	6,58	26,27	33,55	6,58	26,97	-	67,49	36,04	0,59	0,49	1,98
19.02.25	24,00	-									32,20	6,82	25,38	32,86	6,82	26,04	-	67,47	36,88	0,59	0,49	1,92
20.02.25	24,00	-									32,39	6,67	25,72	33,06	6,67	26,39	-	67,69	36,61	0,59	0,49	1,95
21.02.25	24,00	-									33,33	6,58	26,75	34,04	6,58	27,46	-	68,41	37,84	0,59	0,49	2,03
22.02.25	24,00	-									35,09	6,26	28,83	35,85	6,26	29,59	-	69,71	37,78	0,59	0,49	2,21
Среднее	24,00	-									28,98	7,25	21,73	29,60	7,247	22,36	-	68,67	38,98	0,59	0,49	1,71
Итого	744,00	-									898,24	224,66	673,58	917,70	224,66	693,04	-	-	-	-	-	52,87

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.01.25							-	-	-
	22.02.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	0.28	°C	0,19	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			52,68	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			693,04	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 **27.02.25** 10:00 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.02.25** 11:52 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D