

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №208366	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Тхв, гр.С= 0.28	№
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления:	№

Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ. Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.01.25	24,00	-	287,75	287,75	0,00	70,48	54,37	16,11	0,69	0,49												4,64
24.01.25	24,00	-	286,40	286,40	0,00	69,14	53,76	15,38	0,69	0,49												4,41
25.01.25	24,00	-	285,49	285,49	0,00	67,59	52,89	14,70	0,69	0,49												4,20
26.01.25	24,00	-	290,05	290,05	0,00	68,26	53,64	14,62	0,69	0,49												4,25
27.01.25	24,00	-	288,81	288,81	0,00	68,84	54,03	14,81	0,69	0,49												4,29
28.01.25	24,00	-	290,33	290,33	0,00	67,22	53,04	14,18	0,69	0,49												4,12
29.01.25	24,00	-	288,60	288,60	0,00	67,11	53,07	14,04	0,69	0,49												4,06
30.01.25	24,00	-	289,55	289,55	0,00	67,32	53,33	13,99	0,69	0,49												4,06
31.01.25	24,00	-	288,19	288,19	0,00	66,57	52,74	13,83	0,69	0,49												3,99
01.02.25	24,00	-	288,80	288,80	0,00	65,20	51,62	13,58	0,69	0,49												3,93
02.02.25	24,00	-	294,49	294,49	0,00	70,40	54,74	15,66	0,69	0,49												4,62
03.02.25	24,00	-	294,25	294,25	0,00	75,51	57,73	17,78	0,69	0,49												5,24
04.02.25	24,00	-	287,55	287,55	0,00	75,06	56,69	18,37	0,69	0,49												5,29
05.02.25	24,00	-	286,24	286,24	0,00	75,35	56,42	18,93	0,69	0,49												5,43
06.02.25	24,00	-	288,95	288,95	0,00	78,41	59,01	19,40	0,69	0,49												5,62
07.02.25	24,00	-	288,59	288,59	0,00	78,50	59,28	19,22	0,69	0,49												5,56
08.02.25	24,00	-	287,71	287,71	0,00	76,66	57,88	18,78	0,69	0,49												5,41
09.02.25	24,00	-	288,10	288,10	0,00	77,90	58,83	19,07	0,69	0,49												5,51
10.02.25	24,00	-	286,35	286,35	0,00	78,85	59,25	19,60	0,69	0,49												5,62
11.02.25	24,00	-	287,15	287,15	0,00	79,11	59,84	19,27	0,69	0,49												5,55
12.02.25	24,00	-	285,26	285,26	0,00	77,99	59,03	18,96	0,69	0,49												5,42
13.02.25	24,00	-	285,23	285,23	0,00	78,42	59,25	19,17	0,69	0,49												5,48
14.02.25	24,00	-	282,48	282,48	0,00	77,37	58,32	19,05	0,69	0,49												5,39
15.02.25	24,00	-	282,63	282,63	0,00	76,77	57,84	18,93	0,69	0,49												5,36
16.02.25	24,00	-	283,43	283,43	0,00	76,50	57,44	19,06	0,69	0,49												5,41
17.02.25	24,00	-	288,97	288,97	0,00	79,24	59,19	20,05	0,69	0,49												5,81
18.02.25	24,00	-	285,85	285,85	0,00	79,11	59,14	19,97	0,69	0,49												5,72
19.02.25	24,00	-	285,75	285,75	0,00	80,08	60,05	20,03	0,69	0,49												5,74
20.02.25	24,00	-	287,03	287,03	0,00	78,99	59,54	19,45	0,69	0,49												5,60
21.02.25	24,00	-	290,47	290,47	0,00	75,54	57,83	17,71	0,69	0,49												5,15
22.02.25	24,00	-	289,16	289,16	0,00	74,70	57,35	17,35	0,69	0,49												5,03
Среднее	24,00	-	287,73	287,73	0,00	74,14	56,68	17,45	0,69	0,49												5,03
Итого	744,00	-	8919,61	8919,61	0,00	-	-	-	-	-												155,90

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотпл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____ °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,00 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 155,90 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 0,00 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	ГУП "ТЭК СПб" , Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65	27.02.25 10:00 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.02.25 11:52 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D