

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207222	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Тхв, гр.С= 0.28
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер: №	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ti	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ. Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	
23.01.25	0,00	-	-	-	-	82,52	-	-	0,69	0,49	87,91	-	87,91	90,58	-	90,58	-	82,53	-	-	-	-
24.01.25	0,00	-	-	-	-	81,66	-	-	0,69	0,49	88,65	-	88,65	91,28	-	91,28	-	81,69	-	-	-	-
25.01.25	0,00	-	-	-	-	79,38	-	-	0,69	0,49	88,44	-	88,44	90,93	-	90,93	-	79,41	-	-	-	-
26.01.25	0,00	-	-	-	-	79,23	-	-	0,69	0,49	89,35	-	89,35	91,87	-	91,87	-	79,27	-	-	-	-
27.01.25	0,00	-	-	-	-	78,94	-	-	0,69	0,49	89,22	-	89,22	91,70	-	91,70	-	78,98	-	-	-	-
28.01.25	0,00	-	-	-	-	78,24	-	-	0,69	0,49	88,56	-	88,56	91,02	-	91,02	-	78,30	-	-	-	-
29.01.25	0,00	-	-	-	-	77,49	-	-	0,69	0,49	88,96	-	88,96	91,41	-	91,41	-	77,54	-	-	-	-
30.01.25	0,00	-	-	-	-	77,35	-	-	0,69	0,49	89,68	-	89,68	92,11	-	92,11	-	77,38	-	-	-	-
31.01.25	0,00	-	-	-	-	77,60	-	-	0,69	0,49	89,45	-	89,45	91,90	-	91,90	-	77,63	-	-	-	-
01.02.25	0,00	-	-	-	-	78,40	-	-	0,69	0,49	88,02	-	88,02	90,45	-	90,45	-	78,44	-	-	-	-
02.02.25	0,00	-	-	-	-	82,28	-	-	0,69	0,49	88,17	-	88,17	90,81	-	90,81	-	82,36	-	-	-	-
03.02.25	0,00	-	-	-	-	85,02	-	-	0,69	0,49	86,58	-	86,58	89,33	-	89,33	-	85,06	-	-	-	-
04.02.25	0,00	-	-	-	-	87,54	-	-	0,69	0,49	84,67	-	84,67	87,55	-	87,55	-	87,58	-	-	-	-
05.02.25	0,00	-	-	-	-	87,93	-	-	0,69	0,49	85,33	-	85,33	88,28	-	88,28	-	87,97	-	-	-	-
06.02.25	0,00	-	-	-	-	87,91	-	-	0,69	0,49	87,58	-	87,58	90,57	-	90,57	-	87,94	-	-	-	-
07.02.25	14,00	-	101,26	94,90	6,36	87,38	56,52	30,86	0,69	0,49	87,22	-	87,22	90,20	-	90,20	-	87,96	-	-	-	3,49
08.02.25	24,00	-	169,49	160,63	8,86	87,44	57,02	30,42	0,69	0,49	85,46	-	85,46	88,37	-	88,37	-	87,49	-	-	-	5,68
09.02.25	24,00	-	172,46	163,32	9,14	88,38	58,08	30,30	0,69	0,49	86,89	-	86,89	89,89	-	89,89	-	88,43	-	-	-	5,77
10.02.25	24,00	-	173,10	164,68	8,42	88,11	57,98	30,13	0,69	0,49	87,20	-	87,20	90,18	-	90,18	-	88,18	-	-	-	5,72
11.02.25	24,00	-	175,74	167,11	8,63	89,14	59,07	30,07	0,69	0,49	88,62	-	88,62	91,75	-	91,75	-	89,20	-	-	-	5,81
12.02.25	24,00	-	174,66	164,32	10,34	89,22	58,83	30,39	0,69	0,49	88,25	-	88,25	91,35	-	91,35	-	89,29	-	-	-	5,93
13.02.25	24,00	-	174,46	166,59	7,87	88,97	59,09	29,88	0,69	0,49	87,86	-	87,86	90,93	-	90,93	-	89,04	-	-	-	5,69
14.02.25	24,00	-	172,13	163,93	8,20	89,34	58,90	30,44	0,69	0,49	86,73	-	86,73	89,78	-	89,78	-	89,40	-	-	-	5,73
15.02.25	24,00	-	169,17	161,37	7,80	89,44	58,20	31,24	0,69	0,49	85,17	-	85,17	88,15	-	88,15	-	89,50	-	-	-	5,75
16.02.25	24,00	-	167,30	155,75	11,55	88,89	57,19	31,70	0,69	0,49	84,79	-	84,79	87,69	-	87,69	-	88,94	-	-	-	5,98
17.02.25	24,00	-	169,49	161,55	7,94	89,74	58,05	31,69	0,69	0,49	85,39	-	85,39	88,41	-	88,41	-	89,80	-	-	-	5,85
18.02.25	24,00	-	171,18	163,28	7,90	89,50	58,47	31,03	0,69	0,49	86,16	-	86,16	89,22	-	89,22	-	89,57	-	-	-	5,79
19.02.25	24,00	-	171,71	162,93	8,78	89,12	58,42	30,70	0,69	0,49	86,42	-	86,42	89,48	-	89,48	-	89,18	-	-	-	5,80
20.02.25	24,00	-	171,29	163,13	8,16	89,16	58,37	30,79	0,69	0,49	86,24	-	86,24	89,24	-	89,24	-	89,23	-	-	-	5,76
21.02.25	24,00	-	175,69	167,59	8,10	87,71	58,40	29,31	0,69	0,49	88,29	-	88,29	91,31	-	91,31	-	87,77	-	-	-	5,63
22.02.25	24,00	-	176,77	167,62	9,15	87,40	58,45	28,95	0,69	0,49	88,97	-	88,97	91,97	-	91,97	-	87,46	-	-	-	5,67
Среднее	12,06	-	167,87	159,29	8,58	85,18	58,19	30,49	0,69	0,49	87,43	-	87,43	90,25	-	90,25	-	85,24	-	-	0,00	5,63
Итого	374,00	-	2685,90	2548,70	137,20	-	-	-	-	-	2710,23	-	2710,23	2797,71	-	2797,71	-	-	-	-	-	90,03

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (°C)
		22.01.25								
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **370** час 86,79 Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **370** час 134,65 м3
 Период расчета по договору: _____ / _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.28 °C -0,04 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 176,78 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 274,65 м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

27.02.25 10:00 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.02.25 11:52 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D