

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025  
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 81-1 ТЦ-2  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 81-1 ТЦ-2  
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Отопление  
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207779		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.28	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.01.25	24,00	-	105,54	105,54	0,00	79,54	50,98	28,56	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02	
24.01.25	24,00	-	105,96	105,96	0,00	78,78	50,84	27,94	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97	
25.01.25	24,00	-	105,68	105,68	0,00	76,42	49,96	26,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80	
26.01.25	24,00	-	106,09	106,09	0,00	76,42	50,14	26,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79	
27.01.25	24,00	-	106,11	106,11	0,00	76,05	50,03	26,02	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77	
28.01.25	24,00	-	105,95	105,95	0,00	75,36	49,73	25,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72	
29.01.25	24,00	-	106,52	106,52	0,00	74,84	49,83	25,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67	
30.01.25	24,00	-	107,40	107,40	0,00	74,61	49,90	24,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66	
31.01.25	24,00	-	106,85	106,85	0,00	74,70	49,82	24,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66	
01.02.25	24,00	-	104,46	104,46	0,00	75,40	49,66	25,74	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69	
02.02.25	24,00	-	101,43	101,43	0,00	78,82	50,68	28,14	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86	
03.02.25	24,00	-	103,50	103,50	0,00	81,23	51,89	29,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04	
04.02.25	24,00	-	101,40	101,40	0,00	83,78	52,18	31,60	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21	
05.02.25	24,00	-	101,89	101,89	0,00	84,05	51,75	32,30	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30	
06.02.25	24,00	-	104,73	104,73	0,00	84,14	52,38	31,76	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33	
07.02.25	23,00	-	100,23	100,23	0,00	84,35	52,58	31,77	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19	
08.02.25	24,00	-	102,41	102,41	0,00	83,64	51,52	32,12	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29	
09.02.25	24,00	-	104,52	104,52	0,00	84,69	52,53	32,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37	
10.02.25	19,00	-	82,98	82,98	0,00	83,90	52,14	31,76	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64	
11.02.25	13,00	-	57,30	57,30	0,00	85,52	53,41	32,11	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,84	
12.02.25	24,00	-	105,66	105,66	0,00	85,48	53,44	32,04	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39	
13.02.25	24,00	-	105,64	105,64	0,00	85,46	53,48	31,98	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	
14.02.25	24,00	-	104,19	104,19	0,00	85,71	53,29	32,42	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38	
15.02.25	24,00	-	102,16	102,16	0,00	85,67	52,73	32,94	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37	
16.02.25	24,00	-	100,66	100,66	0,00	85,19	52,03	33,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34	
17.02.25	24,00	-	102,37	102,37	0,00	85,84	52,40	33,44	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43	
18.02.25	24,00	-	103,58	103,58	0,00	85,87	52,77	33,10	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43	
19.02.25	24,00	-	103,72	103,72	0,00	85,59	52,74	32,85	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42	
20.02.25	24,00	-	103,62	103,62	0,00	85,63	52,90	32,73	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40	
21.02.25	24,00	-	107,72	107,72	0,00	84,31	53,11	31,20	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37	
22.02.25	24,00	-	107,48	107,48	0,00	84,01	53,26	30,75	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,31	
Среднее	23,45	-	102,19	102,19	0,00	81,77	51,75	30,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07	
Итого	727,00	-	3167,75	3167,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,02

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25	61678,590	60575,930					1810,791	-	26979,000
	22.02.25	64846,340	63743,680					1905,807	-	27706,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0.28

час  
час

Гкал  
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
ОТПРАВЛЕНО 05.02.2025 10:00 (MSK)  
УТВЕРЖДЕНО 27.02.25 11:52 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe  
Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D