

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №205779		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.28	
Подающ.тр.(M1): № 505625	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17697Г	Преобр.давления:	№		№
Обратн.тр.(M2): № 526973	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17697Х	Преобр.давления:	№		№
Тр. ГВС(M3): № 494939	Расходомер: ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4407	Преобр.давления:	№		№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.23	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=0.0858			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																					Общее	
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ.			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	МПа	МПа
23.01.25	24,00	-	98,64	89,36	9,28	82,34	52,36	29,98	0,69	0,49	8,25	-	8,25	8,49	-	8,49	-	81,49	-	-	-	3,45
24.01.25	24,00	-	97,61	89,85	7,76	81,44	52,36	29,08	0,69	0,49	6,77	-	6,77	6,97	-	6,97	-	80,31	-	-	-	3,25
25.01.25	24,00	-	100,55	89,68	10,87	79,03	51,25	27,78	0,69	0,49	9,94	-	9,94	10,18	-	10,18	-	78,57	-	-	-	3,35
26.01.25	24,00	-	100,83	89,95	10,88	78,96	51,50	27,46	0,69	0,49	9,83	-	9,83	10,10	-	10,10	-	78,28	-	-	-	3,33
27.01.25	24,00	-	98,90	90,05	8,85	78,65	51,43	27,22	0,69	0,49	7,84	-	7,84	8,08	-	8,08	-	77,86	-	-	-	3,15
28.01.25	24,00	-	99,46	89,98	9,48	78,07	51,14	26,93	0,69	0,49	8,59	-	8,59	8,83	-	8,83	-	78,11	-	-	-	3,17
29.01.25	24,00	-	100,17	90,35	9,82	77,40	51,11	26,29	0,69	0,49	8,88	-	8,88	9,10	-	9,10	-	77,16	-	-	-	3,14
30.01.25	24,00	-	100,54	90,89	9,65	77,14	51,19	25,95	0,69	0,49	8,64	-	8,64	8,87	-	8,87	-	76,57	-	-	-	3,11
31.01.25	24,00	-	99,70	90,81	8,89	77,33	51,05	26,28	0,69	0,49	7,87	-	7,87	8,09	-	8,09	-	76,93	-	-	-	3,08
01.02.25	24,00	-	99,69	88,92	10,77	78,13	50,52	27,61	0,69	0,49	9,85	-	9,85	10,12	-	10,12	-	77,58	-	-	-	3,30
02.02.25	24,00	-	100,68	89,43	11,25	81,89	51,98	29,91	0,69	0,49	10,22	-	10,22	10,52	-	10,52	-	81,82	-	-	-	3,60
03.02.25	24,00	-	97,48	87,64	9,84	84,65	52,43	32,22	0,69	0,49	8,71	-	8,71	8,99	-	8,99	-	84,36	-	-	-	3,66
04.02.25	24,00	-	94,36	85,95	8,41	87,27	52,81	34,46	0,69	0,49	7,30	-	7,30	7,52	-	7,52	-	86,31	-	-	-	3,70
05.02.25	24,00	-	95,14	86,38	8,76	87,57	52,64	34,93	0,69	0,49	7,68	-	7,68	7,94	-	7,94	-	86,75	-	-	-	3,79
06.02.25	24,00	-	97,84	88,82	9,02	87,55	53,89	33,66	0,69	0,49	7,87	-	7,87	8,15	-	8,15	-	86,64	-	-	-	3,79
07.02.25	24,00	-	96,88	88,80	8,08	87,63	54,30	33,33	0,69	0,49	6,97	-	6,97	7,20	-	7,20	-	86,61	-	-	-	3,67
08.02.25	24,00	-	95,91	86,49	9,42	87,05	53,00	34,05	0,69	0,49	8,34	-	8,34	8,63	-	8,63	-	86,03	-	-	-	3,77
09.02.25	24,00	-	97,67	88,09	9,58	88,04	54,26	33,78	0,69	0,49	8,55	-	8,55	8,81	-	8,81	-	86,87	-	-	-	3,83
10.02.25	24,00	-	97,69	88,53	9,16	87,62	53,95	33,67	0,69	0,49	8,10	-	8,10	8,37	-	8,37	-	86,87	-	-	-	3,79
11.02.25	24,00	-	98,68	89,58	9,10	88,82	55,02	33,80	0,69	0,49	7,99	-	7,99	8,29	-	8,29	-	88,00	-	-	-	3,84
12.02.25	24,00	-	98,88	89,22	9,66	88,76	54,64	34,12	0,69	0,49	8,53	-	8,53	8,84	-	8,84	-	88,02	-	-	-	3,91
13.02.25	24,00	-	98,32	89,16	9,16	88,63	55,00	33,63	0,69	0,49	8,00	-	8,00	8,28	-	8,28	-	87,68	-	-	-	3,82
14.02.25	24,00	-	96,72	88,08	8,64	88,96	54,62	34,34	0,69	0,49	7,57	-	7,57	7,81	-	7,81	-	87,78	-	-	-	3,80
15.02.25	24,00	-	94,94	86,51	8,43	89,01	53,54	35,47	0,69	0,49	7,32	-	7,32	7,55	-	7,55	-	87,86	-	-	-	3,83
16.02.25	24,00	-	94,64	85,10	9,54	88,49	53,08	35,41	0,69	0,49	8,40	-	8,40	8,69	-	8,69	-	87,40	-	-	-	3,87
17.02.25	24,00	-	96,12	86,63	9,49	89,29	53,57	35,72	0,69	0,49	8,39	-	8,39	8,67	-	8,67	-	88,50	-	-	-	3,95
18.02.25	24,00	-	96,76	87,66	9,10	89,11	53,97	35,14	0,69	0,49	7,96	-	7,96	8,19	-	8,19	-	88,14	-	-	-	3,90
19.02.25	24,00	-	97,16	87,74	9,42	88,74	53,99	34,75	0,69	0,49	8,22	-	8,22	8,49	-	8,49	-	87,64	-	-	-	3,89
20.02.25	24,00	-	96,18	87,60	8,58	88,81	54,17	34,64	0,69	0,49	7,44	-	7,44	7,69	-	7,69	-	87,69	-	-	-	3,80
21.02.25	24,00	-	99,41	91,06	8,35	87,27	54,33	32,94	0,69	0,49	7,18	-	7,18	7,40	-	7,40	-	86,18	-	-	-	3,73
22.02.25	24,00	-	100,44	90,83	9,61	86,99	54,53	32,46	0,69	0,49	8,44	-	8,44	8,74	-	8,74	-	86,05	-	-	-	3,79
Среднее	24,00	-	98,00	88,68	9,32	84,86	53,02	31,84	0,69	0,49	8,25	-	8,25	8,50	-	8,50	-	84,07	-	-	0,00	3,61
Итого	744,00	-	3037,99	2749,14	288,85	-	-	-	-	-	255,64	-	255,64	263,60	-	263,60	-	-	-	-	-	112,05

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0,28 час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО 27.02.25 10:00 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО 27.02.25 11:50 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР