

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207249 Подающ.тр.(М1): № 537671 Обратн.тр.(М2): № 527353 Тр. ГВС(М3): № 518870 Тр.цирк.ГВС(М4): № Тр.подпитки(В5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	PRЭМ 40 В1 PRЭМ 40 В1 PRЭМ 32 С1	Gmin= 0,1 Gmin= 0,1 Gmin= 0,12 Gmin= Gmin=	Режим (схема): Gmax= 45 Gmax= 45 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Часовые и суточные архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр.С= 1.93 Термопреобр.: КТСП-Н № 21968Г Преобр.давления: № Термопреобр.: КТСП-Н № 21968Х Преобр.давления: № Термопреобр.: ТСП-Н № 4267 Преобр.давления: № Термопреобр.: Преобр.давления: № Термопреобр.: Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	Qот=0.3339 Qвент.= Qгвс.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.= Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																							Общее теплотопр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
	ч		т	т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа		МПа
23.01.25	24,00	-	122,85	111,39	11,46	79,84	48,81	31,03	0,69	0,49	58,06	-	58,06	59,72	-	59,72	-	79,56	-	-	-	-	4,37
24.01.25	24,00	-	118,45	108,49	9,96	79,03	48,98	30,05	0,69	0,49	57,62	-	57,62	59,22	-	59,22	-	78,74	-	-	-	-	4,05
25.01.25	24,00	-	123,96	112,60	11,36	76,79	47,93	28,86	0,69	0,49	58,30	-	58,30	59,86	-	59,86	-	76,53	-	-	-	-	4,12
26.01.25	24,00	-	125,40	112,50	12,90	76,75	48,14	28,61	0,69	0,49	59,76	-	59,76	61,38	-	61,38	-	76,47	-	-	-	-	4,21
27.01.25	24,00	-	123,53	113,16	10,37	76,41	48,08	28,33	0,69	0,49	57,55	-	57,55	59,06	-	59,06	-	76,14	-	-	-	-	4,00
28.01.25	24,00	-	123,73	113,38	10,35	75,71	47,78	27,93	0,69	0,49	57,57	-	57,57	59,06	-	59,06	-	75,48	-	-	-	-	3,95
29.01.25	24,00	-	124,51	113,71	10,80	74,95	47,68	27,27	0,69	0,49	58,15	-	58,15	59,63	-	59,63	-	74,71	-	-	-	-	3,91
30.01.25	24,00	-	125,81	113,94	11,87	74,72	47,62	27,10	0,69	0,49	59,41	-	59,41	60,91	-	60,91	-	74,48	-	-	-	-	3,98
31.01.25	24,00	-	124,78	113,92	10,86	74,92	47,41	27,51	0,69	0,49	58,32	-	58,32	59,80	-	59,80	-	74,68	-	-	-	-	3,95
01.02.25	24,00	-	122,74	111,56	11,18	75,69	47,42	28,27	0,69	0,49	57,60	-	57,60	59,09	-	59,09	-	75,41	-	-	-	-	4,00
02.02.25	24,00	-	124,01	111,88	12,13	79,23	48,57	30,66	0,69	0,49	58,78	-	58,78	60,43	-	60,43	-	79,05	-	-	-	-	4,40
03.02.25	24,00	-	120,70	109,70	11,00	81,74	49,00	32,74	0,69	0,49	56,81	-	56,81	58,50	-	58,50	-	81,49	-	-	-	-	4,50
04.02.25	24,00	-	117,93	107,66	10,27	84,18	49,33	34,85	0,69	0,49	55,28	-	55,28	56,99	-	56,99	-	83,88	-	-	-	-	4,62
05.02.25	24,00	-	118,07	108,36	9,71	84,52	49,20	35,32	0,69	0,49	55,04	-	55,04	56,77	-	56,77	-	84,23	-	-	-	-	4,65
06.02.25	24,00	-	121,40	111,40	10,00	84,67	50,31	34,36	0,69	0,49	56,48	-	56,48	58,26	-	58,26	-	84,36	-	-	-	-	4,68
07.02.25	24,00	-	120,50	111,72	8,78	84,77	50,56	34,21	0,69	0,49	55,46	-	55,46	57,25	-	57,25	-	84,47	-	-	-	-	4,57
08.02.25	24,00	-	117,55	108,79	8,76	84,18	49,64	34,54	0,69	0,49	54,22	-	54,22	55,88	-	55,88	-	83,87	-	-	-	-	4,50
09.02.25	24,00	-	121,13	109,81	11,32	85,20	50,31	34,89	0,69	0,49	57,25	-	57,25	59,08	-	59,08	-	84,86	-	-	-	-	4,80
10.02.25	24,00	-	120,48	110,92	9,56	84,78	50,14	34,64	0,69	0,49	55,95	-	55,95	57,73	-	57,73	-	84,50	-	-	-	-	4,66
11.02.25	24,00	-	122,41	111,98	10,43	86,00	51,00	35,00	0,69	0,49	57,15	-	57,15	59,02	-	59,02	-	85,70	-	-	-	-	4,82
12.02.25	24,00	-	122,07	111,57	10,50	85,95	50,69	35,26	0,69	0,49	57,03	-	57,03	58,87	-	58,87	-	85,67	-	-	-	-	4,84
13.02.25	24,00	-	121,82	111,97	9,85	85,86	50,99	34,87	0,69	0,49	56,70	-	56,70	58,53	-	58,53	-	85,56	-	-	-	-	4,76
14.02.25	24,00	-	119,54	110,57	8,97	86,11	50,85	35,26	0,69	0,49	55,24	-	55,24	57,03	-	57,03	-	85,79	-	-	-	-	4,68
15.02.25	24,00	-	118,25	108,27	9,98	86,11	50,05	36,06	0,69	0,49	55,25	-	55,25	57,05	-	57,05	-	85,80	-	-	-	-	4,77
16.02.25	24,00	-	118,28	105,77	12,51	85,62	49,61	36,01	0,69	0,49	56,64	-	56,64	58,49	-	58,49	-	85,29	-	-	-	-	4,89
17.02.25	24,00	-	118,24	108,33	9,91	86,36	49,94	36,42	0,69	0,49	55,15	-	55,15	56,95	-	56,95	-	86,09	-	-	-	-	4,81
18.02.25	24,00	-	119,22	109,23	9,99	86,30	50,22	36,08	0,69	0,49	55,68	-	55,68	57,50	-	57,50	-	86,01	-	-	-	-	4,81
19.02.25	24,00	-	119,45	109,39	10,06	85,99	50,38	35,61	0,69	0,49	55,65	-	55,65	57,46	-	57,46	-	85,67	-	-	-	-	4,77
20.02.25	24,00	-	118,79	109,91	8,88	85,99	50,28	35,71	0,69	0,49	54,77	-	54,77	56,55	-	56,55	-	85,68	-	-	-	-	4,69
21.02.25	24,00	-	123,00	114,37	8,63	83,64	50,10	33,54	0,69	0,49	56,49	-	56,49	58,24	-	58,24	-	83,36	-	-	-	-	4,56
22.02.25	24,00	-	123,71	113,07	10,64	84,28	50,55	33,73	0,69	0,49	57,92	-	57,92	59,75	-	59,75	-	83,97	-	-	-	-	4,72
Среднее	24,00	-	121,36	110,95	10,42	82,14	49,41	32,73	0,69	0,49	56,82	-	56,82	58,52	-	58,52	-	81,85	-	-	0,00	-	4,49
Итого	744,00	-	3762,31	3439,32	322,99	-	-	-	-	-	1761,28	-	1761,28	1814,06	-	1814,06	-	-	-	-	-	-	139,04

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.01.25								
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 1.93 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -0,64 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 138,40 Гкал
 329,58 м3
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65	27.02.25 10:00 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.02.25 11:50 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D