

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 7
Обслуживающая организация:

Договор: №2 от 01.03.1998
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 7

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Источники:		Схема подключения: СО 2- трубая. Закрытая		Часовые и суточн. архивы в файлах:		
Установленные приборы:		Вычислитель: СПТ941.11 №36504		Режим (схема):		
Вычислятель: СПТ941.11 №36504		PRЭМ 32 D		Приборы УУТЭ поверены до:		
Подающ.тр.(M1): № 617715	Расходомер:	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.:	№ 4501	Тхв, гр.С=
Обратн.тр.(M2): № 205199	Расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	№ 4501A	Преобр.давления:
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.542	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)									Общ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.01.25	24,00	-	204,22	202,20	2,02	81,37	49,15	32,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,69
24.01.25	24,00	-	205,31	203,29	2,02	80,61	49,18	31,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,56
25.01.25	24,00	-	205,08	203,24	1,85	78,14	48,22	29,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,24
26.01.25	24,00	-	205,81	203,89	1,92	78,12	48,52	29,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,20
27.01.25	24,00	-	205,96	204,13	1,83	77,74	48,59	29,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,10
28.01.25	24,00	-	205,57	203,65	1,91	77,03	48,29	28,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,01
29.01.25	24,00	-	206,73	204,88	1,84	76,50	48,46	28,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90
30.01.25	24,00	-	207,85	205,93	1,93	76,22	48,62	27,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,84
31.01.25	24,00	-	207,50	205,56	1,94	76,26	48,67	27,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
01.02.25	24,00	-	203,46	201,66	1,80	77,07	48,67	28,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,88
02.02.25	24,00	-	204,77	202,93	1,84	80,47	49,71	30,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
03.02.25	24,00	-	200,75	198,84	1,92	83,19	50,22	32,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,73
04.02.25	24,00	-	196,70	194,74	1,96	85,95	50,39	35,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,11
05.02.25	24,00	-	197,20	195,13	2,06	86,28	49,98	36,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,28
06.02.25	24,00	-	202,94	200,99	1,95	86,33	50,59	35,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,37
07.02.25	24,00	-	202,91	200,97	1,95	86,49	51,00	35,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,32
08.02.25	24,00	-	197,45	195,61	1,84	85,93	50,08	35,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,18
09.02.25	24,00	-	201,28	199,34	1,94	86,94	50,83	36,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,38
10.02.25	24,00	-	201,91	200,08	1,84	86,29	50,59	35,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,32
11.02.25	24,00	-	204,47	202,47	2,00	87,67	51,61	36,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,49
12.02.25	24,00	-	203,64	201,76	1,88	87,55	51,49	36,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,46
13.02.25	24,00	-	203,59	201,74	1,86	87,54	51,74	35,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,40
14.02.25	24,00	-	201,30	199,28	2,02	87,85	51,61	36,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,41
15.02.25	24,00	-	197,26	195,43	1,83	87,86	50,76	37,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,43
16.02.25	24,00	-	194,50	192,67	1,83	87,44	50,26	37,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,34
17.02.25	24,00	-	197,44	195,55	1,89	88,04	50,44	37,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,53
18.02.25	24,00	-	199,95	198,06	1,89	88,01	50,65	37,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,58
19.02.25	24,00	-	200,28	198,37	1,91	87,72	50,67	37,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,53
20.02.25	24,00	-	199,92	198,08	1,83	87,77	50,87	36,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,48
21.02.25																						
22.02.25																						
Среднее	24,00	-	202,27	200,36	1,91	83,60	50,00	33,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,90
Итого	696,00	-	5865,75	5810,47	55,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,98

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	20.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **13,8** Гкал
 Период расчета по договору: **3** час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Гкал Представитель теплоснабжающей организации

213,78 Гкал
ОТПРАВЛЕНО **ООО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович / **27.02.25 10:00 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.02.25 11:50 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР