

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025  
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 10  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 10  
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Отопление  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ТСРВ-026М №1401665		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=								

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)									Общ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.01.25	24,00	-	73,44	71,54	1,90	78,27	46,60	31,67	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
24.01.25	24,00	-	73,80	71,92	1,88	77,55	46,56	30,99	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
25.01.25	24,00	-	73,75	71,88	1,87	75,20	45,71	29,49	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
26.01.25	24,00	-	74,02	72,14	1,89	75,24	45,90	29,34	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
27.01.25	24,00	-	74,05	72,17	1,88	74,86	45,86	29,00	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
28.01.25	24,00	-	73,93	72,05	1,88	74,19	45,51	28,68	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
29.01.25	24,00	-	74,31	72,41	1,90	73,75	45,59	28,16	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
30.01.25	24,00	-	75,12	73,21	1,91	73,79	45,85	27,94	0,65	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
31.01.25	24,00	-	74,59	72,69	1,89	73,61	45,67	27,94	0,64	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
01.02.25	24,00	-	73,02	71,15	1,87	74,22	45,61	28,61	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
02.02.25	24,00	-	64,74	62,99	1,75	77,98	44,49	33,49	0,60	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
03.02.25	24,00	-	72,57	70,51	2,06	80,07	47,23	32,84	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
04.02.25	24,00	-	71,04	68,98	2,06	82,47	47,47	35,00	0,64	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
05.02.25	24,00	-	71,41	69,25	2,16	82,71	47,30	35,41	0,64	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
06.02.25	24,00	-	73,45	71,25	2,20	82,94	47,98	34,96	0,65	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
07.02.25	24,00	-	73,39	71,19	2,20	83,11	48,16	34,95	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
08.02.25	24,00	-	71,53	69,37	2,16	82,37	47,18	35,19	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
09.02.25	24,00	-	72,88	70,68	2,20	83,45	47,90	35,55	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
10.02.25	24,00	-	73,21	71,01	2,20	82,87	47,67	35,20	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
11.02.25	24,00	-	74,08	71,86	2,22	84,25	48,66	35,59	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
12.02.25	24,00	-	73,75	71,53	2,21	84,11	48,57	35,54	0,65	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73
13.02.25	24,00	-	73,82	71,60	2,21	84,10	48,75	35,35	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
14.02.25	24,00	-	72,78	70,58	2,20	84,31	48,66	35,65	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
15.02.25	24,00	-	71,47	69,27	2,20	84,18	48,00	36,18	0,64	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
16.02.25	24,00	-	70,35	68,12	2,23	83,69	47,44	36,25	0,63	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
17.02.25	24,00	-	71,59	69,09	2,50	84,33	47,74	36,59	0,64	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
18.02.25	24,00	-	72,43	69,91	2,52	84,39	48,03	36,36	0,64	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
19.02.25	24,00	-	72,52	70,00	2,52	84,11	48,04	36,07	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
20.02.25	24,00	-	72,43	69,86	2,56	84,14	48,08	36,06	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
21.02.25	24,00	-	75,32	72,66	2,67	82,92	48,43	34,49	0,65	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73
22.02.25	24,00	-	75,05	72,42	2,63	82,68	48,43	34,25	0,65	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
Среднее	24,00	-	72,90	70,75	2,15	80,51	47,20	33,32	0,64	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
Итого	744,00	-	2259,84	2193,29	66,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,37

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотпл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25							3118,469	-	-
	22.02.25							3196,844	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час  
час

Гкал  
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
ОТПРАВЛЕНО 27.02.25 10:00 (MSK)  
УТВЕРЖДЕНО 27.02.25 11:52 (MSK)

Гкал  
м3

Представитель теплоснабжающей организации

ООО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович  
Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: be820b87-92c6-414b-a008-2819737670fe  
Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075  
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D