

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 6
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 6

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №208339 Подающ.тр.(M1): № 508465 Обратн.тр.(M2): № 500377 Тр. ГВС(M3): № 517239 Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: ПРЭМ Расходомер: ПРЭМ Расходомер: ПРЭМ Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 25683Г Термопреобр.: КТСП-Н № 25683Х Термопреобр.: ТСП-Н № 4053 Термопреобр.: № Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 0.28 Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотопр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	
23.01.25	24,00	-	108,19	97,70	10,49	79,44	45,34	34,10	0,69	0,49	31,06	-	31,06	31,97	-	31,97	-	79,11	-	-	-	4,17
24.01.25	24,00	-	109,46	97,92	11,54	78,63	45,53	33,10	0,69	0,49	32,12	-	32,12	33,01	-	33,01	-	78,35	-	-	-	4,15
25.01.25	24,00	-	109,46	97,31	12,15	76,37	44,53	31,84	0,69	0,49	32,56	-	32,56	33,42	-	33,42	-	76,13	-	-	-	4,03
26.01.25	24,00	-	109,97	97,44	12,53	76,32	44,63	31,69	0,69	0,49	32,94	-	32,94	33,83	-	33,83	-	76,07	-	-	-	4,05
27.01.25	24,00	-	108,35	98,44	9,91	76,01	44,82	31,19	0,69	0,49	30,60	-	30,60	31,38	-	31,38	-	75,75	-	-	-	3,82
28.01.25	24,00	-	109,28	97,73	11,55	75,36	44,56	30,80	0,69	0,49	32,07	-	32,07	32,89	-	32,89	-	75,17	-	-	-	3,88
29.01.25	24,00	-	108,78	98,19	10,59	74,75	44,66	30,09	0,69	0,49	31,24	-	31,24	32,01	-	32,01	-	74,52	-	-	-	3,75
30.01.25	24,00	-	109,51	98,76	10,75	74,57	44,69	29,88	0,69	0,49	31,52	-	31,52	32,31	-	32,31	-	74,37	-	-	-	3,75
31.01.25	24,00	-	109,84	98,77	11,07	74,71	44,61	30,10	0,69	0,49	31,81	-	31,81	32,62	-	32,62	-	74,49	-	-	-	3,80
01.02.25	24,00	-	107,55	96,82	10,73	75,42	44,35	31,07	0,69	0,49	31,17	-	31,17	31,98	-	31,98	-	75,13	-	-	-	3,82
02.02.25	24,00	-	108,99	96,71	12,28	78,97	45,08	33,89	0,69	0,49	32,53	-	32,53	33,46	-	33,46	-	78,93	-	-	-	4,25
03.02.25	24,00	-	106,48	95,56	10,92	81,45	45,48	35,97	0,69	0,49	30,92	-	30,92	31,85	-	31,85	-	81,20	-	-	-	4,33
04.02.25	24,00	-	104,34	93,43	10,91	83,81	45,31	38,50	0,69	0,49	30,41	-	30,41	31,38	-	31,38	-	83,48	-	-	-	4,51
05.02.25	24,00	-	105,21	94,03	11,18	84,12	45,01	39,11	0,69	0,49	30,68	-	30,68	31,64	-	31,64	-	83,82	-	-	-	4,62
06.02.25	24,00	-	107,35	97,01	10,34	84,29	46,41	37,88	0,69	0,49	30,40	-	30,40	31,35	-	31,35	-	83,92	-	-	-	4,55
07.02.25	24,00	-	107,30	96,89	10,41	84,39	46,80	37,59	0,69	0,49	30,36	-	30,36	31,30	-	31,30	-	84,02	-	-	-	4,52
08.02.25	24,00	-	105,16	94,03	11,13	83,74	45,57	38,17	0,69	0,49	30,54	-	30,54	31,48	-	31,48	-	83,34	-	-	-	4,52
09.02.25	24,00	-	107,71	95,07	12,64	84,80	46,27	38,53	0,69	0,49	32,24	-	32,24	33,23	-	33,23	-	84,42	-	-	-	4,74
10.02.25	24,00	-	106,62	96,47	10,15	84,42	46,19	38,23	0,69	0,49	30,11	-	30,11	31,08	-	31,08	-	84,16	-	-	-	4,55
11.02.25	24,00	-	108,11	97,75	10,36	85,64	47,29	38,35	0,69	0,49	30,53	-	30,53	31,53	-	31,53	-	85,34	-	-	-	4,64
12.02.25	24,00	-	107,88	96,97	10,91	85,58	46,99	38,59	0,69	0,49	30,93	-	30,93	31,92	-	31,92	-	85,29	-	-	-	4,68
13.02.25	24,00	-	108,04	97,17	10,87	85,47	47,28	38,19	0,69	0,49	30,88	-	30,88	31,86	-	31,86	-	85,06	-	-	-	4,64
14.02.25	24,00	-	105,84	95,97	9,87	85,76	47,19	38,57	0,69	0,49	29,65	-	29,65	30,62	-	30,62	-	85,38	-	-	-	4,55
15.02.25	24,00	-	105,26	93,72	11,54	85,72	46,11	39,61	0,69	0,49	30,90	-	30,90	31,92	-	31,92	-	85,36	-	-	-	4,71
16.02.25	24,00	-	104,50	91,68	12,82	85,17	45,51	39,66	0,69	0,49	31,75	-	31,75	32,77	-	32,77	-	84,78	-	-	-	4,73
17.02.25	24,00	-	104,70	94,62	10,08	85,94	45,79	40,15	0,69	0,49	29,69	-	29,69	30,65	-	30,65	-	85,64	-	-	-	4,67
18.02.25	24,00	-	105,78	95,26	10,52	85,88	46,12	39,76	0,69	0,49	30,13	-	30,13	31,11	-	31,11	-	85,56	-	-	-	4,70
19.02.25	24,00	-	106,21	95,34	10,87	85,59	46,34	39,25	0,69	0,49	30,48	-	30,48	31,47	-	31,47	-	85,24	-	-	-	4,67
20.02.25	24,00	-	105,53	95,35	10,18	85,62	46,39	39,23	0,69	0,49	29,78	-	29,78	30,73	-	30,73	-	85,32	-	-	-	4,62
21.02.25	24,00	-	109,30	98,94	10,36	84,33	46,88	37,45	0,69	0,49	30,60	-	30,60	31,56	-	31,56	-	84,01	-	-	-	4,59
22.02.25	24,00	-	109,17	98,52	10,65	84,04	47,03	37,01	0,69	0,49	30,80	-	30,80	31,74	-	31,74	-	83,69	-	-	-	4,55
Среднее	24,00	-	107,42	96,44	10,98	81,82	45,77	36,05	0,69	0,49	31,01	-	31,01	31,94	-	31,94	-	81,52	-	-	0,00	4,37
Итого	744,00	-	3329,87	2989,57	340,30	-	-	-	-	-	961,40	-	961,40	990,07	-	990,07	-	-	-	-	-	135,57

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 135,47 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 347,24 м3

Гкал м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ /_____/_____
 Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 58d68af5-09f6-48bf-a90e-c8d6a946ca41

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

27.02.25 10:01 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.02.25 11:50 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D