

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Февраль 2025  
за период с 23.01.2025 по 22.02.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №204697 Подающ.тр.(М1): № 528361 Обратн.тр.(М2): № 121384 Тр. ГВС(М3): № 121385 Тр.цирк.ГВС(М4): № Тр.подпитки(В5):	Расходомер: ПРЭМ Расходомер: ПРЭМ Расходомер: ПРЭМ Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: КТСП-Н № 17673Г Термопреобр.: КТСП-Н № 17673Х Термопреобр.: ТСП-Н № 4030 Термопреобр.: Термопреобр.:	Тхв, гр.С= 0.28 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2025 по 22.02.2025																						Общее теплотопр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	
23.01.25	24,00	-	76,26	68,73	7,53	81,17	50,63	30,54	0,69	0,49	41,96	-	41,96	42,85	-	42,85	-	67,18	-	-	-	2,71
24.01.25	24,00	-	76,69	68,67	8,02	80,33	50,46	29,87	0,69	0,49	42,36	-	42,36	43,25	-	43,25	-	66,96	-	-	-	2,70
25.01.25	24,00	-	79,36	70,08	9,28	78,05	49,94	28,11	0,69	0,49	43,39	-	43,39	44,31	-	44,31	-	67,86	-	-	-	2,70
26.01.25	24,00	-	74,52	66,46	8,06	77,89	49,36	28,53	0,69	0,49	42,38	-	42,38	43,25	-	43,25	-	67,23	-	-	-	2,53
27.01.25	24,00	-	80,52	72,62	7,90	77,67	50,29	27,38	0,69	0,49	42,98	-	42,98	43,87	-	43,87	-	67,10	-	-	-	2,61
28.01.25	24,00	-	80,20	71,68	8,52	76,91	49,81	27,10	0,69	0,49	42,80	-	42,80	43,69	-	43,69	-	66,72	-	-	-	2,60
29.01.25	24,00	-	80,13	72,86	7,27	76,14	51,03	25,11	0,69	0,49	47,14	-	47,14	48,19	-	48,19	-	69,69	-	-	-	2,39
30.01.25	24,00	-	76,71	69,92	6,79	75,95	51,02	24,93	0,69	0,49	47,51	-	47,51	48,54	-	48,54	-	69,09	-	-	-	2,26
31.01.25	24,00	-	72,41	64,94	7,47	76,14	49,06	27,08	0,69	0,49	43,06	-	43,06	43,98	-	43,98	-	67,89	-	-	-	2,33
01.02.25	24,00	-	84,40	77,39	7,01	77,04	50,30	26,74	0,69	0,49	41,58	-	41,58	42,44	-	42,44	-	66,96	-	-	-	2,61
02.02.25	24,00	-	84,99	76,86	8,13	80,59	51,71	28,88	0,69	0,49	42,32	-	42,32	43,17	-	43,17	-	66,73	-	-	-	2,88
03.02.25	24,00	-	98,92	90,61	8,31	83,62	54,74	28,88	0,69	0,49	42,25	-	42,25	43,11	-	43,11	-	67,23	-	-	-	3,32
04.02.25	24,00	-	125,58	117,79	7,79	86,17	59,40	26,77	0,69	0,49	41,48	-	41,48	42,40	-	42,40	-	68,49	-	-	-	3,83
05.02.25	24,00	-	123,28	114,71	8,57	86,48	59,56	26,92	0,69	0,49	42,14	-	42,14	43,04	-	43,04	-	68,23	-	-	-	3,84
06.02.25	24,00	-	83,38	74,95	8,43	86,36	52,99	33,37	0,69	0,49	42,57	-	42,57	43,48	-	43,48	-	67,23	-	-	-	3,24
07.02.25	24,00	-	86,23	78,05	8,18	86,35	53,64	32,71	0,69	0,49	42,26	-	42,26	43,16	-	43,16	-	67,21	-	-	-	3,27
08.02.25	24,00	-	105,27	97,28	7,99	85,93	56,46	29,47	0,69	0,49	41,82	-	41,82	42,72	-	42,72	-	67,69	-	-	-	3,56
09.02.25	24,00	-	91,29	81,93	9,36	86,82	54,75	32,07	0,69	0,49	43,22	-	43,22	44,11	-	44,11	-	67,17	-	-	-	3,44
10.02.25	24,00	-	87,71	78,11	9,60	86,49	54,18	32,31	0,69	0,49	43,44	-	43,44	44,34	-	44,34	-	67,59	-	-	-	3,36
11.02.25	24,00	-	79,27	71,41	7,86	87,54	52,92	34,62	0,69	0,49	42,05	-	42,05	42,93	-	42,93	-	67,09	-	-	-	3,16
12.02.25	24,00	-	84,88	76,46	8,42	87,57	53,95	33,62	0,69	0,49	42,39	-	42,39	43,31	-	43,31	-	67,59	-	-	-	3,32
13.02.25	24,00	-	82,26	72,93	9,33	87,40	53,67	33,73	0,69	0,49	43,31	-	43,31	44,22	-	44,22	-	67,50	-	-	-	3,28
14.02.25	24,00	-	91,13	82,47	8,66	87,80	55,44	32,36	0,69	0,49	42,61	-	42,61	43,51	-	43,51	-	67,54	-	-	-	3,43
15.02.25	24,00	-	106,01	97,88	8,13	87,96	57,74	30,22	0,69	0,49	41,66	-	41,66	42,57	-	42,57	-	68,27	-	-	-	3,68
16.02.25	24,00	-	115,25	106,92	8,33	87,46	58,74	28,72	0,69	0,49	41,75	-	41,75	42,64	-	42,64	-	68,49	-	-	-	3,81
17.02.25	24,00	-	111,85	103,64	8,21	88,20	58,80	29,40	0,69	0,49	41,80	-	41,80	42,72	-	42,72	-	68,23	-	-	-	3,78
18.02.25	24,00	-	95,90	87,59	8,31	87,98	55,89	32,09	0,69	0,49	41,97	-	41,97	42,88	-	42,88	-	67,85	-	-	-	3,55
19.02.25	24,00	-	93,13	84,94	8,19	87,61	55,13	32,48	0,69	0,49	41,98	-	41,98	42,87	-	42,87	-	67,30	-	-	-	3,48
20.02.25	24,00	-	96,40	87,79	8,61	87,67	56,28	31,39	0,69	0,49	42,33	-	42,33	43,24	-	43,24	-	67,92	-	-	-	3,52
21.02.25	24,00	-	82,32	74,50	7,82	86,17	53,02	33,15	0,69	0,49	41,87	-	41,87	42,79	-	42,79	-	67,58	-	-	-	3,15
22.02.25	24,00	-	79,04	70,74	8,30	85,84	52,40	33,44	0,69	0,49	42,45	-	42,45	43,35	-	43,35	-	67,41	-	-	-	3,08
Среднее	24,00	-	89,85	81,64	8,21	83,72	53,66	30,06	0,69	0,49	42,67	-	42,67	43,58	-	43,58	-	67,65	-	-	0,00	3,14
Итого	744,00	-	2785,29	2530,91	254,38	-	-	-	-	-	1322,83	-	1322,83	1350,93	-	1350,93	-	-	-	-	-	97,40

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотпл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.01.25									
	22.02.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_ °С  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 97,33 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 259,57 м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 58d68af5-09f6-48bf-a90e-c8d6a946ca41

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	<b>ГУП "ТЭК СПб"</b> , Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65	<b>27.02.25</b> 10:01 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	<b>ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"</b> , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	<b>27.02.25</b> 11:50 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D